Kanalgeräte PEFY-P•VMM-E

Gültigkeit

Ausführung / Bauform	Geräte-bezeichnung	Geräteleistung – Kapazitätscode												
		20	25	32	40	50	63	71	80	100	125	140	200	250
Kanaleinbaugeräte	PEFY-P•VMM-E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PUY, PURY-P200/P250YGM (1)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,8	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,8	1,9
	25,0	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	27,5	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,8
	32,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,8	2,6	1,8
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8
	43,0	1,8	1,6	1,9	1,7	2,0	1,7	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,7
25 (2,8)	20,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,1
	22,5	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,1
	25,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,1
	27,5	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,1	3,4	2,1
	30,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	32,5	2,5	2,0	2,6	2,0	2,8	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	35,0	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,0
	37,5	2,5	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,0	3,1	2,0
	40,0	2,4	1,9	2,5	2,0	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,0	3,1	2,0
	43,0	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0
32 (3,6)	20,0	3,4	2,6	3,5	2,6	3,8	2,6	3,9	2,7	4,0	2,8	4,2	2,7	4,6	2,7
	22,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,8	2,6	3,9	2,7	4,0	2,8	4,2	2,7	4,6	2,7
	25,0	3,4	2,6	3,5	2,6	3,8	2,6	3,9	2,7	4,0	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	27,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,6	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,6
	30,0	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,6	3,8	2,7	4,0	2,6	4,3	2,6
	32,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,5	3,7	2,6	3,8	2,7	4,0	2,6	4,2	2,6
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,5	3,7	2,6	3,9	2,6	4,1	2,5
	37,5	3,2	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,5	3,6	2,6	3,8	2,6	4,0	2,5
	40,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,5	3,6	2,6	3,7	2,5	4,0	2,5
	43,0	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,3	2,4	3,5	2,5	3,6	2,5	3,9	2,5
40 (4,5)	20,0	4,3	3,3	4,4	3,4	4,7	3,4	4,9	3,4	5,0	3,6	5,3	3,5	5,7	3,5
	22,5	4,3	3,3	4,4	3,4	4,7	3,4	4,9	3,4	5,0	3,6	5,3	3,5	5,7	3,5
	25,0	4,3	3,3	4,4	3,4	4,7	3,4	4,9	3,4	5,0	3,6	5,3	3,5	5,6	3,4
	27,5	4,3	3,3	4,4	3,4	4,6	3,3	4,8	3,4	4,9	3,5	5,2	3,5	5,5	3,4
	30,0	4,2	3,2	4,3	3,3	4,6	3,3	4,7	3,4	4,8	3,5	5,0	3,4	5,4	3,4
	32,5	4,1	3,2	4,2	3,3	4,5	3,3	4,6	3,3	4,7	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3
	35,0	4,0	3,2	4,1	3,3	4,4	3,2	4,5	3,3	4,6	3,4	4,9	3,3	5,2	3,3
	37,5	3,9	3,1	4,1	3,2	4,3	3,2	4,4	3,2	4,5	3,4	4,8	3,3	5,0	3,3
	40,0	3,9	3,1	4,0	3,2	4,2	3,2	4,3	3,2	4,5	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2
	43,0	3,8	3,1	3,9	3,2	4,1	3,1	4,2	3,2	4,3	3,3	4,5	3,2	4,8	3,2

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PUY, PURY-P200/P250YGM (2)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
50 (5,6)	20,0	5,3	4,0	5,5	4,1	5,9	4,1	6,0	4,2	6,2	4,3	6,6	4,3	7,1	4,2
	22,5	5,3	4,0	5,5	4,1	5,9	4,1	6,0	4,2	6,2	4,3	6,6	4,3	7,1	4,2
	25,0	5,3	4,0	5,5	4,1	5,9	4,1	6,0	4,2	6,2	4,3	6,6	4,2	6,9	4,2
	27,5	5,3	4,0	5,5	4,1	5,8	4,1	5,9	4,1	6,1	4,3	6,4	4,2	6,8	4,1
	30,0	5,2	3,9	5,3	4,1	5,7	4,0	5,8	4,1	6,0	4,2	6,3	4,1	6,7	4,1
	32,5	5,1	3,9	5,3	4,0	5,5	4,0	5,7	4,0	5,9	4,2	6,2	4,1	6,6	4,0
	35,0	5,0	3,9	5,2	4,0	5,5	3,9	5,6	4,0	5,7	4,1	6,0	4,0	6,4	4,0
	37,5	4,9	3,8	5,0	3,9	5,3	3,9	5,5	3,9	5,6	4,1	5,9	4,0	6,3	3,9
	40,0	4,8	3,8	5,0	3,9	5,3	3,8	5,4	3,9	5,5	4,0	5,8	4,0	6,2	3,9
	43,0	4,7	3,7	4,8	3,8	5,1	3,8	5,2	3,8	5,4	4,0	5,7	3,9	6,0	3,8
63 (7,1)	20,0	6,7	5,0	7,0	5,2	7,5	5,1	7,7	5,2	7,9	5,4	8,4	5,3	9,0	5,3
	22,5	6,7	5,0	7,0	5,2	7,5	5,1	7,7	5,2	7,9	5,4	8,4	5,3	9,0	5,3
	25,0	6,7	5,0	7,0	5,2	7,5	5,1	7,7	5,2	7,8	5,4	8,3	5,3	8,8	5,2
	27,5	6,7	5,0	6,9	5,1	7,3	5,1	7,5	5,1	7,7	5,3	8,1	5,2	8,7	5,2
	30,0	6,6	4,9	6,8	5,1	7,2	5,0	7,4	5,1	7,6	5,3	8,0	5,2	8,5	5,1
	32,5	6,5	4,9	6,7	5,0	7,0	5,0	7,2	5,0	7,4	5,2	7,8	5,1	8,3	5,0
	35,0	6,4	4,8	6,5	5,0	6,9	4,9	7,1	5,0	7,3	5,1	7,7	5,1	8,1	5,0
	37,5	6,2	4,8	6,4	4,9	6,8	4,8	6,9	4,9	7,1	5,1	7,5	5,0	8,0	4,9
	40,0	6,1	4,7	6,3	4,8	6,7	4,8	6,8	4,9	7,0	5,0	7,3	4,9	7,8	4,9
	43,0	6,0	4,6	6,1	4,8	6,5	4,7	6,6	4,8	6,8	5,0	7,2	4,9	7,6	4,8
71 (8,0)	20,0	7,6	5,6	7,9	5,8	8,4	5,8	8,6	5,8	8,9	6,1	9,4	6,0	10,1	5,9
	22,5	7,6	5,6	7,9	5,8	8,4	5,8	8,6	5,8	8,9	6,1	9,4	6,0	10,1	5,9
	25,0	7,6	5,6	7,9	5,8	8,4	5,8	8,6	5,8	8,8	6,0	9,4	5,9	9,9	5,8
	27,5	7,6	5,6	7,8	5,8	8,2	5,7	8,5	5,8	8,7	6,0	9,2	5,9	9,8	5,8
	30,0	7,4	5,5	7,6	5,7	8,1	5,6	8,3	5,7	8,5	5,9	9,0	5,8	9,6	5,7
	32,5	7,3	5,5	7,5	5,6	7,9	5,5	8,1	5,6	8,4	5,8	8,8	5,7	9,4	5,6
	35,0	7,2	5,4	7,4	5,5	7,8	5,5	8,0	5,6	8,2	5,8	8,6	5,7	9,2	5,6
	37,5	7,0	5,3	7,2	5,5	7,6	5,4	7,8	5,5	8,0	5,7	8,5	5,6	9,0	5,5
	40,0	6,9	5,3	7,1	5,4	7,5	5,4	7,7	5,4	7,9	5,6	8,3	5,5	8,8	5,4
	43,0	6,7	5,2	6,9	5,3	7,3	5,3	7,4	5,3	7,7	5,5	8,1	5,4	8,6	5,4
80 (9,0)	20,0	8,6	6,1	8,9	6,3	9,5	6,2	9,7	6,3	10,0	6,5	10,6	6,4	11,4	6,4
	22,5	8,6	6,1	8,9	6,3	9,5	6,2	9,7	6,3	10,0	6,5	10,6	6,4	11,4	6,4
	25,0	8,6	6,1	8,9	6,3	9,5	6,2	9,7	6,3	9,9	6,5	10,5	6,4	11,2	6,3
	27,5	8,5	6,1	8,8	6,2	9,3	6,2	9,5	6,2	9,8	6,4	10,3	6,3	11,0	6,2
	30,0	8,4	6,0	8,6	6,2	9,1	6,1	9,4	6,1	9,6	6,3	10,1	6,2	10,8	6,1
	32,5	8,2	5,9	8,5	6,1	8,9	6,0	9,1	6,0	9,4	6,3	9,9	6,1	10,5	6,1
	35,0	8,1	5,8	8,3	6,0	8,8	5,9	9,0	6,0	9,2	6,2	9,7	6,1	10,3	6,0
	37,5	7,9	5,8	8,1	5,9	8,6	5,8	8,8	5,9	9,0	6,1	9,5	6,0	10,1	5,9
	40,0	7,7	5,7	8,0	5,8	8,5	5,8	8,6	5,8	8,9	6,0	9,3	5,9	9,9	5,8
	43,0	7,6	5,6	7,8	5,8	8,2	5,7	8,4	5,7	8,6	5,9	9,1	5,8	9,6	5,7
100 (11,2)	20,0	10,6	8,3	11,0	8,6	11,8	8,5	12,1	8,7	12,5	9,0	13,2	8,9	14,2	8,8
	22,5	10,6	8,3	11,0	8,6	11,8	8,5	12,1	8,7	12,5	9,0	13,2	8,9	14,2	8,8
	25,0	10,6	8,3	11,0	8,6	11,8	8,5	12,1	8,7	12,4	9,0	13,1	8,8	13,9	8,7
	27,5	10,6	8,3	10,9	8,5	11,5	8,4	11,9	8,6	12,2	8,9	12,8	8,7	13,7	8,6
	30,0	10,4	8,2	10,7	8,4	11,3	8,3	11,6	8,5	11,9	8,8	12,5	8,6	13,4	8,5
	32,5	10,2	8,1	10,5	8,4	11,1	8,2	11,4	8,4	11,7	8,7	12,3	8,6	13,1	8,4
	35,0	10,0	8,0	10,3	8,3	10,9	8,2	11,2	8,3	11,5	8,6	12,1	8,5	12,8	8,3
	37,5	9,8	7,9	10,1	8,1	10,7	8,1	10,9	8,2	11,3	8,5	11,9	8,4	12,5	8,3
	40,0	9,6	7,8	9,9	8,1	10,5	8,0	10,8	8,1	11,1	8,5	11,6	8,3	12,3	8,2
	43,0	9,4	7,7	9,7	8,0	10,2	7,9	10,4	8,0	10,8	8,3	11,3	8,2	12,0	8,1

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PUY, PURY-P200/P250YGM (3)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{TK}]	Innentemperatur													
		21,5 °C_{TK} 15 °C_{FK}		23 °C_{TK} 16 °C_{FK}		25 °C_{TK} 18 °C_{FK}		27 °C_{TK} 19 °C_{FK}		28 °C_{TK} 20 °C_{FK}		30 °C_{TK} 22 °C_{FK}		32 °C_{TK} 24 °C_{FK}	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
125 (14,0)	20,0	13,3	10,2	13,8	10,5	14,7	10,4	15,1	10,6	15,6	11,0	16,5	10,8	17,7	10,8
	22,5	13,3	10,2	13,8	10,5	14,7	10,4	15,1	10,6	15,6	11,0	16,5	10,8	17,7	10,8
	25,0	13,3	10,2	13,8	10,5	14,7	10,4	15,1	10,6	15,5	10,9	16,4	10,8	17,4	10,6
	27,5	13,2	10,1	13,7	10,4	14,4	10,3	14,8	10,5	15,3	10,9	16,0	10,7	17,1	10,5
	30,0	13,0	10,0	13,4	10,3	14,2	10,2	14,6	10,4	14,9	10,7	15,7	10,5	16,7	10,4
	32,5	12,7	9,9	13,2	10,2	13,9	10,1	14,2	10,2	14,6	10,6	15,4	10,4	16,4	10,3
	35,0	12,5	9,8	12,9	10,1	13,7	10,0	14,0	10,1	14,4	10,5	15,1	10,3	16,0	10,2
	37,5	12,3	9,7	12,6	10,0	13,4	9,9	13,7	10,0	14,1	10,4	14,8	10,2	15,7	10,0
	40,0	12,0	9,6	12,4	9,9	13,2	9,8	13,4	9,9	13,9	10,3	14,5	10,1	15,4	9,9
	43,0	11,8	9,4	12,1	9,7	12,8	9,6	13,0	9,7	13,4	10,1	14,1	10,0	15,0	9,8
140 (16,0)	20,0	15,2	11,3	15,8	11,6	16,8	11,6	17,3	11,7	17,8	12,2	18,9	12,0	20,2	11,9
	22,5	15,2	11,3	15,8	11,6	16,8	11,6	17,3	11,7	17,8	12,2	18,9	12,0	20,2	11,9
	25,0	15,2	11,3	15,8	11,6	16,8	11,6	17,3	11,7	17,7	12,1	18,7	11,9	19,8	11,7
	27,5	15,1	11,2	15,6	11,6	16,5	11,4	17,0	11,6	17,4	12,0	18,3	11,8	19,5	11,6
	30,0	14,9	11,1	15,3	11,4	16,2	11,3	16,6	11,4	17,0	11,8	17,9	11,6	19,1	11,5
	32,5	14,6	11,0	15,0	11,3	15,8	11,1	16,2	11,3	16,7	11,7	17,6	11,5	18,7	11,3
	35,0	14,3	10,8	14,7	11,1	15,6	11,0	16,0	11,2	16,4	11,6	17,3	11,4	18,3	11,2
	37,5	14,0	10,7	14,4	11,0	15,3	10,9	15,6	11,0	16,1	11,4	17,0	11,2	17,9	11,1
	40,0	13,8	10,6	14,2	10,9	15,0	10,8	15,4	10,9	15,8	11,3	16,6	11,1	17,6	10,9
	43,0	13,4	10,4	13,8	10,7	14,6	10,6	14,9	10,7	15,4	11,1	16,2	10,9	17,1	10,8

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-P200/P250YGM

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,3
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,8	1,7
	-5,0	2,1	2,1	2,0	1,8
	0,0	2,4	2,4	2,0	1,8
	2,5	2,5	2,5	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,9	2,5	2,0	1,8
	12,5	3,0	2,5	2,0	1,8
	15,5	3,2	2,5	2,0	1,8
25 (2,8)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	2,0	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,3	2,2	2,2
	-5,0	2,7	2,7	2,6	2,2
	0,0	3,0	3,0	2,6	2,2
	2,5	3,2	3,2	2,6	2,2
	6,0	3,3	3,2	2,6	2,2
	7,5	3,4	3,2	2,6	2,2
	10,0	3,6	3,2	2,6	2,2
	12,5	3,9	3,2	2,6	2,2
	15,5	4,1	3,2	2,6	2,2
32 (3,6)	-20,0	2,1	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,5	2,4	2,4	2,4
	-10,0	2,9	2,9	2,8	2,7
	-5,0	3,4	3,3	3,2	2,8
	0,0	3,8	3,8	3,2	2,8
	2,5	4,0	4,0	3,2	2,8
	6,0	4,2	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,3	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,6	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,8	4,0	3,2	2,8
	15,5	5,1	4,0	3,2	2,8
40 (4,5)	-20,0	2,6	2,5	2,5	2,5
	-15,0	3,1	3,1	3,0	3,0
	-10,0	3,7	3,6	3,5	3,4
	-5,0	4,2	4,2	4,0	3,5
	0,0	4,7	4,7	4,0	3,5
	2,5	5,0	5,0	4,0	3,5
	6,0	5,2	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,4	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,7	5,0	4,0	3,5
	12,5	6,0	5,0	4,0	3,5
	15,5	6,4	5,0	4,0	3,5
50 (5,6)	-20,0	3,2	3,2	3,2	3,2
	-15,0	3,9	3,8	3,8	3,7
	-10,0	4,6	4,5	4,4	4,3
	-5,0	5,3	5,2	5,0	4,4
	0,0	6,0	5,9	5,0	4,4
	2,5	6,3	6,2	5,0	4,4
	6,0	6,6	6,3	5,0	4,4
	7,5	6,8	6,3	5,0	4,4
	10,0	7,2	6,3	5,0	4,4
	12,5	7,6	6,3	5,0	4,4
	15,5	8,1	6,3	5,0	4,4
63 (7,1)	-20,0	4,1	4,0	4,0	4,0
	-15,0	5,0	4,9	4,8	4,7
	-10,0	5,8	5,8	5,6	5,5
	-5,0	6,7	6,6	6,4	5,6
	0,0	7,6	7,5	6,4	5,6
	2,5	8,0	7,9	6,4	5,6
	6,0	8,3	8,0	6,4	5,6
	7,5	8,6	8,0	6,4	5,6
	10,0	9,1	8,0	6,4	5,6
	12,5	9,6	8,0	6,4	5,6
	15,5	10,2	8,0	6,4	5,6

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
71 (8,0)	-20,0	4,6	4,5	4,5	4,5
	-15,0	5,6	5,5	5,4	5,3
	-10,0	6,6	6,5	6,3	6,2
	-5,0	7,6	7,5	7,2	6,3
	0,0	8,5	8,5	7,2	6,3
	2,5	9,0	8,9	7,2	6,3
	6,0	9,4	9,0	7,2	6,3
	7,5	9,7	9,0	7,2	6,3
	10,0	10,3	9,0	7,2	6,3
	12,5	10,8	9,0	7,2	6,3
	15,5	11,5	9,0	7,2	6,3
80 (9,0)	-20,0	5,2	5,0	5,0	5,0
	-15,0	6,2	6,1	6,0	5,9
	-10,0	7,3	7,2	7,0	6,9
	-5,0	8,4	8,3	8,0	7,0
	0,0	9,5	9,4	8,0	7,0
	2,5	10,0	9,9	8,0	7,0
	6,0	10,4	10,0	8,0	7,0
	7,5	10,8	10,0	8,0	7,0
	10,0	11,4	10,0	8,0	7,0
	12,5	12,1	10,0	8,0	7,0
	15,5	12,8	10,0	8,0	7,0
100 (11,2)	-20,0	6,4	6,3	6,3	6,3
	-15,0	7,8	7,6	7,5	7,4
	-10,0	9,1	9,0	8,8	8,6
	-5,0	10,5	10,4	10,0	8,8
	0,0	11,8	11,8	10,0	8,8
	2,5	12,5	12,4	10,0	8,8
	6,0	13,0	12,5	10,0	8,8
	7,5	13,4	12,5	10,0	8,8
	10,0	14,3	12,5	10,0	8,8
	12,5	15,1	12,5	10,0	8,8
	15,5	16,0	12,5	10,0	8,8
125 (14,0)	-20,0	8,2	8,0	8,0	8,0
	-15,0	9,9	9,8	9,6	9,4
	-10,0	11,7	11,5	11,2	11,0
	-5,0	13,4	13,3	12,8	11,2
	0,0	15,1	15,0	12,8	11,2
	2,5	16,0	15,8	12,8	11,2
	6,0	16,6	16,0	12,8	11,2
	7,5	17,2	16,0	12,8	11,2
	10,0	18,2	16,0	12,8	11,2
	12,5	19,3	16,0	12,8	11,2
	15,5	20,5	16,0	12,8	11,2
140 (16,0)	-20,0	9,3	9,0	9,0	9,0
	-15,0	11,2	11,0	10,8	10,6
	-10,0	13,1	13,0	12,6	12,3
	-5,0	15,1	14,9	14,4	12,6
	0,0	17,0	16,9	14,4	12,6
	2,5	18,0	17,8	14,4	12,6
	6,0	18,7	18,0	14,4	12,6
	7,5	19,4	18,0	14,4	12,6
	10,0	20,5	18,0	14,4	12,6
	12,5	21,7	18,0	14,4	12,6
	15,5	23,0	18,0	14,4	12,6

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PUY, PURY-P300/350YGM / PUHY, PURY-P400YGM (1)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,9	2,5	2,0	2,7	1,9	2,9	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,8	1,9
	25,0	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,8	1,9
	27,5	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,8
	32,5	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,8	2,6	1,8
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8
	37,5	1,9	1,7	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,4	1,9	2,3	1,8	2,4	1,8
	43,0	1,8	1,6	1,8	1,7	2,0	1,7	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8
25 (2,8)	20,0	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,2	3,6	2,2
	22,5	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,1	3,2	2,2	3,4	2,2	3,6	2,2
	25,0	2,7	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,1
	27,5	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,1	3,4	2,1
	30,0	2,6	2,0	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,1
	32,5	2,5	2,0	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,0	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	35,0	2,5	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,1	2,1	3,2	2,0
	37,5	2,5	1,9	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,0
	40,0	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	3,0	2,2	2,9	2,0	3,1	2,0
	43,0	2,4	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0
32 (3,6)	20,0	3,5	2,6	3,6	2,7	3,9	2,7	4,0	2,7	4,2	2,8	4,4	2,8	4,7	2,7
	22,5	3,5	2,6	3,6	2,7	3,8	2,7	4,0	2,7	4,1	2,8	4,3	2,8	4,6	2,7
	25,0	3,4	2,6	3,5	2,6	3,8	2,6	3,9	2,7	4,0	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	27,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,6	3,9	2,7	4,2	2,7	4,4	2,7
	30,0	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,6	3,9	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	32,5	3,3	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,7	2,6	3,8	2,7	4,0	2,6	4,2	2,6
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,5	3,7	2,6	3,9	2,6	4,2	2,6
	37,5	3,2	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,5	3,6	2,6	3,9	2,6	4,1	2,5
	40,0	3,1	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,4	2,5	3,9	2,7	3,8	2,5	4,0	2,5
	43,0	3,0	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,3	2,4	3,4	2,5	3,7	2,5	3,9	2,5
40 (4,5)	20,0	4,4	3,3	4,5	3,4	4,9	3,4	5,0	3,5	5,2	3,6	5,5	3,6	5,9	3,5
	22,5	4,3	3,3	4,5	3,4	4,8	3,4	5,0	3,5	5,1	3,6	5,4	3,6	5,7	3,5
	25,0	4,3	3,3	4,4	3,4	4,7	3,4	4,9	3,4	5,0	3,6	5,3	3,5	5,6	3,5
	27,5	4,2	3,3	4,3	3,4	4,6	3,3	4,8	3,4	4,9	3,5	5,2	3,5	5,5	3,4
	30,0	4,1	3,2	4,2	3,3	4,5	3,3	4,7	3,4	4,8	3,5	5,1	3,4	5,4	3,4
	32,5	4,1	3,2	4,2	3,3	4,4	3,3	4,6	3,3	4,7	3,5	5,0	3,4	5,3	3,4
	35,0	4,0	3,2	4,1	3,2	4,3	3,2	4,5	3,3	4,6	3,4	4,9	3,4	5,2	3,3
	37,5	4,0	3,1	4,0	3,2	4,3	3,2	4,4	3,2	4,5	3,4	4,8	3,3	5,1	3,3
	40,0	3,9	3,1	3,9	3,2	4,2	3,1	4,3	3,2	4,9	3,5	4,7	3,3	5,0	3,2
	43,0	3,8	3,1	3,8	3,1	4,1	3,1	4,2	3,2	4,3	3,3	4,6	3,2	4,8	3,2
50 (5,6)	20,0	5,4	4,1	5,6	4,2	6,0	4,2	6,3	4,3	6,5	4,4	6,9	4,4	7,3	4,3
	22,5	5,4	4,0	5,6	4,2	6,0	4,1	6,2	4,2	6,4	4,4	6,7	4,3	7,1	4,2
	25,0	5,3	4,0	5,5	4,1	5,9	4,1	6,0	4,2	6,2	4,3	6,6	4,3	7,0	4,2
	27,5	5,2	4,0	5,4	4,1	5,7	4,0	5,9	4,1	6,1	4,3	6,5	4,2	6,9	4,1
	30,0	5,2	3,9	5,3	4,0	5,6	4,0	5,8	4,1	6,0	4,2	6,4	4,2	6,7	4,1
	32,5	5,1	3,9	5,2	4,0	5,5	3,9	5,7	4,0	5,9	4,2	6,2	4,1	6,6	4,1
	35,0	5,0	3,8	5,1	3,9	5,4	3,9	5,6	4,0	5,8	4,1	6,1	4,1	6,5	4,0
	37,5	4,9	3,8	5,0	3,9	5,3	3,8	5,5	3,9	5,7	4,1	6,0	4,0	6,3	4,0
	40,0	4,8	3,8	4,8	3,8	5,2	3,8	5,3	3,9	6,1	4,3	5,9	4,0	6,2	3,9
	43,0	4,7	3,7	4,7	3,8	5,0	3,7	5,2	3,8	5,3	4,0	5,7	3,9	6,0	3,9
63 (7,1)	20,0	6,9	5,1	7,1	5,2	7,7	5,2	8,0	5,3	8,2	5,5	8,7	5,5	9,2	5,4
	22,5	6,9	5,1	7,1	5,2	7,6	5,2	7,8	5,3	8,1	5,5	8,5	5,4	9,1	5,3
	25,0	6,8	5,0	7,0	5,2	7,4	5,1	7,7	5,2	7,9	5,4	8,4	5,3	8,9	5,2
	27,5	6,6	5,0	6,8	5,1	7,3	5,1	7,5	5,1	7,8	5,3	8,2	5,3	8,7	5,2
	30,0	6,5	4,9	6,7	5,0	7,1	5,0	7,4	5,1	7,6	5,3	8,1	5,2	8,5	5,1
	32,5	6,4	4,9	6,6	5,0	7,0	4,9	7,2	5,0	7,5	5,2	7,9	5,1	8,4	5,1
	35,0	6,3	4,8	6,4	4,9	6,8	4,9	7,1	5,0	7,3	5,2	7,7	5,1	8,2	5,0
	37,5	6,2	4,8	6,3	4,8	6,7	4,8	6,9	4,9	7,2	5,1	7,6	5,0	8,0	4,9
	40,0	6,1	4,7	6,1	4,8	6,6	4,7	6,8	4,8	7,7	5,3	7,4	5,0	7,8	4,9
	43,0	6,0	4,6	6,0	4,7	6,4	4,7	6,6	4,8	6,8	4,9	7,2	4,9	7,6	4,8

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PUY, PURY-P300/350YGM / PUHY, PURY-P400YGM (2)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
71 (8,0)	20,0	7,8	5,7	8,0	5,9	8,6	5,9	9,0	6,0	9,2	6,2	9,8	6,1	10,4	6,0
	22,5	7,7	5,7	8,0	5,9	8,5	5,8	8,8	5,9	9,1	6,1	9,6	6,0	10,2	5,9
	25,0	7,6	5,6	7,8	5,8	8,4	5,7	8,6	5,8	8,9	6,0	9,4	6,0	10,0	5,9
	27,5	7,5	5,6	7,7	5,7	8,2	5,7	8,5	5,8	8,7	6,0	9,3	5,9	9,8	5,8
	30,0	7,4	5,5	7,5	5,6	8,0	5,6	8,3	5,7	8,6	5,9	9,1	5,8	9,6	5,7
	32,5	7,2	5,4	7,4	5,6	7,9	5,5	8,2	5,6	8,4	5,8	8,9	5,7	9,4	5,7
	35,0	7,1	5,4	7,2	5,5	7,7	5,4	8,0	5,6	8,2	5,8	8,7	5,7	9,2	5,6
	37,5	7,0	5,3	7,1	5,4	7,6	5,4	7,8	5,5	8,1	5,7	8,6	5,6	9,1	5,5
	40,0	6,9	5,3	6,9	5,3	7,4	5,3	7,6	5,4	8,7	6,0	8,4	5,5	8,8	5,5
	43,0	6,7	5,2	6,7	5,2	7,2	5,2	7,4	5,3	7,6	5,5	8,1	5,5	8,6	5,4
80 (9,0)	20,0	8,7	6,2	9,0	6,4	9,7	6,4	10,1	6,5	10,4	6,7	11,0	6,6	11,7	6,5
	22,5	8,7	6,2	9,0	6,4	9,6	6,3	9,9	6,4	10,2	6,6	10,8	6,5	11,5	6,4
	25,0	8,6	6,1	8,8	6,3	9,4	6,2	9,7	6,3	10,0	6,5	10,6	6,4	11,3	6,3
	27,5	8,4	6,0	8,6	6,2	9,2	6,1	9,5	6,2	9,8	6,5	10,4	6,4	11,0	6,3
	30,0	8,3	6,0	8,5	6,1	9,0	6,1	9,4	6,1	9,6	6,4	10,3	6,3	10,8	6,2
	32,5	8,1	5,9	8,3	6,0	8,9	6,0	9,2	6,1	9,5	6,3	10,0	6,2	10,6	6,1
	35,0	8,0	5,8	8,1	5,9	8,6	5,9	9,0	6,0	9,3	6,2	9,8	6,1	10,4	6,0
	37,5	7,9	5,8	8,0	5,8	8,5	5,8	8,8	5,9	9,1	6,1	9,6	6,0	10,2	5,9
	40,0	7,8	5,7	7,8	5,8	8,3	5,7	8,6	5,8	9,8	6,4	9,4	6,0	9,9	5,8
	43,0	7,6	5,6	7,6	5,6	8,1	5,6	8,4	5,7	8,6	5,9	9,1	5,8	9,7	5,8
100 (11,2)	20,0	10,9	8,4	11,3	8,7	12,1	8,7	12,5	8,8	12,9	9,2	13,7	9,1	14,6	8,9
	22,5	10,8	8,4	11,2	8,7	11,9	8,6	12,3	8,8	12,7	9,1	13,5	9,0	14,3	8,8
	25,0	10,7	8,3	11,0	8,6	11,7	8,5	12,1	8,7	12,5	9,0	13,2	8,9	14,0	8,7
	27,5	10,5	8,2	10,8	8,5	11,5	8,4	11,9	8,6	12,2	8,9	13,0	8,8	13,7	8,7
	30,0	10,3	8,1	10,5	8,4	11,3	8,3	11,6	8,5	12,0	8,8	12,8	8,7	13,4	8,6
	32,5	10,1	8,1	10,4	8,3	11,0	8,2	11,4	8,4	11,8	8,7	12,4	8,6	13,2	8,5
	35,0	10,0	8,0	10,1	8,2	10,8	8,1	11,2	8,3	11,5	8,6	12,2	8,5	12,9	8,4
	37,5	9,9	7,9	9,9	8,1	10,6	8,0	10,9	8,2	11,3	8,5	12,0	8,4	12,7	8,3
	40,0	9,7	7,8	9,7	8,0	10,4	7,9	10,7	8,1	12,2	8,9	11,7	8,3	12,4	8,2
	43,0	9,4	7,7	9,4	7,8	10,1	7,8	10,4	8,0	10,7	8,3	11,4	8,2	12,0	8,1
125 (14,0)	20,0	13,6	10,3	14,1	10,6	15,1	10,6	15,7	10,8	16,2	11,2	17,2	11,1	18,2	10,9
	22,5	13,5	10,3	14,0	10,6	14,9	10,5	15,4	10,7	15,9	11,1	16,8	11,0	17,9	10,8
	25,0	13,4	10,2	13,7	10,5	14,6	10,4	15,1	10,6	15,6	11,0	16,5	10,8	17,5	10,7
	27,5	13,1	10,1	13,4	10,3	14,4	10,3	14,8	10,5	15,3	10,9	16,2	10,7	17,2	10,6
	30,0	12,9	10,0	13,2	10,2	14,1	10,2	14,6	10,4	15,0	10,7	16,0	10,6	16,8	10,4
	32,5	12,7	9,9	13,0	10,1	13,8	10,0	14,3	10,2	14,7	10,6	15,5	10,5	16,5	10,3
	35,0	12,5	9,8	12,7	10,0	13,4	9,9	14,0	10,1	14,4	10,5	15,3	10,4	16,2	10,2
	37,5	12,3	9,7	12,4	9,9	13,2	9,8	13,7	10,0	14,1	10,4	15,0	10,3	15,8	10,1
	40,0	12,1	9,6	12,1	9,7	13,0	9,7	13,4	9,9	15,2	10,8	14,6	10,1	15,5	10,0
	43,0	11,8	9,4	11,8	9,6	12,6	9,5	13,0	9,7	13,4	10,1	14,2	10,0	15,1	9,8
140 (16,0)	20,0	15,5	11,4	16,1	11,8	17,3	11,8	17,9	12,0	18,5	12,4	19,6	12,3	20,8	12,1
	22,5	15,4	11,4	16,0	11,8	17,0	11,7	17,6	11,8	18,2	12,3	19,2	12,1	20,4	11,9
	25,0	15,3	11,3	15,7	11,6	16,7	11,5	17,3	11,7	17,8	12,1	18,9	12,0	20,0	11,8
	27,5	15,0	11,2	15,4	11,5	16,4	11,4	17,0	11,6	17,5	12,0	18,5	11,8	19,6	11,6
	30,0	14,7	11,0	15,0	11,3	16,1	11,2	16,6	11,4	17,1	11,9	18,2	11,7	19,2	11,5
	32,5	14,5	10,9	14,8	11,2	15,8	11,1	16,3	11,3	16,8	11,7	17,8	11,5	18,8	11,4
	35,0	14,2	10,8	14,5	11,0	15,4	10,9	16,0	11,2	16,5	11,6	17,4	11,4	18,5	11,2
	37,5	14,1	10,7	14,2	10,9	15,1	10,8	15,6	11,0	16,2	11,5	17,1	11,3	18,1	11,1
	40,0	13,8	10,6	13,8	10,7	14,8	10,7	15,3	10,9	17,4	12,0	16,7	11,2	17,7	11,0
	43,0	13,4	10,4	13,4	10,5	14,4	10,5	14,9	10,7	15,3	11,1	16,2	11,0	17,2	10,8

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-P300/350YGM / PUHY, PURY-P400YGM

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,6
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,6
	0,0	2,3	2,3	1,9	1,6
	2,5	2,4	2,4	1,9	1,6
	6,0	2,6	2,5	1,9	1,6
	7,5	2,7	2,5	1,9	1,6
	10,0	2,8	2,5	1,9	1,6
	12,5	2,9	2,5	1,9	1,6
	15,5	2,9	2,5	1,9	1,6
25 (2,8)	-20,0	1,7	1,6	1,6	1,5
	-15,0	1,9	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,2	2,2	2,2	2,0
	-5,0	2,6	2,6	2,4	2,0
	0,0	2,9	2,9	2,4	2,0
	2,5	3,1	3,0	2,4	2,0
	6,0	3,3	3,2	2,4	2,0
	7,5	3,4	3,2	2,4	2,0
	10,0	3,5	3,2	2,4	2,0
	12,5	3,7	3,2	2,4	2,0
	15,5	3,7	3,2	2,4	2,0
32 (3,6)	-20,0	2,1	2,0	2,0	1,9
	-15,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,8	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,2	3,2	3,0	2,6
	0,0	3,6	3,6	3,0	2,6
	2,5	3,8	3,8	3,0	2,6
	6,0	4,1	4,0	3,0	2,6
	7,5	4,2	4,0	3,0	2,6
	10,0	4,4	4,0	3,0	2,6
	12,5	4,6	4,0	3,0	2,6
	15,5	4,6	4,0	3,0	2,6
40 (4,5)	-20,0	2,6	2,5	2,5	2,4
	-15,0	3,0	3,0	3,0	2,9
	-10,0	3,5	3,5	3,4	3,2
	-5,0	4,0	4,0	3,8	3,2
	0,0	4,5	4,5	3,8	3,2
	2,5	4,8	4,7	3,8	3,2
	6,0	5,1	5,0	3,8	3,2
	7,5	5,3	5,0	3,8	3,2
	10,0	5,5	5,0	3,8	3,2
	12,5	5,8	5,0	3,8	3,2
	15,5	5,8	5,0	3,8	3,2
50 (5,6)	-20,0	3,3	3,2	3,2	3,0
	-15,0	3,8	3,8	3,8	3,7
	-10,0	4,4	4,4	4,3	4,0
	-5,0	5,0	5,0	4,7	4,0
	0,0	5,7	5,7	4,7	4,0
	2,5	6,0	6,0	4,7	4,0
	6,0	6,5	6,3	4,7	4,0
	7,5	6,7	6,3	4,7	4,0
	10,0	7,0	6,3	4,7	4,0
	12,5	7,2	6,3	4,7	4,0
	15,5	7,2	6,3	4,7	4,0
63 (7,1)	-20,0	4,2	4,0	4,0	3,8
	-15,0	4,8	4,8	4,8	4,6
	-10,0	5,6	5,6	5,5	5,1
	-5,0	6,4	6,4	6,0	5,1
	0,0	7,2	7,2	6,0	5,1
	2,5	7,6	7,6	6,0	5,1
	6,0	8,2	8,0	6,0	5,1
	7,5	8,5	8,0	6,0	5,1
	10,0	8,8	8,0	6,0	5,1
	12,5	9,2	8,0	6,0	5,1
	15,5	9,2	8,0	6,0	5,1

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
71 (8,0)	-20,0	4,7	4,5	4,5	4,3
	-15,0	5,4	5,4	5,4	5,2
	-10,0	6,3	6,3	6,2	5,8
	-5,0	7,2	7,2	6,8	5,8
	0,0	8,1	8,1	6,8	5,8
	2,5	8,6	8,5	6,8	5,8
	6,0	9,2	9,0	6,8	5,8
	7,5	9,5	9,0	6,8	5,8
	10,0	9,9	9,0	6,8	5,8
	12,5	10,4	9,0	6,8	5,8
	15,5	10,4	9,0	6,8	5,8
80 (9,0)	-20,0	5,2	5,0	5,0	4,8
	-15,0	6,0	6,0	6,0	5,8
	-10,0	7,0	7,0	6,9	6,4
	-5,0	8,0	8,0	7,5	6,4
	0,0	9,0	9,0	7,5	6,4
	2,5	9,6	9,5	7,5	6,4
	6,0	10,3	10,0	7,5	6,4
	7,5	10,6	10,0	7,5	6,4
	10,0	11,1	10,0	7,5	6,4
	12,5	11,5	10,0	7,5	6,4
	15,5	11,5	10,0	7,5	6,4
100 (11,2)	-20,0	6,5	6,3	6,3	6,0
	-15,0	7,5	7,5	7,5	7,3
	-10,0	8,8	8,8	8,6	8,0
	-5,0	10,0	10,0	9,4	8,0
	0,0	11,3	11,3	9,4	8,0
	2,5	11,9	11,8	9,4	8,0
	6,0	12,8	12,5	9,4	8,0
	7,5	13,3	12,5	9,4	8,0
	10,0	13,8	12,5	9,4	8,0
	12,5	14,4	12,5	9,4	8,0
	15,5	14,4	12,5	9,4	8,0
125 (14,0)	-20,0	8,3	8,0	8,0	7,7
	-15,0	9,6	9,6	9,6	9,3
	-10,0	11,2	11,2	11,0	10,2
	-5,0	12,8	12,8	12,0	10,2
	0,0	14,4	14,4	12,0	10,2
	2,5	15,3	15,1	12,0	10,2
	6,0	16,4	16,0	12,0	10,2
	7,5	17,0	16,0	12,0	10,2
	10,0	17,7	16,0	12,0	10,2
	12,5	18,4	16,0	12,0	10,2
	15,5	18,4	16,0	12,0	10,2
140 (16,0)	-20,0	9,4	9,0	9,0	8,6
	-15,0	10,8	10,8	10,8	10,4
	-10,0	12,6	12,6	12,3	11,5
	-5,0	14,4	14,4	13,5	11,5
	0,0	16,2	16,2	13,5	11,5
	2,5	17,2	17,0	13,5	11,5
	6,0	18,5	18,0	13,5	11,5
	7,5	19,1	18,0	13,5	11,5
	10,0	19,9	18,0	13,5	11,5
	12,5	20,7	18,0	13,5	11,5
	15,5	20,7	18,0	13,5	11,5

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-P450/500/600/650YGM (1)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,5	1,9	2,6	1,9	2,8	1,9
	22,5	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	25,0	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,8
	30,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,8
	32,5	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,8
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,8
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,8	2,6	1,8
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	43,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
25 (2,8)	20,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,1
	22,5	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,1
	25,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,0	2,9	2,1	3,1	2,2	3,2	2,1	3,5	2,1
	27,5	2,6	2,0	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,2	3,2	2,1	3,4	2,1
	30,0	2,5	2,0	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,1
	32,5	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,1
	35,0	2,5	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	37,5	2,5	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	40,0	2,4	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,7	2,0	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	43,0	2,4	1,9	2,5	2,0	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,0
32 (3,6)	20,0	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,9	2,6	4,0	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	22,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,6	4,0	2,7	4,2	2,7	4,5	2,7
	25,0	3,3	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,8	2,6	3,9	2,7	4,2	2,7	4,4	2,7
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,6	3,9	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	30,0	3,3	2,5	3,3	2,6	3,6	2,5	3,7	2,6	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,6
	32,5	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,6	3,8	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,5	3,7	2,7	4,0	2,6	4,3	2,6
	37,5	3,2	2,4	3,2	2,5	3,5	2,5	3,5	2,5	3,7	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6
	40,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,5	3,7	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6
	43,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,5	3,6	2,6	3,9	2,6	4,2	2,6
40 (4,5)	20,0	4,3	3,3	4,4	3,4	4,7	3,4	4,8	3,4	5,0	3,6	5,3	3,5	5,7	3,5
	22,5	4,2	3,3	4,3	3,4	4,6	3,3	4,8	3,4	5,0	3,5	5,3	3,5	5,6	3,5
	25,0	4,2	3,2	4,3	3,3	4,6	3,3	4,7	3,4	4,9	3,5	5,2	3,5	5,6	3,4
	27,5	4,1	3,2	4,2	3,3	4,5	3,3	4,7	3,4	4,9	3,5	5,2	3,5	5,4	3,4
	30,0	4,1	3,2	4,2	3,3	4,5	3,3	4,6	3,3	4,8	3,5	5,1	3,4	5,4	3,4
	32,5	4,1	3,2	4,1	3,3	4,4	3,2	4,5	3,3	4,8	3,5	5,1	3,4	5,4	3,4
	35,0	4,0	3,2	4,1	3,2	4,4	3,2	4,5	3,3	4,7	3,4	5,0	3,4	5,4	3,4
	37,5	4,0	3,1	4,0	3,2	4,3	3,2	4,4	3,3	4,7	3,4	5,0	3,4	5,3	3,4
	40,0	3,9	3,1	4,0	3,2	4,3	3,2	4,4	3,2	4,6	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3
	43,0	3,9	3,1	3,9	3,2	4,2	3,2	4,3	3,2	4,5	3,4	4,9	3,3	5,2	3,3
50 (5,6)	20,0	5,3	4,0	5,5	4,1	5,8	4,1	6,0	4,1	6,2	4,3	6,6	4,3	7,1	4,2
	22,5	5,3	4,0	5,4	4,1	5,8	4,1	5,9	4,1	6,2	4,3	6,6	4,3	7,0	4,2
	25,0	5,2	3,9	5,3	4,1	5,7	4,0	5,9	4,1	6,1	4,3	6,5	4,2	6,9	4,2
	27,5	5,2	3,9	5,3	4,0	5,7	4,0	5,8	4,1	6,0	4,2	6,4	4,2	6,7	4,1
	30,0	5,1	3,9	5,2	4,0	5,6	4,0	5,8	4,0	6,0	4,2	6,4	4,2	6,8	4,1
	32,5	5,0	3,9	5,2	4,0	5,5	3,9	5,7	4,0	5,9	4,2	6,3	4,2	6,7	4,1
	35,0	5,0	3,8	5,1	3,9	5,5	3,9	5,6	4,0	5,8	4,2	6,3	4,1	6,7	4,1
	37,5	4,9	3,8	5,0	3,9	5,4	3,9	5,5	3,9	5,8	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1
	40,0	4,8	3,8	5,0	3,9	5,3	3,9	5,4	3,9	5,7	4,1	6,2	4,1	6,6	4,0
	43,0	4,8	3,8	4,9	3,8	5,3	3,8	5,4	3,9	5,7	4,1	6,0	4,0	6,5	4,0
63 (7,1)	20,0	6,7	5,0	6,9	5,1	7,4	5,1	7,6	5,2	7,9	5,4	8,4	5,3	8,9	5,3
	22,5	6,7	5,0	6,9	5,1	7,3	5,1	7,5	5,1	7,8	5,4	8,3	5,3	8,8	5,2
	25,0	6,6	4,9	6,8	5,1	7,2	5,0	7,5	5,1	7,7	5,3	8,2	5,3	8,8	5,2
	27,5	6,5	4,9	6,7	5,0	7,2	5,0	7,4	5,1	7,7	5,3	8,2	5,2	8,5	5,1
	30,0	6,5	4,9	6,6	5,0	7,1	5,0	7,3	5,1	7,6	5,3	8,1	5,2	8,6	5,1
	32,5	6,4	4,8	6,5	5,0	7,0	4,9	7,2	5,0	7,5	5,2	8,0	5,2	8,5	5,1
	35,0	6,3	4,8	6,4	4,9	6,9	4,9	7,1	5,0	7,4	5,2	8,0	5,2	8,4	5,1
	37,5	6,2	4,8	6,4	4,9	6,8	4,9	7,0	4,9	7,3	5,2	7,8	5,1	8,4	5,1
	40,0	6,1	4,7	6,3	4,8	6,8	4,8	6,9	4,9	7,2	5,1	7,8	5,1	8,3	5,0
	43,0	6,1	4,7	6,2	4,8	6,7	4,8	6,8	4,9	7,2	5,1	7,7	5,1	8,2	5,0

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-P450/500/600/650YGM (2)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
71 (8,0)	20,0	7,6	5,6	7,8	5,8	8,3	5,7	8,6	5,8	8,9	6,1	9,4	6,0	10,1	5,9
	22,5	7,5	5,6	7,7	5,7	8,2	5,7	8,5	5,8	8,8	6,0	9,4	5,9	10,0	5,9
	25,0	7,4	5,5	7,6	5,7	8,2	5,6	8,4	5,7	8,7	6,0	9,3	5,9	9,9	5,8
	27,5	7,4	5,5	7,5	5,6	8,1	5,6	8,3	5,7	8,6	5,9	9,2	5,9	9,6	5,7
	30,0	7,3	5,5	7,4	5,6	8,0	5,6	8,2	5,7	8,6	5,9	9,1	5,8	9,7	5,8
	32,5	7,2	5,4	7,4	5,5	7,8	5,5	8,1	5,6	8,5	5,9	9,0	5,8	9,6	5,7
	35,0	7,1	5,4	7,2	5,5	7,8	5,5	8,0	5,6	8,3	5,8	9,0	5,8	9,5	5,7
	37,5	7,0	5,3	7,2	5,5	7,7	5,4	7,9	5,5	8,3	5,8	8,8	5,7	9,4	5,7
	40,0	6,9	5,3	7,1	5,4	7,6	5,4	7,8	5,5	8,2	5,7	8,8	5,7	9,4	5,6
	43,0	6,9	5,3	7,0	5,4	7,5	5,4	7,7	5,4	8,1	5,7	8,6	5,7	9,3	5,6
80 (9,0)	20,0	8,5	6,1	8,8	6,2	9,4	6,2	9,6	6,3	10,0	6,5	10,6	6,4	11,3	6,4
	22,5	8,5	6,1	8,7	6,2	9,3	6,2	9,5	6,2	9,9	6,5	10,6	6,4	11,2	6,3
	25,0	8,4	6,0	8,6	6,2	9,2	6,1	9,5	6,2	9,8	6,4	10,4	6,4	11,1	6,3
	27,5	8,3	6,0	8,5	6,1	9,1	6,1	9,4	6,1	9,7	6,4	10,4	6,3	10,8	6,2
	30,0	8,2	5,9	8,4	6,0	9,0	6,0	9,3	6,1	9,6	6,4	10,3	6,3	10,9	6,2
	32,5	8,1	5,9	8,3	6,0	8,8	6,0	9,1	6,0	9,5	6,3	10,2	6,3	10,8	6,2
	35,0	8,0	5,8	8,1	5,9	8,8	5,9	9,0	6,0	9,4	6,2	10,1	6,2	10,7	6,1
	37,5	7,9	5,8	8,1	5,9	8,6	5,9	8,9	5,9	9,3	6,2	9,9	6,2	10,6	6,1
	40,0	7,8	5,7	8,0	5,8	8,6	5,8	8,7	5,9	9,2	6,2	9,9	6,1	10,5	6,1
	43,0	7,7	5,7	7,9	5,8	8,5	5,8	8,6	5,8	9,1	6,1	9,7	6,1	10,4	6,0
100 (11,2)	20,0	10,6	8,3	10,9	8,5	11,6	8,5	12,0	8,6	12,5	9,0	13,2	8,9	14,1	8,8
	22,5	10,5	8,2	10,8	8,5	11,5	8,4	11,9	8,6	12,3	8,9	13,2	8,9	13,9	8,7
	25,0	10,4	8,2	10,7	8,4	11,4	8,4	11,8	8,5	12,2	8,9	13,0	8,8	13,8	8,7
	27,5	10,3	8,1	10,5	8,4	11,3	8,3	11,6	8,5	12,1	8,9	12,9	8,8	13,4	8,6
	30,0	10,2	8,1	10,4	8,3	11,2	8,3	11,5	8,4	12,0	8,8	12,8	8,7	13,6	8,6
	32,5	10,1	8,0	10,3	8,3	11,0	8,2	11,3	8,3	11,9	8,8	12,7	8,7	13,4	8,6
	35,0	10,0	8,0	10,1	8,2	10,9	8,2	11,2	8,3	11,6	8,7	12,5	8,6	13,3	8,5
	37,5	9,9	7,9	10,0	8,1	10,8	8,1	11,0	8,2	11,6	8,7	12,4	8,6	13,2	8,5
	40,0	9,7	7,8	9,9	8,1	10,7	8,1	10,9	8,2	11,4	8,6	12,3	8,6	13,1	8,4
	43,0	9,6	7,8	9,8	8,0	10,5	8,0	10,8	8,1	11,3	8,5	12,1	8,5	13,0	8,4
125 (14,0)	20,0	13,2	10,1	13,7	10,4	14,6	10,4	15,0	10,5	15,6	11,0	16,5	10,8	17,6	10,7
	22,5	13,2	10,1	13,5	10,4	14,4	10,3	14,8	10,5	15,4	10,9	16,5	10,8	17,4	10,7
	25,0	13,0	10,0	13,4	10,3	14,3	10,2	14,7	10,4	15,3	10,9	16,2	10,7	17,3	10,6
	27,5	12,9	10,0	13,2	10,2	14,1	10,2	14,6	10,4	15,1	10,8	16,1	10,7	16,8	10,4
	30,0	12,7	9,9	13,0	10,1	14,0	10,1	14,4	10,3	15,0	10,7	16,0	10,6	16,9	10,5
	32,5	12,6	9,8	12,9	10,1	13,7	10,0	14,1	10,2	14,8	10,7	15,8	10,6	16,8	10,4
	35,0	12,5	9,8	12,7	10,0	13,7	10,0	14,0	10,1	14,6	10,6	15,7	10,5	16,7	10,4
	37,5	12,3	9,7	12,6	9,9	13,4	9,9	13,8	10,0	14,5	10,5	15,5	10,4	16,5	10,3
	40,0	12,1	9,6	12,4	9,9	13,4	9,9	13,6	9,9	14,3	10,5	15,4	10,4	16,4	10,3
	43,0	12,0	9,6	12,3	9,8	13,2	9,8	13,4	9,9	14,1	10,4	15,1	10,3	16,2	10,2
140 (16,0)	20,0	15,1	11,2	15,6	11,6	16,6	11,5	17,1	11,6	17,8	12,2	18,9	12,0	20,2	11,9
	22,5	15,0	11,2	15,4	11,5	16,5	11,4	17,0	11,6	17,6	12,1	18,8	12,0	19,9	11,8
	25,0	14,9	11,1	15,3	11,4	16,3	11,3	16,8	11,5	17,4	12,0	18,6	11,9	19,8	11,7
	27,5	14,7	11,0	15,0	11,3	16,2	11,3	16,6	11,4	17,3	11,9	18,4	11,8	19,2	11,5
	30,0	14,6	11,0	14,9	11,2	16,0	11,2	16,5	11,4	17,1	11,9	18,2	11,7	19,4	11,6
	32,5	14,4	10,9	14,7	11,1	15,7	11,1	16,2	11,2	17,0	11,8	18,1	11,7	19,2	11,5
	35,0	14,2	10,8	14,5	11,0	15,6	11,0	16,0	11,2	16,6	11,7	17,9	11,6	19,0	11,4
	37,5	14,1	10,7	14,4	11,0	15,4	10,9	15,8	11,1	16,6	11,6	17,7	11,5	18,9	11,4
	40,0	13,8	10,6	14,2	10,9	15,3	10,9	15,5	11,0	16,3	11,5	17,6	11,5	18,7	11,3
	43,0	13,8	10,6	14,0	10,8	15,0	10,8	15,4	10,9	16,2	11,5	17,3	11,4	18,6	11,3

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-P450/500/550/600/650YGM

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,3
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,1	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,3	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (2,8)	-20,0	1,7	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,2	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,6	2,5	2,3
	0,0	2,9	2,9	2,5	2,3
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,3
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,6	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3
32 (3,6)	-20,0	2,1	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,5	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,9	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,3	3,2	3,1	2,8
	0,0	3,7	3,6	3,2	2,8
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8
40 (4,5)	-20,0	2,7	2,6	2,6	2,5
	-15,0	3,1	3,0	3,0	2,9
	-10,0	3,6	3,5	3,4	3,3
	-5,0	4,1	4,0	3,9	3,5
	0,0	4,6	4,5	4,0	3,5
	2,5	4,8	4,8	4,0	3,5
	6,0	5,2	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,3	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,6	5,0	4,0	3,5
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,5
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,5
50 (5,6)	-20,0	3,3	3,2	3,2	3,2
	-15,0	3,9	3,8	3,8	3,7
	-10,0	4,5	4,4	4,3	4,2
	-5,0	5,2	5,0	4,9	4,4
	0,0	5,8	5,7	5,0	4,4
	2,5	6,0	6,0	5,0	4,4
	6,0	6,5	6,3	5,0	4,4
	7,5	6,7	6,3	5,0	4,4
	10,0	7,0	6,3	5,0	4,4
	12,5	7,3	6,3	5,0	4,4
	15,5	7,3	6,3	5,0	4,4
63 (7,1)	-20,0	4,2	4,1	4,1	4,0
	-15,0	5,0	4,8	4,8	4,6
	-10,0	5,8	5,6	5,4	5,3
	-5,0	6,6	6,4	6,2	5,6
	0,0	7,4	7,2	6,4	5,6
	2,5	7,7	7,6	6,4	5,6
	6,0	8,2	8,0	6,4	5,6
	7,5	8,5	8,0	6,4	5,6
	10,0	8,9	8,0	6,4	5,6
	12,5	9,3	8,0	6,4	5,6
	15,5	9,3	8,0	6,4	5,6

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
71 (8,0)	-20,0	4,8	4,6	4,6	4,5
	-15,0	5,6	5,4	5,4	5,2
	-10,0	6,5	6,3	6,1	5,9
	-5,0	7,4	7,2	6,9	6,3
	0,0	8,3	8,1	7,2	6,3
	2,5	8,6	8,6	7,2	6,3
	6,0	9,3	9,0	7,2	6,3
	7,5	9,5	9,0	7,2	6,3
	10,0	10,0	9,0	7,2	6,3
	12,5	10,4	9,0	7,2	6,3
	15,5	10,4	9,0	7,2	6,3
80 (9,0)	-20,0	5,3	5,1	5,1	5,0
	-15,0	6,3	6,1	6,0	5,8
	-10,0	7,2	7,0	6,8	6,6
	-5,0	8,2	8,0	7,7	7,1
	0,0	9,2	9,0	8,0	7,1
	2,5	9,6	9,5	8,0	7,1
	6,0	10,3	10,0	8,0	7,1
	7,5	10,6	10,0	8,0	7,1
	10,0	11,1	10,0	8,0	7,1
	12,5	11,6	10,0	8,0	7,1
	15,5	11,6	10,0	8,0	7,1
100 (11,2)	-20,0	6,6	6,4	6,4	6,3
	-15,0	7,8	7,6	7,5	7,3
	-10,0	9,0	8,8	8,5	8,3
	-5,0	10,3	10,0	9,6	8,8
	0,0	11,5	11,3	9,9	8,8
	2,5	12,0	11,9	9,9	8,8
	6,0	12,9	12,5	9,9	8,8
	7,5	13,3	12,5	9,9	8,8
	10,0	13,9	12,5	9,9	8,8
	12,5	14,5	12,5	9,9	8,8
	15,5	14,5	12,5	9,9	8,8
125 (14,0)	-20,0	8,5	8,2	8,2	8,0
	-15,0	10,0	9,7	9,6	9,3
	-10,0	11,5	11,2	10,9	10,6
	-5,0	13,1	12,8	12,3	11,3
	0,0	14,7	14,4	12,7	11,3
	2,5	15,4	15,2	12,7	11,3
	6,0	16,5	16,0	12,7	11,3
	7,5	17,0	16,0	12,7	11,3
	10,0	17,8	16,0	12,7	11,3
	12,5	18,6	16,0	12,7	11,3
	15,5	18,6	16,0	12,7	11,3
140 (16,0)	-20,0	9,5	9,2	9,2	9,0
	-15,0	11,3	10,9	10,8	10,4
	-10,0	13,0	12,6	12,2	11,9
	-5,0	14,8	14,4	13,9	12,7
	0,0	16,6	16,2	14,3	12,7
	2,5	17,3	17,1	14,3	12,7
	6,0	18,5	18,0	14,3	12,7
	7,5	19,1	18,0	14,3	12,7
	10,0	20,0	18,0	14,3	12,7
	12,5	20,9	18,0	14,3	12,7
	15,5	20,9	18,0	14,3	12,7

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-P750–1250YGM (1)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,4	1,9	2,5	2,0	2,7	1,9	2,9	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	1,9
	25,0	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,4	1,9	2,6	1,9	2,8	1,9
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	32,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,8
	35,0	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,8	2,6	1,8
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8
	40,0	1,8	1,6	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8
	43,0	1,8	1,6	1,8	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8
25 (2,8)	20,0	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,2	3,7	2,2
	22,5	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,1	3,2	2,2	3,4	2,2	3,6	2,2
	25,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,1
	27,5	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,0	3,0	2,1	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,1
	30,0	2,5	2,0	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,1
	32,5	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	35,0	2,4	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	37,5	2,4	1,9	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,0
	40,0	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,0	3,2	2,0
	43,0	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,9	2,0	3,1	2,0
32 (3,6)	20,0	3,5	2,6	3,6	2,7	3,9	2,7	4,0	2,7	4,1	2,8	4,4	2,8	4,7	2,8
	22,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,8	2,6	3,9	2,7	4,1	2,8	4,4	2,8	4,6	2,7
	25,0	3,4	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,9	2,7	4,0	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,8	2,6	3,9	2,7	4,2	2,7	4,5	2,7
	30,0	3,2	2,5	3,4	2,6	3,6	2,5	3,7	2,6	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,6
	32,5	3,2	2,4	3,3	2,5	3,5	2,5	3,7	2,6	3,8	2,7	4,0	2,6	4,3	2,6
	35,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,5	2,5	3,6	2,5	3,7	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6
	37,5	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,5	3,7	2,6	3,9	2,6	4,1	2,6
	40,0	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,5	3,6	2,6	3,8	2,6	4,1	2,5
	43,0	3,0	2,3	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,4	3,5	2,6	3,7	2,5	4,0	2,5
40 (4,5)	20,0	4,3	3,3	4,5	3,4	4,8	3,4	5,0	3,5	5,2	3,6	5,5	3,6	5,9	3,6
	22,5	4,3	3,3	4,4	3,4	4,7	3,4	4,9	3,5	5,1	3,6	5,4	3,6	5,8	3,5
	25,0	4,2	3,3	4,4	3,4	4,7	3,4	4,8	3,4	5,0	3,6	5,3	3,5	5,7	3,5
	27,5	4,1	3,2	4,3	3,3	4,6	3,3	4,7	3,4	4,9	3,5	5,2	3,5	5,6	3,4
	30,0	4,1	3,2	4,2	3,3	4,5	3,3	4,7	3,3	4,8	3,5	5,1	3,4	5,5	3,4
	32,5	4,0	3,2	4,1	3,3	4,4	3,2	4,6	3,3	4,7	3,5	5,0	3,4	5,4	3,4
	35,0	3,9	3,1	4,1	3,2	4,3	3,2	4,5	3,3	4,6	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3
	37,5	3,8	3,1	4,0	3,2	4,3	3,2	4,4	3,2	4,6	3,4	4,9	3,3	5,2	3,3
	40,0	3,8	3,1	3,9	3,1	4,2	3,1	4,3	3,2	4,5	3,4	4,8	3,3	5,1	3,3
	43,0	3,7	3,0	3,8	3,1	4,1	3,1	4,2	3,2	4,4	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2
50 (5,6)	20,0	5,4	4,0	5,6	4,2	6,0	4,2	6,2	4,2	6,4	4,4	6,9	4,4	7,3	4,3
	22,5	5,3	4,0	5,5	4,1	5,9	4,1	6,1	4,2	6,3	4,4	6,8	4,3	7,2	4,3
	25,0	5,3	4,0	5,4	4,1	5,8	4,1	6,0	4,2	6,2	4,3	6,6	4,3	7,1	4,2
	27,5	5,2	3,9	5,3	4,0	5,7	4,0	5,9	4,1	6,1	4,3	6,5	4,2	6,9	4,2
	30,0	5,0	3,9	5,2	4,0	5,6	4,0	5,8	4,1	6,0	4,2	6,4	4,2	6,8	4,1
	32,5	5,0	3,8	5,1	4,0	5,5	3,9	5,7	4,0	5,9	4,2	6,3	4,1	6,7	4,1
	35,0	4,9	3,8	5,0	3,9	5,4	3,9	5,6	4,0	5,8	4,1	6,2	4,1	6,6	4,0
	37,5	4,8	3,7	5,0	3,9	5,3	3,8	5,5	3,9	5,7	4,1	6,0	4,0	6,4	4,0
	40,0	4,7	3,7	4,8	3,8	5,2	3,8	5,4	3,9	5,6	4,0	5,9	4,0	6,3	3,9
	43,0	4,6	3,7	4,7	3,8	5,0	3,7	5,2	3,8	5,4	4,0	5,8	4,0	6,2	3,9
63 (7,1)	20,0	6,9	5,1	7,1	5,2	7,6	5,2	7,9	5,3	8,2	5,5	8,7	5,5	9,3	5,4
	22,5	6,7	5,0	7,0	5,2	7,5	5,2	7,8	5,2	8,0	5,5	8,6	5,4	9,1	5,3
	25,0	6,7	5,0	6,9	5,1	7,4	5,1	7,6	5,2	7,9	5,4	8,4	5,3	8,9	5,3
	27,5	6,5	4,9	6,7	5,1	7,2	5,0	7,5	5,1	7,7	5,3	8,3	5,3	8,8	5,2
	30,0	6,4	4,8	6,6	5,0	7,1	5,0	7,3	5,1	7,6	5,3	8,1	5,2	8,7	5,2
	32,5	6,3	4,8	6,5	4,9	7,0	4,9	7,2	5,0	7,5	5,2	8,0	5,2	8,5	5,1
	35,0	6,2	4,7	6,4	4,9	6,8	4,9	7,1	5,0	7,3	5,2	7,8	5,1	8,3	5,0
	37,5	6,1	4,7	6,3	4,9	6,7	4,8	7,0	4,9	7,2	5,1	7,7	5,1	8,2	5,0
	40,0	6,0	4,6	6,1	4,8	6,6	4,7	6,8	4,9	7,1	5,1	7,5	5,0	8,0	4,9
	43,0	5,8	4,6	6,0	4,7	6,4	4,7	6,6	4,8	6,9	5,0	7,3	4,9	7,8	4,9

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-P750–1250YGM (2)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
71 (8,0)	20,0	7,7	5,7	8,0	5,9	8,6	5,8	8,9	5,9	9,2	6,2	9,8	6,1	10,4	6,0
	22,5	7,6	5,6	7,9	5,8	8,4	5,8	8,7	5,9	9,0	6,1	9,7	6,1	10,2	6,0
	25,0	7,5	5,6	7,8	5,7	8,3	5,7	8,6	5,8	8,9	6,0	9,4	6,0	10,1	5,9
	27,5	7,4	5,5	7,6	5,7	8,2	5,6	8,4	5,7	8,7	6,0	9,3	5,9	9,9	5,8
	30,0	7,2	5,4	7,5	5,6	8,0	5,6	8,3	5,7	8,6	5,9	9,1	5,8	9,8	5,8
	32,5	7,1	5,4	7,3	5,5	7,8	5,5	8,1	5,6	8,4	5,8	9,0	5,8	9,6	5,7
	35,0	7,0	5,3	7,2	5,5	7,7	5,4	8,0	5,6	8,2	5,8	8,8	5,7	9,4	5,6
	37,5	6,8	5,2	7,1	5,4	7,6	5,4	7,8	5,5	8,1	5,7	8,6	5,7	9,2	5,6
	40,0	6,7	5,2	6,9	5,3	7,4	5,3	7,7	5,4	8,0	5,7	8,5	5,6	9,0	5,5
	43,0	6,6	5,1	6,7	5,2	7,2	5,2	7,5	5,3	7,8	5,6	8,3	5,5	8,8	5,4
80 (9,0)	20,0	8,7	6,2	9,0	6,4	9,7	6,4	10,0	6,4	10,4	6,7	11,1	6,6	11,7	6,5
	22,5	8,6	6,1	8,9	6,3	9,5	6,3	9,8	6,4	10,2	6,6	10,9	6,6	11,5	6,4
	25,0	8,5	6,1	8,7	6,2	9,4	6,2	9,7	6,3	10,0	6,5	10,6	6,4	11,3	6,4
	27,5	8,3	6,0	8,6	6,1	9,2	6,1	9,5	6,2	9,8	6,4	10,5	6,4	11,2	6,3
	30,0	8,1	5,9	8,4	6,1	9,0	6,0	9,3	6,1	9,6	6,4	10,3	6,3	11,0	6,2
	32,5	8,0	5,8	8,2	6,0	8,8	6,0	9,1	6,0	9,5	6,3	10,1	6,2	10,8	6,1
	35,0	7,8	5,7	8,1	5,9	8,6	5,9	9,0	6,0	9,3	6,2	9,9	6,1	10,5	6,1
	37,5	7,7	5,7	8,0	5,9	8,5	5,8	8,8	5,9	9,1	6,1	9,7	6,1	10,4	6,0
	40,0	7,6	5,6	7,7	5,7	8,3	5,7	8,6	5,8	9,0	6,1	9,5	6,0	10,1	5,9
	43,0	7,4	5,5	7,6	5,6	8,1	5,6	8,4	5,7	8,7	6,0	9,3	5,9	9,9	5,8
100 (11,2)	20,0	10,8	8,4	11,2	8,7	12,0	8,6	12,5	8,8	12,9	9,2	13,8	9,1	14,6	9,0
	22,5	10,6	8,3	11,0	8,6	11,8	8,6	12,2	8,7	12,7	9,1	13,6	9,0	14,3	8,9
	25,0	10,5	8,2	10,9	8,5	11,6	8,5	12,0	8,6	12,4	9,0	13,2	8,9	14,1	8,8
	27,5	10,3	8,1	10,6	8,4	11,4	8,4	11,8	8,5	12,2	8,9	13,0	8,8	13,9	8,7
	30,0	10,1	8,0	10,5	8,3	11,2	8,3	11,6	8,5	12,0	8,8	12,8	8,7	13,7	8,6
	32,5	9,9	8,0	10,2	8,2	11,0	8,2	11,4	8,4	11,8	8,7	12,5	8,6	13,4	8,5
	35,0	9,7	7,9	10,1	8,1	10,8	8,1	11,2	8,3	11,5	8,6	12,3	8,6	13,1	8,4
	37,5	9,6	7,8	10,0	8,1	10,6	8,0	11,0	8,2	11,4	8,6	12,1	8,5	12,9	8,4
	40,0	9,4	7,7	9,6	7,9	10,4	7,9	10,8	8,1	11,1	8,5	11,9	8,4	12,6	8,3
	43,0	9,2	7,6	9,4	7,8	10,1	7,8	10,5	8,0	10,9	8,4	11,6	8,3	12,3	8,2
125 (14,0)	20,0	13,5	10,3	14,0	10,6	15,1	10,6	15,6	10,8	16,1	11,2	17,2	11,1	18,3	11,0
	22,5	13,3	10,2	13,8	10,5	14,8	10,5	15,3	10,7	15,8	11,1	16,9	11,0	17,9	10,8
	25,0	13,2	10,1	13,6	10,4	14,6	10,4	15,1	10,6	15,5	11,0	16,5	10,8	17,6	10,7
	27,5	12,9	10,0	13,3	10,3	14,3	10,2	14,8	10,4	15,3	10,9	16,3	10,8	17,4	10,6
	30,0	12,6	9,8	13,1	10,2	14,0	10,1	14,5	10,3	15,0	10,7	16,0	10,6	17,1	10,5
	32,5	12,4	9,7	12,8	10,0	13,7	10,0	14,2	10,2	14,7	10,6	15,7	10,5	16,7	10,4
	35,0	12,2	9,6	12,6	10,0	13,4	9,9	14,0	10,1	14,4	10,5	15,4	10,4	16,4	10,3
	37,5	12,0	9,5	12,5	9,9	13,2	9,8	13,7	10,0	14,2	10,4	15,1	10,3	16,1	10,2
	40,0	11,8	9,4	12,0	9,7	13,0	9,7	13,4	9,9	13,9	10,3	14,8	10,2	15,8	10,1
	43,0	11,5	9,3	11,8	9,6	12,6	9,5	13,1	9,8	13,6	10,2	14,5	10,1	15,4	9,9
140 (16,0)	20,0	15,4	11,4	16,0	11,8	17,2	11,7	17,8	11,9	18,4	12,4	19,7	12,3	20,9	12,1
	22,5	15,2	11,3	15,8	11,6	16,9	11,6	17,5	11,8	18,1	12,3	19,4	12,2	20,5	12,0
	25,0	15,0	11,2	15,5	11,5	16,6	11,5	17,2	11,7	17,8	12,1	18,9	12,0	20,2	11,9
	27,5	14,7	11,0	15,2	11,4	16,3	11,3	16,9	11,5	17,4	12,0	18,6	11,9	19,8	11,7
	30,0	14,4	10,9	15,0	11,3	16,0	11,2	16,6	11,4	17,1	11,9	18,2	11,7	19,5	11,6
	32,5	14,2	10,8	14,6	11,1	15,7	11,1	16,2	11,3	16,8	11,7	17,9	11,6	19,1	11,5
	35,0	13,9	10,6	14,4	11,0	15,4	10,9	16,0	11,2	16,5	11,6	17,6	11,5	18,7	11,3
	37,5	13,7	10,5	14,2	10,9	15,1	10,8	15,7	11,0	16,2	11,5	17,3	11,4	18,4	11,2
	40,0	13,4	10,4	13,8	10,7	14,8	10,7	15,4	10,9	15,9	11,4	17,0	11,2	18,0	11,1
	43,0	13,1	10,3	13,4	10,5	14,4	10,5	15,0	10,7	15,5	11,2	16,6	11,1	17,6	10,9

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-P750–1250YGM

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{FK}]	Innentemperatur 15 °C_{TK} Q_{SENS} [kW]	20 °C_{TK} Q_{SENS} [kW]	25 °C_{TK} Q_{SENS} [kW]	27 °C_{TK} Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (2,8)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,2	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,6	2,5	2,4
	0,0	2,9	2,9	2,5	2,4
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,4
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,4
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,4
	10,0	3,6	3,2	2,5	2,4
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,4
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,4
32 (3,6)	-20,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,8	2,8	2,7	2,7
	-5,0	3,2	3,2	3,1	2,9
	0,0	3,6	3,6	3,2	2,9
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,9
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,9
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,9
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,9
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,9
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,9
40 (4,5)	-20,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	-15,0	3,1	3,0	3,0	2,9
	-10,0	3,6	3,5	3,4	3,4
	-5,0	4,1	4,0	3,9	3,7
	0,0	4,6	4,5	4,0	3,7
	2,5	4,8	4,7	4,0	3,7
	6,0	5,2	5,0	4,0	3,7
	7,5	5,3	5,0	4,0	3,7
	10,0	5,6	5,0	4,0	3,7
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,7
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,7
50 (5,6)	-20,0	3,2	3,2	3,2	3,1
	-15,0	3,8	3,8	3,7	3,7
	-10,0	4,5	4,4	4,3	4,2
	-5,0	5,1	5,0	4,9	4,6
	0,0	5,7	5,6	5,0	4,6
	2,5	6,0	5,9	5,0	4,6
	6,0	6,5	6,3	5,0	4,6
	7,5	6,7	6,3	5,0	4,6
	10,0	7,0	6,3	5,0	4,6
	12,5	7,3	6,3	5,0	4,6
	15,5	7,3	6,3	5,0	4,6
63 (7,1)	-20,0	4,0	4,0	4,0	3,9
	-15,0	4,9	4,8	4,8	4,6
	-10,0	5,7	5,6	5,4	5,4
	-5,0	6,5	6,4	6,2	5,9
	0,0	7,3	7,2	6,4	5,9
	2,5	7,7	7,5	6,4	5,9
	6,0	8,2	8,0	6,4	5,9
	7,5	8,5	8,0	6,4	5,9
	10,0	8,9	8,0	6,4	5,9
	12,5	9,3	8,0	6,4	5,9
	15,5	9,3	8,0	6,4	5,9

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{FK}]	Innentemperatur 15 °C_{TK} Q_{SENS} [kW]	20 °C_{TK} Q_{SENS} [kW]	25 °C_{TK} Q_{SENS} [kW]	27 °C_{TK} Q_{SENS} [kW]
71 (8,0)	-20,0	4,5	4,5	4,5	4,4
	-15,0	5,5	5,4	5,4	5,2
	-10,0	6,4	6,3	6,1	6,0
	-5,0	7,3	7,2	6,9	6,6
	0,0	8,2	8,1	7,2	6,6
	2,5	8,6	8,5	7,2	6,6
	6,0	9,3	9,0	7,2	6,6
	7,5	9,5	9,0	7,2	6,6
	10,0	10,0	9,0	7,2	6,6
	12,5	10,4	9,0	7,2	6,6
	15,5	10,4	9,0	7,2	6,6
80 (9,0)	-20,0	5,0	5,0	4,9	4,9
	-15,0	6,1	6,0	6,0	5,8
	-10,0	7,1	7,0	6,8	6,7
	-5,0	8,1	8,0	7,7	7,4
	0,0	9,1	9,0	8,0	7,4
	2,5	9,6	9,4	8,0	7,4
	6,0	10,3	10,0	8,0	7,4
	7,5	10,6	10,0	8,0	7,4
	10,0	11,1	10,0	8,0	7,4
	12,5	11,6	10,0	8,0	7,4
	15,5	11,6	10,0	8,0	7,4
100 (11,2)	-20,0	6,3	6,3	6,3	6,1
	-15,0	7,6	7,5	7,4	7,3
	-10,0	8,9	8,8	8,5	8,4
	-5,0	10,1	10,0	9,6	9,2
	0,0	11,4	11,2	9,9	9,2
	2,5	12,0	11,8	9,9	9,2
	6,0	12,9	12,5	9,9	9,2
	7,5	13,3	12,5	9,9	9,2
	10,0	13,9	12,5	9,9	9,2
	12,5	14,5	12,5	9,9	9,2
	15,5	14,5	12,5	9,9	9,2
125 (14,0)	-20,0	8,0	8,0	8,0	7,8
	-15,0	9,8	9,6	9,5	9,3
	-10,0	11,4	11,2	10,9	10,7
	-5,0	13,0	12,8	12,3	11,8
	0,0	14,6	14,3	12,7	11,8
	2,5	15,4	15,0	12,7	11,8
	6,0	16,5	16,0	12,7	11,8
	7,5	17,0	16,0	12,7	11,8
	10,0	17,8	16,0	12,7	11,8
	12,5	18,6	16,0	12,7	11,8
	15,5	18,6	16,0	12,7	11,8
140 (16,0)	-20,0	9,0	9,0	9,0	8,8
	-15,0	11,0	10,8	10,7	10,4
	-10,0	12,8	12,6	12,2	12,1
	-5,0	14,6	14,4	13,9	13,2
	0,0	16,4	16,1	14,3	13,2
	2,5	17,3	16,9	14,3	13,2
	6,0	18,5	18,0	14,3	13,2
	7,5	19,1	18,0	14,3	13,2
	10,0	20,0	18,0	14,3	13,2
	12,5	20,9	18,0	14,3	13,2
	15,5	20,9	18,0	14,3	13,2

Kühlleistung bei Verwendung mit PQHY und PQRY

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Wassertemperatur [°C]	Innentemperatur													
		21,5 °C_{TK} 16 °C_{FK}		23 °C_{TK} 16 °C_{FK}		25 °C_{TK} 18 °C_{FK}		27 °C_{TK} 19 °C_{FK}		28 °C_{TK} 20 °C_{FK}		30 °C_{TK} 22 °C_{FK}		32 °C_{TK} 22 °C_{FK}	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	10,0	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	1,9	2,9	1,9
	20,0	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	30,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8
	40,0	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,7
	45,0	1,6	1,6	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,2	1,7
25 (2,8)	10,0	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	20,0	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,0	3,1	2,0
	30,0	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	1,9
	40,0	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,8
	45,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8
32 (3,6)	10,0	3,6	2,6	3,7	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,2	2,8	4,5	2,8	4,7	2,8
	20,0	3,4	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,9	2,7	4,0	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	30,0	3,2	2,4	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,5	3,7	2,6	3,9	2,6	4,2	2,6
	40,0	2,9	2,3	3,0	2,4	3,2	2,4	3,3	2,4	3,4	2,5	3,6	2,5	3,8	2,4
	45,0	2,7	2,2	2,8	2,3	3,0	2,3	3,0	2,3	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,3
40 (4,5)	10,0	4,5	3,4	4,6	3,5	4,9	3,5	5,1	3,5	5,2	3,7	5,6	3,6	5,9	3,6
	20,0	4,2	3,3	4,4	3,4	4,7	3,4	4,8	3,4	5,0	3,6	5,3	3,5	5,6	3,4
	30,0	3,9	3,1	4,1	3,2	4,4	3,2	4,5	3,3	4,6	3,4	4,9	3,4	5,2	3,3
	40,0	3,6	3,0	3,7	3,1	3,9	3,0	4,1	3,1	4,2	3,2	4,5	3,2	4,7	3,1
	45,0	3,3	2,8	3,5	3,0	3,7	2,9	3,8	3,0	3,9	3,1	4,2	3,1	4,4	3,0
50 (5,6)	10,0	5,5	4,1	5,7	4,2	6,1	4,2	6,3	4,3	6,5	4,4	6,9	4,4	7,3	4,3
	20,0	5,3	4,0	5,4	4,1	5,8	4,1	6,0	4,1	6,2	4,3	6,6	4,2	6,9	4,2
	30,0	4,9	3,8	5,1	3,9	5,4	3,9	5,6	4,0	5,8	4,1	6,1	4,1	6,5	4,0
	40,0	4,4	3,6	4,6	3,7	4,9	3,7	5,1	3,8	5,2	3,9	5,5	3,9	5,9	3,8
	45,0	4,2	3,4	4,3	3,6	4,6	3,5	4,7	3,6	4,9	3,8	5,2	3,7	5,5	3,7
63 (7,1)	10,0	7,0	5,2	7,3	5,3	7,8	5,3	8,0	5,4	8,3	5,6	8,8	5,5	9,3	5,4
	20,0	6,7	5,0	6,9	5,1	7,4	5,1	7,6	5,2	7,8	5,4	8,3	5,3	8,8	5,2
	30,0	6,2	4,8	6,4	4,9	6,9	4,9	7,1	5,0	7,3	5,2	7,8	5,1	8,2	5,0
	40,0	5,6	4,5	5,8	4,6	6,2	4,6	6,4	4,7	6,6	4,9	7,0	4,8	7,4	4,7
	45,0	5,3	4,3	5,4	4,5	5,8	4,4	6,0	4,5	6,2	4,7	6,6	4,6	6,9	4,6
71 (8,0)	10,0	7,9	5,8	8,2	6,0	8,8	5,9	9,0	6,0	9,3	6,2	9,9	6,1	10,5	6,0
	20,0	7,5	5,6	7,8	5,7	8,3	5,7	8,6	5,8	8,8	6,0	9,4	5,9	9,9	5,8
	30,0	7,0	5,3	7,3	5,5	7,8	5,5	8,0	5,6	8,2	5,8	8,7	5,7	9,2	5,6
	40,0	6,3	5,0	6,6	5,2	7,0	5,1	7,2	5,2	7,5	5,4	7,9	5,4	8,4	5,3
	45,0	5,9	4,8	6,1	5,0	6,6	4,9	6,8	5,0	7,0	5,3	7,4	5,2	7,8	5,1
80 (9,0)	10,0	8,9	6,3	9,2	6,5	9,9	6,4	10,2	6,5	10,5	6,7	11,1	6,7	11,8	6,5
	20,0	8,5	6,1	8,8	6,2	9,3	6,2	9,6	6,3	9,9	6,5	10,5	6,4	11,2	6,3
	30,0	7,9	5,8	8,2	5,9	8,7	5,9	9,0	6,0	9,3	6,2	9,8	6,1	10,4	6,0
	40,0	7,1	5,4	7,4	5,6	7,9	5,5	8,1	5,6	8,4	5,8	8,9	5,8	9,4	5,7
	45,0	6,7	5,2	6,9	5,3	7,4	5,3	7,6	5,4	7,9	5,6	8,3	5,5	8,8	5,4
100 (11,2)	10,0	11,1	8,5	11,5	8,8	12,3	8,8	12,7	8,9	13,1	9,2	13,8	9,1	14,6	9,0
	20,0	10,5	8,2	10,9	8,5	11,6	8,5	12,0	8,6	12,4	9,0	13,1	8,8	13,9	8,7
	30,0	9,8	7,9	10,2	8,2	10,9	8,1	11,2	8,3	11,5	8,6	12,2	8,5	12,9	8,4
	40,0	8,9	7,5	9,2	7,7	9,8	7,7	10,1	7,9	10,5	8,2	11,1	8,1	11,7	8,0
	45,0	8,3	7,2	8,6	7,5	9,2	7,4	9,5	7,6	9,8	7,9	10,4	7,8	11,0	7,7
125 (14,0)	10,0	13,9	10,4	14,4	10,8	15,3	10,7	15,8	10,9	16,3	11,3	17,3	11,1	18,3	11,0
	20,0	13,1	10,1	13,6	10,4	14,5	10,4	15,0	10,5	15,5	10,9	16,4	10,8	17,3	10,6
	30,0	12,3	9,7	12,7	10,0	13,6	9,9	14,0	10,1	14,4	10,5	15,3	10,4	16,2	10,2
	40,0	11,1	9,1	11,5	9,4	12,3	9,4	12,7	9,6	13,1	10,0	13,8	9,8	14,6	9,7
	45,0	10,4	8,8	10,7	9,1	11,5	9,0	11,8	9,3	12,2	9,6	12,9	9,5	13,7	9,4
140 (16,0)	10,0	15,9	11,6	16,4	12,0	17,5	11,9	18,1	12,1	18,7	12,5	19,8	12,3	20,9	12,1
	20,0	15,0	11,2	15,6	11,5	16,6	11,5	17,2	11,7	17,7	12,1	18,7	11,9	19,8	11,7
	30,0	14,0	10,7	14,5	11,0	15,5	11,0	16,0	11,2	16,5	11,6	17,5	11,4	18,5	11,3
	40,0	12,7	10,1	13,1	10,4	14,0	10,3	14,5	10,5	14,9	11,0	15,8	10,8	16,7	10,6
	45,0	11,9	9,7	12,3	10,0	13,1	9,9	13,5	10,2	14,0	10,6	14,8	10,4	15,6	10,3

Heizleistung bei Verwendung mit PQHY und PQRY

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Wassertemperatur [°C]	Innentemperatur				
		15 °C$_{TK}$	19 °C$_{TK}$	20 °C$_{TK}$	25 °C$_{TK}$	27 °C$_{TK}$
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	10,0	2,0	2,0	2,0	1,7	1,5
	20,0	2,5	2,5	2,5	2,1	1,9
	30,0	2,5	2,5	2,5	2,1	1,9
	40,0	2,5	2,5	2,5	2,1	1,9
	45,0	2,5	2,5	2,5	2,1	1,9
25 (2,8)	10,0	2,5	2,5	2,5	2,1	2,0
	20,0	3,2	3,2	3,2	2,7	2,5
	30,0	3,2	3,2	3,2	2,7	2,5
	40,0	3,2	3,2	3,2	2,7	2,5
	45,0	3,2	3,2	3,2	2,7	2,5
32 (3,6)	10,0	3,2	3,2	3,2	2,7	2,4
	20,0	4,0	4,0	4,0	3,4	3,1
	30,0	4,0	4,0	4,0	3,4	3,1
	40,0	4,0	4,0	4,0	3,4	3,1
	45,0	4,0	4,0	4,0	3,4	3,1
40 (4,5)	10,0	4,0	4,0	4,0	3,4	3,1
	20,0	5,0	5,0	5,0	4,2	3,9
	30,0	5,0	5,0	5,0	4,2	3,9
	40,0	5,0	5,0	5,0	4,2	3,9
	45,0	5,0	5,0	5,0	4,2	3,9
50 (5,6)	10,0	5,0	5,0	5,0	4,2	3,9
	20,0	6,3	6,3	6,3	5,3	4,9
	30,0	6,3	6,3	6,3	5,3	4,9
	40,0	6,3	6,3	6,3	5,3	4,9
	45,0	6,3	6,3	6,3	5,3	4,9
63 (7,1)	10,0	6,3	6,3	6,3	5,4	4,9
	20,0	8,0	8,0	8,0	6,8	6,2
	30,0	8,0	8,0	8,0	6,8	6,2
	40,0	8,0	8,0	8,0	6,8	6,2
	45,0	8,0	8,0	8,0	6,8	6,2

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Wassertemperatur [°C]	Innentemperatur				
		15 °C$_{TK}$	19 °C$_{TK}$	20 °C$_{TK}$	25 °C$_{TK}$	27 °C$_{TK}$
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
71 (8,0)	10,0	7,1	7,1	7,1	6,0	5,5
	20,0	9,0	9,0	9,0	7,6	7,0
	30,0	9,0	9,0	9,0	7,6	7,0
	40,0	9,0	9,0	9,0	7,6	7,0
	45,0	9,0	9,0	9,0	7,6	7,0
80 (9,0)	10,0	7,9	7,9	7,9	6,7	6,1
	20,0	10,0	10,0	10,0	8,5	7,7
	30,0	10,0	10,0	10,0	8,5	7,7
	40,0	10,0	10,0	10,0	8,5	7,7
	45,0	10,0	10,0	10,0	8,5	7,7
100 (11,2)	10,0	9,9	9,9	9,9	8,4	7,7
	20,0	12,5	12,5	12,5	10,6	9,7
	30,0	12,5	12,5	12,5	10,6	9,7
	40,0	12,5	12,5	12,5	10,6	9,7
	45,0	12,5	12,5	12,5	10,6	9,7
125 (14,0)	10,0	12,7	12,7	12,7	10,7	9,8
	20,0	16,0	16,0	16,0	13,6	12,4
	30,0	16,0	16,0	16,0	13,6	12,4
	40,0	16,0	16,0	16,0	13,6	12,4
	45,0	16,0	16,0	16,0	13,6	12,4
140 (16,0)	10,0	14,2	14,2	14,2	12,1	11,0
	20,0	18,0	18,0	18,0	15,3	13,9
	30,0	18,0	18,0	18,0	15,3	13,9
	40,0	18,0	18,0	18,0	15,3	13,9
	45,0	18,0	18,0	18,0	15,3	13,9

Kühlleistung bei Verwendung mit PUMY-P100/P125/P140YHM (1)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	22,5	2,1	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	25,0	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,3	1,8	2,5	1,9	2,6	1,8
	30,0	2,0	1,6	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	32,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8
	35,0	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,7	2,2	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8
	37,5	1,9	1,5	1,9	1,6	2,1	1,6	2,1	1,7	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8
	40,0	1,8	1,5	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7	2,5	1,8
	43,0	1,8	1,5	1,8	1,5	2,0	1,6	2,1	1,7	2,1	1,7	2,3	1,7	2,4	1,7
25 (2,8)	20,0	2,7	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,2	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,1
	22,5	2,6	1,9	2,7	2,0	2,9	2,0	3,0	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,1
	25,0	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,3	2,1
	27,5	2,6	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	30,0	2,5	1,9	2,6	1,9	2,8	1,9	2,9	2,1	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,0
	32,5	2,5	1,8	2,6	1,9	2,7	1,9	2,8	2,0	2,9	2,0	3,1	2,0	3,2	2,0
	35,0	2,4	1,8	2,5	1,9	2,7	1,9	2,8	2,0	2,9	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
	37,5	2,4	1,8	2,5	1,8	2,6	1,9	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
	40,0	2,3	1,7	2,4	1,8	2,6	1,8	2,7	1,9	2,8	2,0	3,0	2,0	3,2	2,0
	43,0	2,3	1,7	2,4	1,7	2,5	1,8	2,6	1,9	2,7	1,9	2,9	1,9	3,1	1,9
32 (3,6)	20,0	3,4	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,9	2,7	4,0	2,7	4,2	2,7	4,4	2,7
	22,5	3,4	2,5	3,5	2,5	3,7	2,5	3,8	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	25,0	3,3	2,4	3,4	2,5	3,7	2,5	3,8	2,7	3,9	2,7	4,1	2,6	4,3	2,6
	27,5	3,3	2,4	3,4	2,5	3,6	2,5	3,7	2,6	3,8	2,6	4,0	2,6	4,3	2,6
	30,0	3,2	2,4	3,3	2,4	3,6	2,4	3,7	2,6	3,8	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6
	32,5	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,6	2,6	3,7	2,6	4,0	2,6	4,2	2,5
	35,0	3,1	2,3	3,2	2,3	3,5	2,4	3,6	2,5	3,7	2,5	3,9	2,5	4,1	2,5
	37,5	3,0	2,2	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,5	3,6	2,5	3,9	2,5	4,1	2,5
	40,0	3,0	2,2	3,1	2,2	3,3	2,3	3,5	2,4	3,6	2,5	3,8	2,5	4,1	2,5
	43,0	2,9	2,1	3,0	2,2	3,3	2,2	3,4	2,4	3,5	2,4	3,7	2,4	4,0	2,4
40 (4,5)	20,0	4,3	3,2	4,4	3,3	4,7	3,3	4,8	3,5	5,0	3,5	5,2	3,5	5,5	3,5
	22,5	4,2	3,2	4,4	3,3	4,6	3,3	4,8	3,5	4,9	3,5	5,2	3,5	5,4	3,4
	25,0	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,4	4,8	3,4	5,1	3,4	5,4	3,4
	27,5	4,1	3,1	4,2	3,2	4,5	3,2	4,6	3,4	4,8	3,4	5,1	3,4	5,3	3,4
	30,0	4,1	3,0	4,2	3,1	4,5	3,2	4,6	3,4	4,7	3,4	5,0	3,3	5,3	3,3
	32,5	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,5	3,3	4,7	3,3	4,9	3,3	5,2	3,3
	35,0	3,9	2,9	4,0	3,0	4,3	3,1	4,5	3,3	4,6	3,3	4,9	3,3	5,2	3,3
	37,5	3,8	2,9	3,9	3,0	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,8	3,2	5,1	3,2
	40,0	3,7	2,8	3,9	2,9	4,2	3,0	4,3	3,2	4,5	3,2	4,8	3,2	5,1	3,2
	43,0	3,6	2,7	3,8	2,8	4,1	2,9	4,2	3,1	4,4	3,1	4,7	3,1	5,0	3,1
50 (5,6)	20,0	5,3	3,9	5,5	4,0	5,8	4,0	6,0	4,3	6,2	4,3	6,5	4,2	6,8	4,2
	22,5	5,3	3,8	5,4	4,0	5,8	4,0	5,9	4,2	6,1	4,2	6,4	4,2	6,8	4,1
	25,0	5,2	3,8	5,3	3,9	5,7	3,9	5,9	4,2	6,0	4,2	6,4	4,1	6,7	4,1
	27,5	5,1	3,7	5,3	3,9	5,6	3,9	5,8	4,1	6,0	4,1	6,3	4,1	6,6	4,0
	30,0	5,0	3,7	5,2	3,8	5,5	3,8	5,7	4,1	5,9	4,1	6,2	4,0	6,6	4,0
	32,5	4,9	3,6	5,1	3,7	5,5	3,8	5,6	4,0	5,8	4,0	6,1	4,0	6,5	4,0
	35,0	4,8	3,5	5,0	3,7	5,4	3,7	5,5	3,9	5,7	3,9	6,1	3,9	6,4	3,9
	37,5	4,7	3,5	4,9	3,6	5,3	3,6	5,5	3,9	5,6	3,9	6,0	3,9	6,4	3,9
	40,0	4,6	3,4	4,8	3,5	5,2	3,6	5,4	3,8	5,6	3,8	5,9	3,9	6,3	3,8
	43,0	4,5	3,3	4,7	3,4	5,1	3,5	5,3	3,7	5,5	3,8	5,8	3,8	6,2	3,8
63 (7,1)	20,0	6,7	4,9	7,0	5,0	7,4	5,0	7,6	5,3	7,8	5,3	8,2	5,3	8,7	5,2
	22,5	6,7	4,8	6,9	4,9	7,3	5,0	7,5	5,3	7,7	5,3	8,1	5,2	8,6	5,1
	25,0	6,6	4,7	6,8	4,9	7,2	4,9	7,4	5,2	7,6	5,2	8,1	5,2	8,5	5,1
	27,5	6,5	4,7	6,7	4,8	7,1	4,8	7,3	5,1	7,5	5,1	8,0	5,1	8,4	5,0
	30,0	6,4	4,6	6,6	4,8	7,0	4,8	7,2	5,1	7,5	5,1	7,9	5,0	8,3	5,0
	32,5	6,3	4,5	6,5	4,7	6,9	4,7	7,1	5,0	7,4	5,0	7,8	5,0	8,2	4,9
	35,0	6,1	4,4	6,4	4,6	6,8	4,6	7,0	4,9	7,3	4,9	7,7	4,9	8,2	4,9
	37,5	6,0	4,3	6,2	4,5	6,7	4,6	6,9	4,8	7,2	4,9	7,6	4,9	8,1	4,8
	40,0	5,9	4,2	6,1	4,4	6,6	4,5	6,8	4,8	7,1	4,8	7,5	4,8	8,0	4,8
	43,0	5,7	4,1	6,0	4,3	6,4	4,4	6,7	4,7	6,9	4,7	7,4	4,7	7,9	4,7

Kühlleistung bei Verwendung mit PUMY-P100/P125/P140YHM (2)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{TK}]	Innentemperatur													
		21,5 °C_{TK} 15 °C_{FK}		23 °C_{TK} 16 °C_{FK}		25 °C_{TK} 18 °C_{FK}		27 °C_{TK} 19 °C_{FK}		28 °C_{TK} 20 °C_{FK}		30 °C_{TK} 22 °C_{FK}		32 °C_{TK} 24 °C_{FK}	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
71 (8,0)	20,0	7,6	5,4	7,8	5,6	8,3	5,6	8,6	5,9	8,8	5,9	9,3	5,9	9,8	5,8
	22,5	7,5	5,4	7,7	5,5	8,2	5,5	8,5	5,9	8,7	5,9	9,2	5,8	9,7	5,7
	25,0	7,4	5,3	7,6	5,5	8,1	5,5	8,4	5,8	8,6	5,8	9,1	5,8	9,6	5,7
	27,5	7,3	5,2	7,5	5,4	8,0	5,4	8,3	5,7	8,5	5,7	9,0	5,7	9,5	5,6
	30,0	7,2	5,1	7,4	5,3	7,9	5,3	8,2	5,7	8,4	5,7	8,9	5,6	9,4	5,6
	32,5	7,1	5,0	7,3	5,2	7,8	5,3	8,0	5,6	8,3	5,6	8,8	5,6	9,3	5,5
	35,0	6,9	4,9	7,2	5,1	7,7	5,2	7,9	5,5	8,2	5,5	8,7	5,5	9,2	5,5
	37,5	6,8	4,8	7,0	5,0	7,5	5,1	7,8	5,4	8,1	5,4	8,6	5,4	9,1	5,4
	40,0	6,6	4,7	6,9	4,9	7,4	5,0	7,7	5,3	7,9	5,4	8,5	5,4	9,0	5,4
	43,0	6,5	4,6	6,7	4,8	7,3	4,9	7,5	5,2	7,8	5,2	8,3	5,3	8,9	5,3
80 (9,0)	20,0	8,6	5,9	8,8	6,0	9,4	6,0	9,6	6,4	9,9	6,4	10,4	6,3	11,0	6,2
	22,5	8,4	5,8	8,7	6,0	9,2	6,0	9,5	6,3	9,8	6,3	10,3	6,2	10,9	6,1
	25,0	8,3	5,7	8,6	5,9	9,1	5,9	9,4	6,3	9,7	6,2	10,2	6,2	10,8	6,1
	27,5	8,2	5,6	8,5	5,8	9,0	5,8	9,3	6,2	9,6	6,2	10,1	6,1	10,6	6,0
	30,0	8,1	5,5	8,4	5,7	8,9	5,7	9,2	6,1	9,5	6,1	10,0	6,0	10,5	5,9
	32,5	7,9	5,4	8,2	5,6	8,8	5,7	9,0	6,0	9,3	6,0	9,9	6,0	10,4	5,9
	35,0	7,8	5,3	8,1	5,5	8,6	5,6	8,9	5,9	9,2	5,9	9,8	5,9	10,3	5,8
	37,5	7,6	5,2	7,9	5,4	8,5	5,5	8,8	5,8	9,1	5,8	9,7	5,8	10,2	5,8
	40,0	7,4	5,1	7,7	5,3	8,3	5,4	8,6	5,7	8,9	5,8	9,5	5,8	10,1	5,7
	43,0	7,3	5,0	7,6	5,2	8,2	5,3	8,5	5,6	8,8	5,7	9,4	5,7	10,0	5,6
100 (11,2)	20,0	10,6	8,1	11,0	8,4	11,6	8,4	12,0	8,9	12,3	8,9	13,0	8,8	13,7	8,8
	22,5	10,5	8,0	10,8	8,2	11,5	8,3	11,8	8,8	12,2	8,8	12,9	8,8	13,5	8,7
	25,0	10,4	7,9	10,7	8,1	11,4	8,2	11,7	8,7	12,0	8,7	12,7	8,7	13,4	8,6
	27,5	10,2	7,8	10,6	8,0	11,2	8,1	11,6	8,6	11,9	8,6	12,6	8,6	13,2	8,5
	30,0	10,1	7,7	10,4	7,9	11,1	8,0	11,4	8,5	11,8	8,5	12,4	8,5	13,1	8,4
	32,5	9,9	7,5	10,2	7,8	10,9	7,9	11,3	8,3	11,6	8,4	12,3	8,4	13,0	8,3
	35,0	9,7	7,4	10,0	7,6	10,7	7,7	11,1	8,2	11,4	8,3	12,2	8,3	12,9	8,2
	37,5	9,5	7,2	9,8	7,5	10,6	7,6	10,9	8,1	11,3	8,1	12,0	8,2	12,7	8,2
	40,0	9,3	7,0	9,6	7,3	10,4	7,5	10,8	8,0	11,1	8,0	11,9	8,1	12,6	8,1
	43,0	9,0	6,9	9,4	7,2	10,2	7,3	10,5	7,8	10,9	7,9	11,6	7,9	12,4	7,9
125 (14,0)	20,0	13,3	9,9	13,7	10,2	14,6	10,2	15,0	10,8	15,4	10,8	16,2	10,8	17,1	10,6
	22,5	13,1	9,8	13,5	10,1	14,4	10,1	14,8	10,7	15,2	10,7	16,1	10,7	16,9	10,5
	25,0	13,0	9,6	13,4	9,9	14,2	10,0	14,6	10,6	15,1	10,6	15,9	10,5	16,7	10,4
	27,5	12,8	9,5	13,2	9,8	14,0	9,9	14,5	10,5	14,9	10,5	15,7	10,4	16,6	10,3
	30,0	12,6	9,4	13,0	9,7	13,9	9,7	14,3	10,3	14,7	10,3	15,5	10,3	16,4	10,2
	32,5	12,3	9,2	12,8	9,5	13,6	9,6	14,1	10,2	14,5	10,2	15,4	10,2	16,2	10,1
	35,0	12,1	9,0	12,5	9,3	13,4	9,4	13,9	10,0	14,3	10,1	15,2	10,1	16,1	10,0
	37,5	11,8	8,8	12,3	9,1	13,2	9,3	13,7	9,9	14,1	9,9	15,0	10,0	15,9	9,9
	40,0	11,6	8,6	12,0	8,9	13,0	9,1	13,4	9,7	13,9	9,8	14,8	9,8	15,8	9,8
	43,0	11,3	8,4	11,8	8,7	12,7	8,9	13,2	9,5	13,6	9,6	14,6	9,7	15,5	9,7
140 (16,0)	20,0	14,7	10,6	15,2	10,9	16,1	10,9	16,6	11,6	17,1	11,6	18,0	11,5	18,9	11,3
	22,5	14,5	10,4	15,0	10,8	15,9	10,8	16,4	11,4	16,9	11,4	17,8	11,3	18,7	11,2
	25,0	14,3	10,3	14,8	10,6	15,7	10,7	16,2	11,3	16,7	11,3	17,6	11,2	18,5	11,1
	27,5	14,1	10,2	14,6	10,5	15,5	10,5	16,0	11,2	16,5	11,2	17,4	11,1	18,3	11,0
	30,0	14,0	10,0	14,4	10,3	15,3	10,4	15,8	11,0	16,3	11,0	17,2	11,0	18,1	10,8
	32,5	13,7	9,8	14,1	10,2	15,1	10,2	15,6	10,9	16,1	10,9	17,0	10,9	18,0	10,7
	35,0	13,4	9,6	13,9	10,0	14,9	10,1	15,3	10,7	15,8	10,7	16,8	10,7	17,8	10,6
	37,5	13,1	9,4	13,6	9,8	14,6	9,9	15,1	10,5	15,6	10,6	16,6	10,6	17,6	10,5
	40,0	12,8	9,2	13,3	9,6	14,4	9,7	14,9	10,4	15,4	10,4	16,4	10,5	17,5	10,4
	43,0	12,5	9,0	13,0	9,3	14,1	9,5	14,6	10,2	15,1	10,2	16,1	10,3	17,2	10,3

Heizleistung bei Verwendung mit PUMY-P100/P125/P140YHM (1)

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	-20,0	1,6	1,6	1,5	1,5
	-15,0	1,8	1,7	1,6	1,6
	-10,0	1,9	1,8	1,8	1,8
	-5,0	2,1	2,1	2,0	2,0
	0,0	2,4	2,3	2,2	2,2
	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3
	6,0	2,6	2,5	2,5	2,4
	7,5	2,7	2,7	2,5	2,4
	10,0	2,8	2,8	2,5	2,4
	12,5	3,0	2,9	2,5	2,4
	15,5	3,0	2,9	2,5	2,4
25 (2,8)	-20,0	2,1	2,0	1,9	1,9
	-15,0	2,2	2,1	2,1	2,0
	-10,0	2,4	2,3	2,3	2,2
	-5,0	2,7	2,7	2,5	2,5
	0,0	3,0	2,9	2,8	2,8
	2,5	3,2	3,1	3,0	2,9
	6,0	3,3	3,2	3,2	3,1
	7,5	3,5	3,4	3,2	3,1
	10,0	3,6	3,5	3,2	3,1
	12,5	3,8	3,7	3,2	3,1
	15,5	3,9	3,7	3,2	3,1
32 (3,6)	-20,0	2,6	2,5	2,4	2,4
	-15,0	2,8	2,7	2,6	2,6
	-10,0	3,0	2,9	2,8	2,8
	-5,0	3,4	3,3	3,2	3,1
	0,0	3,8	3,7	3,5	3,5
	2,5	4,0	3,8	3,7	3,7
	6,0	4,1	4,0	4,0	3,9
	7,5	4,3	4,2	4,0	3,9
	10,0	4,5	4,4	4,0	3,9
	12,5	4,7	4,6	4,0	3,9
	15,5	4,8	4,6	4,0	3,9
40 (4,5)	-20,0	3,3	3,2	3,0	3,0
	-15,0	3,5	3,4	3,3	3,2
	-10,0	3,8	3,7	3,6	3,5
	-5,0	4,3	4,2	4,0	3,9
	0,0	4,7	4,6	4,4	4,4
	2,5	5,0	4,8	4,7	4,6
	6,0	5,1	5,0	5,0	4,9
	7,5	5,4	5,3	5,0	4,9
	10,0	5,7	5,5	5,0	4,9
	12,5	5,9	5,8	5,0	4,9
	15,5	6,1	5,8	5,0	4,9
50 (5,6)	-20,0	4,1	4,0	3,8	3,7
	-15,0	4,4	4,2	4,1	4,0
	-10,0	4,7	4,6	4,5	4,4
	-5,0	5,4	5,2	5,0	4,9
	0,0	5,9	5,8	5,5	5,5
	2,5	6,2	6,0	5,9	5,8
	6,0	6,4	6,3	6,2	6,1
	7,5	6,8	6,7	6,2	6,1
	10,0	7,1	6,9	6,2	6,1
	12,5	7,4	7,2	6,2	6,1
	15,5	7,6	7,2	6,2	6,1

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
63 (7,1)	-20,0	5,2	5,0	4,8	4,7
	-15,0	5,6	5,4	5,2	5,1
	-10,0	6,0	5,8	5,7	5,6
	-5,0	6,8	6,6	6,3	6,2
	0,0	7,5	7,4	7,0	7,0
	2,5	7,9	7,7	7,4	7,4
	6,0	8,2	8,0	7,9	7,8
	7,5	8,6	8,5	7,9	7,8
	10,0	9,0	8,8	7,9	7,8
	12,5	9,4	9,2	7,9	7,8
	15,5	9,7	9,2	7,9	7,8
71 (8,0)	-20,0	5,9	5,7	5,4	5,3
	-15,0	6,3	6,0	5,9	5,8
	-10,0	6,8	6,6	6,4	6,3
	-5,0	7,7	7,5	7,1	7,0
	0,0	8,5	8,3	7,9	7,8
	2,5	8,9	8,6	8,4	8,3
	6,0	9,2	9,0	8,9	8,7
	7,5	9,7	9,5	8,9	8,7
	10,0	10,2	9,9	8,9	8,7
	12,5	10,6	10,4	8,9	8,7
	15,5	10,9	10,4	8,9	8,7
80 (9,0)	-20,0	6,5	6,3	6,0	5,9
	-15,0	7,0	6,7	6,5	6,4
	-10,0	7,5	7,3	7,1	7,0
	-5,0	8,5	8,3	7,9	7,8
	0,0	9,4	9,2	8,8	8,7
	2,5	9,9	9,6	9,3	9,2
	6,0	10,2	10,0	9,9	9,7
	7,5	10,8	10,6	9,9	9,7
	10,0	11,3	11,0	9,9	9,7
	12,5	11,8	11,5	9,9	9,7
	15,5	12,1	11,5	9,9	9,7
100 (11,2)	-20,0	8,1	7,9	7,5	7,4
	-15,0	8,8	8,4	8,1	8,0
	-10,0	9,4	9,1	8,9	8,8
	-5,0	10,6	10,4	9,9	9,8
	0,0	11,8	11,5	11,0	10,9
	2,5	12,4	12,0	11,6	11,5
	6,0	12,8	12,5	12,4	12,1
	7,5	13,5	13,3	12,4	12,1
	10,0	14,1	13,8	12,4	12,1
	12,5	14,8	14,4	12,4	12,1
	15,5	15,1	14,4	12,4	12,1
125 (14,0)	-20,0	10,4	10,1	9,6	9,4
	-15,0	11,2	10,7	10,4	10,2
	-10,0	12,0	11,7	11,4	11,2
	-5,0	13,6	13,3	12,6	12,5
	0,0	15,0	14,7	14,1	13,9
	2,5	15,8	15,4	14,9	14,7
	6,0	16,3	16,0	15,8	15,5
	7,5	17,3	17,0	15,8	15,5
	10,0	18,1	17,6	15,8	15,5
	12,5	18,9	18,4	15,8	15,5
	15,5	19,4	18,4	15,8	15,5

Heizleistung bei Verwendung mit PUMY-P100/P125/P140YHM (2)

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
140 (16,0)	-20,0	11,7	11,3	10,8	10,6
	-15,0	12,6	12,1	11,7	11,5
	-10,0	13,5	13,1	12,8	12,6
	-5,0	15,3	14,9	14,2	14,0
	0,0	16,9	16,6	15,8	15,7
	2,5	17,8	17,3	16,7	16,6
	6,0	18,4	18,0	17,8	17,5
	7,5	19,4	19,1	17,8	17,5
	10,0	20,3	19,8	17,8	17,5
	12,5	21,2	20,7	17,8	17,5
	15,5	21,8	20,7	17,8	17,5

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN

2. überarbeitete und erweiterte Version