MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

CITY MULTI

CE

Revision A:
1. Version bitte vernichten

Kanaleinbaugeräte PEFY-P•VMS1(L)-E

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen

Kompakte Klimageräte mit extrem geringer Bauhöhe, VMS1 mit integrierter Kondesatpumpe, VMS1L ohne Kondensatpumpe in Kombination mit City Multi VRF Außengeräten Y(S)JM und Wärmetauschereinheiten Y(S)HM



PEFY-P15VMS1-E
PEFY-P20VMS1-E
PEFY-P25VMS1-E
PEFY-P32VMS1-E
PEFY-P40VMS1-E
PEFY-P50VMS1-E
PEFY-P63VMS1-E

PEFY-P15VMS1L-E
PEFY-P20VMS1L-E
PEFY-P25VMS1L-E
PEFY-P32VMS1L-E
PEFY-P40VMS1L-E
PEFY-P50VMS1L-E
PEFY-P63VMS1L-E

Inhalt

Gültigkeit 2
Kühlleistung 2
Heizleistung 15

Kanaleinbaugeräte PEFY-P•VMS1(L)-E mit Außengeräten:

- PUMY-P100–P140YHMB, VHMB (MULTI S)
- PUHY, PURY-(E)P200–(E)P1250Y(S)JM-A
- PUHY-HP200–HP500Y(S)HM-A (ZUBADAN)
- PUHY, PURY-RP200–RP900Y(S)JM-B (REPLACE MULTI) Neu!
- PQHY-P200–P900, PQRY-P200–P600Y(S)HM-A

Kanaleinbaugeräte PEFY-P•VMS1(L)-E

Gültigkeit

Ausführung / Bauform	Geräte-bezeichnung	Geräteleistung – Kapazitätscode													
		15	20	25	32	40	50	63	71	80	100	125	140	200	250
Kanaleinbaugeräte	PEFY-P•VMS1(L)-E	●	●	●	●	●	●	●							

Kühlleistung

Kühlleistung bei Verwendung mit PUMY-P100–P140YHMB,VHMB

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,7)	20,0	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	22,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	25,0	1,6	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,0	1,6
	27,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	30,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	32,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	35,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	37,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,5
	40,0	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	1,9	1,5
	43,0	1,4	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4	1,6	1,6	1,7	1,5	1,8	1,5	1,9	1,5
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,8	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	1,9	2,7	1,9
	22,5	2,0	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,3	2,0	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	25,0	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	30,0	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	32,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8
	35,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,8
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	1,8
	40,0	1,8	1,7	1,9	1,8	2,1	1,7	2,1	1,9	2,2	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8
	43,0	1,8	1,6	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,9	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8
25 (2,8)	20,0	2,6	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,4	2,2
	22,5	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	25,0	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	27,5	2,5	2,1	2,7	2,2	2,8	2,2	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,3	2,2
	30,0	2,5	2,1	2,6	2,2	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,2	3,3	2,2
	32,5	2,5	2,0	2,6	2,1	2,8	2,1	2,8	2,3	2,9	2,3	3,1	2,2	3,3	2,2
	35,0	2,4	2,0	2,6	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,1	2,2	3,2	2,2
	37,5	2,4	2,0	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,2	2,2
	40,0	2,3	2,0	2,5	2,1	2,7	2,1	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,2	2,1
	43,0	2,3	2,0	2,4	2,1	2,6	2,1	2,7	2,2	2,7	2,2	3,0	2,2	3,1	2,1
32 (3,6)	20,0	3,4	2,6	3,6	2,7	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,4	2,7
	22,5	3,3	2,6	3,5	2,7	3,7	2,6	3,8	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,4	2,7
	25,0	3,3	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	3,9	2,8	4,1	2,7	4,3	2,7
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,8	3,9	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	30,0	3,2	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,2	2,6
	32,5	3,2	2,5	3,3	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,7	4,2	2,6
	35,0	3,1	2,4	3,3	2,6	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,7	4,0	2,6	4,2	2,6
	37,5	3,1	2,4	3,2	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,6	3,9	2,6	4,1	2,6
	40,0	3,0	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,9	2,6	4,1	2,6
	43,0	2,9	2,4	3,1	2,5	3,4	2,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,8	2,6	4,0	2,5
40 (4,5)	20,0	4,2	3,1	4,4	3,3	4,7	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,5	3,3
	22,5	4,2	3,1	4,4	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	4,9	3,4	5,2	3,3	5,5	3,2
	25,0	4,1	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,4	4,9	3,3	5,2	3,3	5,4	3,2
	27,5	4,1	3,1	4,3	3,2	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,4	3,2
	30,0	4,0	3,0	4,2	3,2	4,5	3,1	4,6	3,3	4,8	3,3	5,1	3,2	5,3	3,2
	32,5	4,0	3,0	4,2	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2	5,3	3,2
	35,0	3,9	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	37,5	3,8	2,9	4,0	3,1	4,3	3,1	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,1	3,1
	40,0	3,8	2,9	4,0	3,0	4,3	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,8	3,2	5,1	3,1
	43,0	3,7	2,8	3,9	3,0	4,2	3,0	4,3	3,2	4,4	3,1	4,8	3,1	5,0	3,1
50 (5,6)	20,0	5,3	3,8	5,5	4,0	5,8	3,9	6,0	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1	6,9	4,0
	22,5	5,2	3,8	5,5	4,0	5,8	3,9	6,0	4,1	6,1	4,1	6,5	4,0	6,8	3,9
	25,0	5,2	3,8	5,4	3,9	5,7	3,9	5,9	4,1	6,1	4,1	6,4	4,0	6,7	3,9
	27,5	5,1	3,7	5,3	3,9	5,7	3,8	5,8	4,1	6,0	4,0	6,4	4,0	6,7	3,9
	30,0	5,0	3,7	5,3	3,9	5,6	3,8	5,8	4,0	5,9	4,0	6,3	4,0	6,6	3,9
	32,5	4,9	3,7	5,2	3,8	5,5	3,8	5,7	4,0	5,9	4,0	6,2	3,9	6,5	3,8
	35,0	4,9	3,6	5,1	3,8	5,5	3,8	5,6	4,0	5,8	3,9	6,2	3,9	6,5	3,8
	37,5	4,8	3,6	5,0	3,7	5,4	3,7	5,5	3,9	5,7	3,9	6,1	3,9	6,4	3,8
	40,0	4,7	3,5	4,9	3,7	5,3	3,7	5,5	3,9	5,6	3,9	6,0	3,8	6,3	3,8
	43,0	4,6	3,5	4,8	3,6	5,2	3,7	5,4	3,9	5,5	3,8	5,9	3,8	6,2	3,7
63 (7,1)	20,0	6,7	4,8	7,0	5,0	7,4	5,0	7,6	5,2	7,9	5,2	8,3	5,1	8,7	5,0
	22,5	6,6	4,8	6,9	5,0	7,3	4,9	7,6	5,2	7,8	5,2	8,2	5,1	8,6	5,0
	25,0	6,5	4,8	6,9	5,0	7,2	4,9	7,5	5,2	7,7	5,1	8,2	5,1	8,5	5,0
	27,5	6,5	4,7	6,8	4,9	7,2	4,9	7,4	5,1	7,6	5,1	8,1	5,0	8,5	4,9
	30,0	6,4	4,7	6,7	4,9	7,1	4,8	7,3	5,1	7,5	5,1	8,0	5,0	8,4	4,9
	32,5	6,3	4,6	6,6	4,8	7,0	4,8	7,2	5,1	7,4	5,0	7,9	5,0	8,3	4,9
	35,0	6,2	4,6	6,5	4,8	6,9	4,8	7,1	5,0	7,3	5,0	7,8	4,9	8,2	4,8
	37,5	6,1	4,5	6,4	4,7	6,8	4,7	7,0	5,0	7,2	4,9	7,7	4,9	8,1	4,8
	40,0	5,9	4,5	6,3	4,7	6,8	4,7	6,9	4,9	7,1	4,9	7,6	4,9	8,0	4,8
	43,0	5,8	4,4	6,1	4,6	6,6	4,6	6,8	4,9	6,9	4,8	7,5	4,8	7,9	4,7

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/(E)P250YJM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C$_{TK}$]	Innentemperatur													
		21,5 °C$_{TK}$ 15 °C$_{FK}$		23 °C$_{TK}$ 16 °C$_{FK}$		25 °C$_{TK}$ 18 °C$_{FK}$		27 °C$_{TK}$ 19 °C$_{FK}$		28 °C$_{TK}$ 20 °C$_{FK}$		30 °C$_{TK}$ 22 °C$_{FK}$		32 °C$_{TK}$ 24 °C$_{FK}$	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,7)	20,0	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	22,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	25,0	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	27,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	30,0	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	32,5	1,6	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	35,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	1,9	1,5
	37,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	1,9	1,5
	40,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,4	1,6	1,6	1,7	1,5	1,8	1,5	1,9	1,5
	43,0	1,4	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5
	46,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,8	2,4	2,0	2,5	2,0	2,6	1,9	2,8	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,8	2,4	2,0	2,5	2,0	2,6	1,9	2,8	1,9
	25,0	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,8	2,4	2,0	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	27,5	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	32,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,8
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,2	1,9	2,3	1,8	2,5	1,8
	40,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,7	2,1	1,9	2,2	1,9	2,3	1,8	2,4	1,8
	43,0	1,8	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8
	46,0	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,9	1,6
25 (2,8)	20,0	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	22,5	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	25,0	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	27,5	2,7	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	30,0	2,6	2,1	2,7	2,2	2,8	2,2	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,2	3,3	2,2
	32,5	2,6	2,1	2,6	2,2	2,8	2,1	2,9	2,3	2,9	2,3	3,1	2,2	3,3	2,2
	35,0	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,0	2,2	3,2	2,2
	37,5	2,5	2,0	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,1	2,1
	40,0	2,4	2,0	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,2	2,8	2,2	2,9	2,2	3,1	2,1
	43,0	2,4	2,0	2,4	2,1	2,6	2,0	2,6	2,2	2,7	2,2	2,8	2,1	3,0	2,1
	46,0	1,8	1,8	1,9	1,8	2,0	1,8	2,1	2,0	2,2	2,0	2,3	1,9	2,5	1,9
32 (3,6)	20,0	3,4	2,6	3,5	2,7	3,8	2,7	3,9	2,8	4,0	2,8	4,3	2,8	4,6	2,7
	22,5	3,4	2,6	3,5	2,7	3,8	2,7	3,9	2,8	4,0	2,8	4,3	2,8	4,6	2,7
	25,0	3,4	2,6	3,5	2,7	3,8	2,7	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	27,5	3,4	2,6	3,5	2,7	3,7	2,6	3,8	2,8	3,9	2,8	4,1	2,7	4,4	2,7
	30,0	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	32,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,6	4,2	2,6
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,6	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,7	3,9	2,6	4,1	2,6
	37,5	3,2	2,5	3,3	2,5	3,4	2,5	3,5	2,7	3,6	2,6	3,8	2,6	4,0	2,6
	40,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,7	2,6	3,9	2,5
	43,0	3,0	2,4	3,1	2,5	3,3	2,4	3,4	2,6	3,5	2,6	3,6	2,5	3,8	2,5
	46,0	2,3	2,1	2,4	2,2	2,6	2,2	2,7	2,3	2,8	2,3	2,9	2,3	3,2	2,3
40 (4,5)	20,0	4,3	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,9	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	22,5	4,3	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,9	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	25,0	4,3	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,9	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	27,5	4,3	3,1	4,4	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	4,9	3,3	5,2	3,3	5,5	3,2
	30,0	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,3	4,8	3,3	5,1	3,2	5,4	3,2
	32,5	4,1	3,1	4,2	3,1	4,5	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2	5,3	3,2
	35,0	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	37,5	4,0	3,0	4,1	3,1	4,3	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,8	3,1	5,0	3,1
	40,0	3,9	2,9	4,0	3,0	4,2	3,0	4,3	3,2	4,4	3,2	4,7	3,1	4,9	3,0
	43,0	3,8	2,9	3,9	3,0	4,1	3,0	4,2	3,1	4,3	3,1	4,5	3,0	4,8	3,0
	46,0	2,9	2,5	3,0	2,6	3,3	2,6	3,4	2,8	3,5	2,8	3,7	2,7	4,0	2,7
50 (5,6)	20,0	5,3	3,9	5,5	4,0	5,9	3,9	6,1	4,2	6,2	4,1	6,6	4,1	7,1	4,0
	22,5	5,3	3,9	5,5	4,0	5,9	3,9	6,1	4,2	6,2	4,1	6,6	4,1	7,1	4,0
	25,0	5,3	3,9	5,5	4,0	5,9	3,9	6,0	4,2	6,2	4,1	6,6	4,1	7,0	4,0
	27,5	5,3	3,8	5,5	3,9	5,8	3,9	5,9	4,1	6,1	4,1	6,4	4,0	6,8	4,0
	30,0	5,2	3,8	5,4	3,9	5,7	3,9	5,8	4,1	6,0	4,0	6,3	4,0	6,7	3,9
	32,5	5,1	3,7	5,3	3,9	5,6	3,8	5,7	4,0	5,9	4,0	6,2	3,9	6,6	3,9
	35,0	5,0	3,7	5,2	3,8	5,5	3,8	5,6	4,0	5,8	3,9	6,1	3,9	6,4	3,8
	37,5	4,9	3,7	5,1	3,8	5,4	3,7	5,5	3,9	5,6	3,9	5,9	3,8	6,3	3,8
	40,0	4,8	3,6	5,0	3,7	5,3	3,7	5,4	3,9	5,5	3,8	5,8	3,8	6,1	3,7
	43,0	4,7	3,5	4,8	3,6	5,1	3,6	5,3	3,8	5,4	3,8	5,6	3,7	6,0	3,6
	46,0	3,6	3,0	3,8	3,2	4,1	3,1	4,2	3,4	4,3	3,4	4,6	3,3	4,9	3,3
63 (7,1)	20,0	6,7	4,9	7,0	5,0	7,5	5,0	7,7	5,3	7,9	5,2	8,4	5,2	9,0	5,1
	22,5	6,7	4,9	7,0	5,0	7,5	5,0	7,7	5,3	7,9	5,2	8,4	5,2	9,0	5,1
	25,0	6,7	4,9	7,0	5,0	7,5	5,0	7,7	5,2	7,9	5,2	8,3	5,1	8,8	5,1
	27,5	6,7	4,9	6,9	5,0	7,3	4,9	7,5	5,2	7,7	5,1	8,1	5,1	8,7	5,0
	30,0	6,6	4,8	6,8	4,9	7,2	4,9	7,4	5,1	7,6	5,1	8,0	5,0	8,5	4,9
	32,5	6,5	4,7	6,7	4,9	7,1	4,8	7,2	5,1	7,4	5,0	7,8	4,9	8,3	4,9
	35,0	6,4	4,7	6,5	4,8	6,9	4,7	7,1	5,0	7,3	5,0	7,7	4,9	8,1	4,8
	37,5	6,2	4,6	6,4	4,7	6,8	4,7	7,0	4,9	7,2	4,9	7,5	4,8	8,0	4,7
	40,0	6,1	4,6	6,3	4,7	6,7	4,6	6,8	4,9	7,0	4,8	7,4	4,7	7,8	4,7
	43,0	6,0	4,5	6,1	4,6	6,5	4,6	6,7	4,8	6,9	4,8	7,2	4,7	7,6	4,6
	46,0	4,6	3,8	4,8	4,0	5,2	4,0	5,3	4,3	5,5	4,2	5,8	4,2	6,2	4,1

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P300–(E)P400Y(S)JM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,7)	20,0	1,7	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,6	2,2	1,6
	22,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,9	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,2	1,6
	25,0	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	27,5	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	30,0	1,6	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	32,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	35,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,7	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	37,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,4	1,7	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	1,9	1,5
	40,0	1,5	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4	1,6	1,6	1,7	1,5	1,8	1,5	1,9	1,5
	43,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5
	46,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0	2,9	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,8	2,4	2,0	2,5	2,0	2,6	1,9	2,8	1,9
	25,0	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	1,9	2,8	1,9
	27,5	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	32,5	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,8
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,7	2,1	1,9	2,2	1,9	2,3	1,8	2,5	1,8
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,9	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8
	43,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8
	46,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	2,0	1,6
25 (2,8)	20,0	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,1	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3	3,6	2,3
	22,5	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,1	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3	3,6	2,3
	25,0	2,7	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	27,5	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	30,0	2,6	2,1	2,6	2,2	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	32,5	2,5	2,1	2,6	2,1	2,8	2,1	2,8	2,3	2,9	2,3	3,1	2,2	3,3	2,2
	35,0	2,5	2,1	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,0	2,2	3,2	2,2
	37,5	2,5	2,0	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,2	2,1
	40,0	2,4	2,0	2,4	2,1	2,6	2,0	2,7	2,2	2,8	2,2	2,9	2,2	3,1	2,1
	43,0	2,4	2,0	2,4	2,0	2,5	2,0	2,6	2,2	2,7	2,2	2,8	2,1	3,0	2,1
	46,0	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	1,8	2,1	2,0	2,2	2,0	2,3	1,9	2,5	1,9
32 (3,6)	20,0	3,5	2,6	3,6	2,7	3,9	2,7	4,0	2,9	4,2	2,9	4,4	2,8	4,7	2,8
	22,5	3,5	2,6	3,6	2,7	3,8	2,7	4,0	2,8	4,1	2,8	4,3	2,8	4,6	2,7
	25,0	3,4	2,6	3,5	2,7	3,8	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,5	2,7
	27,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	3,9	2,8	4,2	2,7	4,4	2,7
	30,0	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,3	2,7
	32,5	3,3	2,5	3,3	2,6	3,5	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,7	4,2	2,6
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,7	3,9	2,6	4,2	2,6
	37,5	3,2	2,5	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,8	2,6	4,1	2,6
	40,0	3,1	2,4	3,1	2,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,8	2,6	4,0	2,5
	43,0	3,0	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,3	2,6	3,4	2,6	3,7	2,5	3,9	2,5
	46,0	2,4	2,1	2,4	2,1	2,6	2,1	2,7	2,3	2,8	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3
40 (4,5)	20,0	4,4	3,2	4,5	3,3	4,9	3,3	5,0	3,5	5,2	3,5	5,5	3,4	5,8	3,4
	22,5	4,4	3,2	4,5	3,3	4,8	3,3	4,9	3,4	5,1	3,4	5,4	3,4	5,7	3,3
	25,0	4,3	3,2	4,4	3,2	4,7	3,2	4,9	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	27,5	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	4,9	3,3	5,2	3,3	5,5	3,2
	30,0	4,1	3,1	4,2	3,2	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,4	3,2
	32,5	4,1	3,0	4,2	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2	5,3	3,2
	35,0	4,0	3,0	4,1	3,1	4,3	3,1	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	37,5	3,9	3,0	4,0	3,0	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,8	3,1	5,1	3,1
	40,0	3,9	2,9	3,9	3,0	4,2	3,0	4,3	3,2	4,4	3,1	4,7	3,1	5,0	3,1
	43,0	3,8	2,9	3,8	2,9	4,0	2,9	4,2	3,1	4,3	3,1	4,6	3,1	4,8	3,0
	46,0	2,9	2,5	3,0	2,6	3,2	2,6	3,3	2,8	3,5	2,8	3,7	2,7	4,0	2,7
50 (5,6)	20,0	5,4	3,9	5,6	4,0	6,1	4,0	6,3	4,3	6,5	4,2	6,9	4,2	7,3	4,1
	22,5	5,4	3,9	5,6	4,0	6,0	4,0	6,2	4,2	6,3	4,2	6,7	4,1	7,1	4,1
	25,0	5,3	3,9	5,5	4,0	5,8	3,9	6,0	4,2	6,2	4,1	6,6	4,1	7,0	4,0
	27,5	5,3	3,8	5,4	3,9	5,7	3,9	5,9	4,1	6,1	4,1	6,5	4,0	6,9	4,0
	30,0	5,2	3,8	5,3	3,9	5,6	3,8	5,8	4,1	6,0	4,0	6,4	4,0	6,7	3,9
	32,5	5,1	3,7	5,2	3,8	5,5	3,8	5,7	4,0	5,9	4,0	6,2	3,9	6,6	3,9
	35,0	5,0	3,7	5,1	3,8	5,4	3,7	5,6	4,0	5,7	3,9	6,1	3,9	6,5	3,8
	37,5	4,9	3,6	5,0	3,7	5,3	3,7	5,5	3,9	5,6	3,9	6,0	3,8	6,3	3,8
	40,0	4,8	3,6	4,9	3,7	5,2	3,6	5,3	3,8	5,5	3,8	5,8	3,8	6,2	3,7
	43,0	4,7	3,6	4,7	3,6	5,0	3,6	5,2	3,8	5,4	3,8	5,7	3,7	6,0	3,7
	46,0	3,7	3,0	3,7	3,1	4,0	3,1	4,1	3,3	4,3	3,3	4,6	3,3	5,0	3,3
63 (7,1)	20,0	6,9	4,9	7,1	5,1	7,7	5,1	7,9	5,4	8,2	5,4	8,7	5,3	9,2	5,2
	22,5	6,9	4,9	7,1	5,1	7,6	5,0	7,8	5,3	8,0	5,3	8,5	5,2	9,1	5,1
	25,0	6,8	4,9	7,0	5,0	7,4	5,0	7,7	5,2	7,9	5,2	8,4	5,2	8,9	5,1
	27,5	6,7	4,8	6,8	4,9	7,3	4,9	7,5	5,2	7,7	5,2	8,2	5,1	8,7	5,0
	30,0	6,5	4,8	6,7	4,9	7,1	4,8	7,4	5,1	7,6	5,1	8,1	5,0	8,5	4,9
	32,5	6,4	4,7	6,6	4,8	7,0	4,8	7,2	5,1	7,4	5,0	7,9	5,0	8,4	4,9
	35,0	6,3	4,7	6,4	4,7	6,8	4,7	7,1	5,0	7,3	5,0	7,7	4,9	8,2	4,8
	37,5	6,2	4,6	6,3	4,7	6,7	4,6	6,9	4,9	7,1	4,9	7,6	4,8	8,0	4,8
	40,0	6,1	4,6	6,2	4,6	6,6	4,6	6,8	4,9	7,0	4,8	7,4	4,8	7,8	4,7
	43,0	6,0	4,5	6,0	4,5	6,4	4,5	6,6	4,8	6,8	4,8	7,2	4,7	7,6	4,6
	46,0	4,6	3,8	4,7	3,9	5,0	3,9	5,2	4,2	5,5	4,2	5,9	4,2	6,3	4,2

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P450–(E)P650Y(S)JM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C$_{TK}$]	Innentemperatur													
		21,5 °C$_{TK}$ 15 °C$_{FK}$		23 °C$_{TK}$ 16 °C$_{FK}$		25 °C$_{TK}$ 18 °C$_{FK}$		27 °C$_{TK}$ 19 °C$_{FK}$		28 °C$_{TK}$ 20 °C$_{FK}$		30 °C$_{TK}$ 22 °C$_{FK}$		32 °C$_{TK}$ 24 °C$_{FK}$	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,7)	20,0	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	22,5	1,6	1,5	1,6	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	25,0	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	27,5	1,6	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	30,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,1	1,6
	32,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	35,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	37,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	40,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,7	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	43,0	1,5	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4	1,7	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	2,0	1,5
	46,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	1,9	2,8	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,3	2,0	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	25,0	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	32,5	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,8	2,1	1,7	2,2	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8
	43,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	1,8
	46,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7
25 (2,8)	20,0	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	22,5	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	25,0	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,5	2,2
	27,5	2,6	2,1	2,6	2,2	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	30,0	2,5	2,1	2,6	2,1	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	32,5	2,5	2,1	2,6	2,1	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,2	3,4	2,2
	35,0	2,5	2,1	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2
	37,5	2,5	2,0	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2
	40,0	2,4	2,0	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2
	43,0	2,4	2,0	2,4	2,1	2,6	2,1	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,2	2,2
	46,0	1,9	1,8	1,9	1,8	2,1	1,8	2,2	2,0	2,3	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0
32 (3,6)	20,0	3,4	2,6	3,5	2,7	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,3	2,8	4,5	2,7
	22,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	25,0	3,3	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	3,9	2,8	4,2	2,7	4,4	2,7
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,8	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,7
	30,0	3,3	2,5	3,3	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,4	2,7
	32,5	3,2	2,5	3,3	2,6	3,5	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,3	2,7
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,8	2,7	4,0	2,7	4,3	2,6
	37,5	3,2	2,5	3,2	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,7	4,0	2,7	4,2	2,6
	40,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,7	3,7	2,7	3,9	2,6	4,2	2,6
	43,0	3,1	2,4	3,1	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,9	2,6	4,2	2,6
	46,0	2,4	2,1	2,4	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,9	2,4	3,2	2,4	3,5	2,4
40 (4,5)	20,0	4,3	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	22,5	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	4,9	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	25,0	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,4	4,9	3,3	5,2	3,3	5,6	3,3
	27,5	4,1	3,1	4,2	3,1	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,2	3,3	5,5	3,2
	30,0	4,1	3,1	4,2	3,1	4,5	3,1	4,6	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,5	3,2
	32,5	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,1	3,2	5,4	3,2
	35,0	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,5	3,2	4,7	3,3	5,0	3,2	5,4	3,2
	37,5	4,0	3,0	4,0	3,1	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	5,0	3,2	5,3	3,2
	40,0	3,9	3,0	4,0	3,0	4,3	3,0	4,4	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,3	3,2
	43,0	3,9	2,9	3,9	3,0	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	46,0	3,0	2,5	3,1	2,6	3,4	2,6	3,5	2,8	3,7	2,8	4,0	2,8	4,4	2,8
50 (5,6)	20,0	5,3	3,8	5,5	3,9	5,8	3,9	6,0	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1	7,0	4,0
	22,5	5,2	3,8	5,4	3,9	5,8	3,9	6,0	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1	7,0	4,0
	25,0	5,2	3,8	5,3	3,9	5,7	3,9	5,9	4,1	6,1	4,1	6,5	4,0	6,9	4,0
	27,5	5,1	3,8	5,3	3,9	5,6	3,8	5,8	4,1	6,0	4,0	6,4	4,0	6,9	4,0
	30,0	5,1	3,7	5,2	3,8	5,6	3,8	5,8	4,0	6,0	4,0	6,4	4,0	6,8	3,9
	32,5	5,0	3,7	5,1	3,8	5,5	3,8	5,7	4,0	5,9	4,0	6,3	4,0	6,7	3,9
	35,0	5,0	3,7	5,1	3,8	5,4	3,8	5,6	4,0	5,8	4,0	6,2	3,9	6,7	3,9
	37,5	4,9	3,7	5,0	3,7	5,4	3,7	5,6	4,0	5,8	3,9	6,2	3,9	6,6	3,9
	40,0	4,9	3,6	4,9	3,7	5,3	3,7	5,5	3,9	5,7	3,9	6,1	3,9	6,5	3,8
	43,0	4,8	3,6	4,9	3,7	5,2	3,7	5,4	3,9	5,6	3,9	6,0	3,9	6,5	3,8
	46,0	3,7	3,1	3,8	3,2	4,2	3,2	4,4	3,4	4,6	3,5	5,0	3,5	5,4	3,4
63 (7,1)	20,0	6,7	4,9	6,9	5,0	7,4	5,0	7,6	5,2	7,9	5,2	8,4	5,2	8,9	5,1
	22,5	6,6	4,8	6,8	4,9	7,3	4,9	7,6	5,2	7,8	5,2	8,3	5,1	8,8	5,1
	25,0	6,6	4,8	6,8	4,9	7,2	4,9	7,5	5,2	7,7	5,1	8,2	5,1	8,8	5,0
	27,5	6,5	4,8	6,7	4,9	7,2	4,8	7,4	5,1	7,6	5,1	8,2	5,1	8,7	5,0
	30,0	6,4	4,7	6,6	4,8	7,1	4,8	7,3	5,1	7,6	5,1	8,1	5,0	8,6	5,0
	32,5	6,4	4,7	6,5	4,8	7,0	4,8	7,2	5,1	7,5	5,0	8,0	5,0	8,5	4,9
	35,0	6,3	4,7	6,4	4,7	6,9	4,7	7,1	5,0	7,4	5,0	7,9	5,0	8,5	4,9
	37,5	6,2	4,6	6,3	4,7	6,8	4,7	7,1	5,0	7,3	5,0	7,8	4,9	8,4	4,9
	40,0	6,2	4,6	6,3	4,7	6,7	4,7	7,0	5,0	7,2	4,9	7,8	4,9	8,3	4,9
	43,0	6,1	4,5	6,2	4,6	6,7	4,6	6,9	4,9	7,1	4,9	7,7	4,9	8,2	4,8
	46,0	4,7	3,9	4,8	4,0	5,3	4,0	5,6	4,3	5,8	4,4	6,3	4,4	6,9	4,3

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P700–(E)P800YSJM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,7)	20,0	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,9	1,7	2,0	1,6	2,1	1,6	2,2	1,6
	22,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,9	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,2	1,6
	25,0	1,6	1,5	1,6	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	27,5	1,6	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	30,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,1	1,6
	32,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	35,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	37,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,4	1,7	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	1,9	1,5
	40,0	1,4	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4	1,6	1,6	1,7	1,5	1,8	1,5	1,9	1,5
	43,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,6	1,5	1,6	1,5	1,8	1,5	1,9	1,5
	46,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,2	1,9	2,4	1,9	2,4	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0	2,9	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,5	2,0	2,6	1,9	2,8	1,9
	25,0	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	1,9	2,8	1,9
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	32,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	35,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8
	37,5	1,9	1,7	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	1,8
	40,0	1,8	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,9	2,2	1,9	2,3	1,8	2,5	1,8
	43,0	1,8	1,6	1,8	1,7	2,0	1,7	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8
	46,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7
25 (2,8)	20,0	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,1	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3	3,7	2,3
	22,5	2,7	2,1	2,8	2,2	3,0	2,2	3,1	2,4	3,2	2,3	3,4	2,3	3,6	2,3
	25,0	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	27,5	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,2
	30,0	2,5	2,1	2,6	2,1	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	32,5	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,1	2,8	2,3	2,9	2,3	3,1	2,2	3,3	2,2
	35,0	2,4	2,0	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2
	37,5	2,4	2,0	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,2	2,2
	40,0	2,3	2,0	2,4	2,1	2,6	2,0	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,1	2,1
	43,0	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	2,0	2,6	2,2	2,7	2,2	2,9	2,1	3,1	2,1
	46,0	1,8	1,7	1,8	1,8	2,0	1,8	2,1	2,0	2,2	2,0	2,4	2,0	2,5	1,9
32 (3,6)	20,0	3,5	2,6	3,6	2,7	3,9	2,7	4,0	2,9	4,1	2,8	4,4	2,8	4,7	2,8
	22,5	3,4	2,6	3,5	2,7	3,8	2,7	3,9	2,8	4,1	2,8	4,3	2,8	4,6	2,8
	25,0	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,3	2,8	4,5	2,7
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	3,9	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	30,0	3,2	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,7
	32,5	3,2	2,5	3,3	2,6	3,5	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,7	4,3	2,6
	35,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,7	4,0	2,6	4,2	2,6
	37,5	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,7	3,6	2,6	3,9	2,6	4,1	2,6
	40,0	3,0	2,4	3,1	2,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,8	2,6	4,0	2,6
	43,0	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,9	2,5
	46,0	2,3	2,0	2,3	2,1	2,6	2,1	2,7	2,3	2,8	2,3	3,0	2,3	3,3	2,3
40 (4,5)	20,0	4,3	3,2	4,5	3,3	4,8	3,3	5,0	3,5	5,2	3,5	5,5	3,4	5,9	3,4
	22,5	4,3	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,9	3,4	5,1	3,4	5,4	3,4	5,8	3,3
	25,0	4,2	3,1	4,3	3,2	4,7	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	27,5	4,1	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,4	4,9	3,3	5,2	3,3	5,6	3,3
	30,0	4,1	3,0	4,2	3,1	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,5	3,2
	32,5	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2	5,4	3,2
	35,0	3,9	3,0	4,0	3,1	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,3	3,2
	37,5	3,8	2,9	4,0	3,0	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,8	3,2	5,2	3,1
	40,0	3,8	2,9	3,9	3,0	4,2	3,0	4,3	3,2	4,5	3,2	4,8	3,1	5,1	3,1
	43,0	3,7	2,9	3,8	2,9	4,1	2,9	4,2	3,1	4,3	3,1	4,6	3,1	4,9	3,0
	46,0	2,8	2,5	2,9	2,6	3,2	2,6	3,4	2,8	3,5	2,8	3,8	2,8	4,1	2,7
50 (5,6)	20,0	5,4	3,9	5,6	4,0	6,0	4,0	6,2	4,2	6,4	4,2	6,9	4,2	7,3	4,1
	22,5	5,3	3,9	5,5	4,0	5,9	4,0	6,1	4,2	6,3	4,2	6,7	4,1	7,2	4,1
	25,0	5,2	3,8	5,4	3,9	5,8	3,9	6,0	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1	7,0	4,0
	27,5	5,1	3,8	5,3	3,9	5,7	3,9	5,9	4,1	6,1	4,1	6,5	4,0	6,9	4,0
	30,0	5,0	3,7	5,2	3,8	5,6	3,8	5,8	4,0	6,0	4,0	6,4	4,0	6,8	3,9
	32,5	5,0	3,7	5,1	3,8	5,5	3,8	5,7	4,0	5,9	4,0	6,3	3,9	6,7	3,9
	35,0	4,9	3,6	5,0	3,7	5,4	3,7	5,6	4,0	5,8	3,9	6,2	3,9	6,5	3,8
	37,5	4,8	3,6	4,9	3,7	5,3	3,7	5,5	3,9	5,7	3,9	6,0	3,9	6,4	3,8
	40,0	4,7	3,5	4,8	3,6	5,2	3,6	5,4	3,9	5,5	3,8	5,9	3,8	6,3	3,8
	43,0	4,6	3,5	4,7	3,6	5,1	3,6	5,2	3,8	5,4	3,8	5,8	3,8	6,1	3,7
	46,0	3,5	3,0	3,6	3,1	4,0	3,1	4,2	3,4	4,4	3,4	4,7	3,4	5,1	3,3
63 (7,1)	20,0	6,9	4,9	7,1	5,1	7,6	5,1	7,9	5,4	8,2	5,3	8,7	5,3	9,3	5,2
	22,5	6,7	4,9	7,0	5,0	7,5	5,0	7,8	5,3	8,0	5,3	8,6	5,2	9,1	5,2
	25,0	6,6	4,8	6,9	5,0	7,4	4,9	7,6	5,2	7,9	5,2	8,4	5,2	8,9	5,1
	27,5	6,5	4,8	6,7	4,9	7,2	4,9	7,5	5,2	7,7	5,2	8,3	5,1	8,8	5,0
	30,0	6,4	4,7	6,6	4,8	7,1	4,8	7,3	5,1	7,6	5,1	8,1	5,0	8,6	5,0
	32,5	6,3	4,6	6,5	4,8	7,0	4,8	7,2	5,0	7,5	5,0	7,9	5,0	8,5	4,9
	35,0	6,2	4,6	6,4	4,7	6,8	4,7	7,1	5,0	7,3	5,0	7,8	4,9	8,3	4,9
	37,5	6,1	4,5	6,2	4,7	6,7	4,6	6,9	4,9	7,2	4,9	7,6	4,9	8,1	4,8
	40,0	5,9	4,5	6,1	4,6	6,6	4,6	6,8	4,9	7,0	4,9	7,5	4,8	8,0	4,7
	43,0	5,8	4,4	6,0	4,5	6,4	4,5	6,6	4,8	6,9	4,8	7,3	4,7	7,8	4,7
	46,0	4,5	3,8	4,6	3,9	5,1	3,9	5,3	4,2	5,5	4,2	6,0	4,2	6,4	4,2

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P850–P1250YSJM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,7)	20,0	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	22,5	1,6	1,5	1,6	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	25,0	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	27,5	1,6	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	30,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,1	1,6
	32,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	35,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	37,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	40,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,7	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	43,0	1,5	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4	1,7	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	2,0	1,5
	46,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	1,9	2,8	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,3	2,0	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	25,0	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	32,5	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,8	2,1	1,7	2,2	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8
	43,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	1,8
	46,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7
25 (2,8)	20,0	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	22,5	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	25,0	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,5	2,2
	27,5	2,6	2,1	2,6	2,2	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	30,0	2,5	2,1	2,6	2,1	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	32,5	2,5	2,1	2,6	2,1	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,2	3,4	2,2
	35,0	2,5	2,1	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2
	37,5	2,5	2,0	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2
	40,0	2,4	2,0	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2
	43,0	2,4	2,0	2,4	2,1	2,6	2,1	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,2	2,2
	46,0	1,9	1,8	1,9	1,8	2,1	1,8	2,2	2,0	2,3	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0
32 (3,6)	20,0	3,4	2,6	3,5	2,7	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,3	2,8	4,5	2,7
	22,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	25,0	3,3	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	3,9	2,8	4,2	2,7	4,4	2,7
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,8	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,7
	30,0	3,3	2,5	3,3	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,4	2,7
	32,5	3,2	2,5	3,3	2,6	3,5	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,3	2,7
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,8	2,7	4,0	2,7	4,3	2,6
	37,5	3,2	2,5	3,2	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,7	4,0	2,7	4,2	2,6
	40,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,7	3,7	2,7	3,9	2,6	4,2	2,6
	43,0	3,1	2,4	3,1	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,9	2,6	4,2	2,6
	46,0	2,4	2,1	2,4	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,9	2,4	3,2	2,4	3,5	2,4
40 (4,5)	20,0	4,3	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	22,5	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	4,9	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	25,0	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,4	4,9	3,3	5,2	3,3	5,6	3,3
	27,5	4,1	3,1	4,2	3,1	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,2	3,3	5,5	3,2
	30,0	4,1	3,1	4,2	3,1	4,5	3,1	4,6	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,5	3,2
	32,5	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,1	3,2	5,4	3,2
	35,0	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,5	3,2	4,7	3,3	5,0	3,2	5,4	3,2
	37,5	4,0	3,0	4,0	3,1	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	5,0	3,2	5,3	3,2
	40,0	3,9	3,0	4,0	3,0	4,3	3,0	4,4	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,3	3,2
	43,0	3,9	2,9	3,9	3,0	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	46,0	3,0	2,5	3,1	2,6	3,4	2,6	3,5	2,8	3,7	2,8	4,0	2,8	4,4	2,8
50 (5,6)	20,0	5,3	3,8	5,5	3,9	5,8	3,9	6,0	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1	7,0	4,0
	22,5	5,2	3,8	5,4	3,9	5,8	3,9	6,0	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1	7,0	4,0
	25,0	5,2	3,8	5,3	3,9	5,7	3,9	5,9	4,1	6,1	4,1	6,5	4,0	6,9	4,0
	27,5	5,1	3,8	5,3	3,9	5,6	3,8	5,8	4,1	6,0	4,0	6,4	4,0	6,9	4,0
	30,0	5,1	3,7	5,2	3,8	5,6	3,8	5,8	4,0	6,0	4,0	6,4	4,0	6,8	3,9
	32,5	5,0	3,7	5,1	3,8	5,5	3,8	5,7	4,0	5,9	4,0	6,3	4,0	6,7	3,9
	35,0	5,0	3,7	5,1	3,8	5,4	3,8	5,6	4,0	5,8	4,0	6,2	3,9	6,7	3,9
	37,5	4,9	3,7	5,0	3,7	5,4	3,7	5,6	4,0	5,8	3,9	6,2	3,9	6,6	3,9
	40,0	4,9	3,6	4,9	3,7	5,3	3,7	5,5	3,9	5,7	3,9	6,1	3,9	6,5	3,8
	43,0	4,8	3,6	4,9	3,7	5,2	3,7	5,4	3,9	5,6	3,9	6,0	3,9	6,5	3,8
	46,0	3,7	3,1	3,8	3,2	4,2	3,2	4,4	3,4	4,6	3,5	5,0	3,5	5,4	3,4
63 (7,1)	20,0	6,7	4,9	6,9	5,0	7,4	5,0	7,6	5,2	7,9	5,2	8,4	5,2	8,9	5,1
	22,5	6,6	4,8	6,8	4,9	7,3	4,9	7,6	5,2	7,8	5,2	8,3	5,1	8,8	5,1
	25,0	6,6	4,8	6,8	4,9	7,2	4,9	7,5	5,2	7,7	5,1	8,2	5,1	8,8	5,0
	27,5	6,5	4,8	6,7	4,9	7,2	4,8	7,4	5,1	7,6	5,1	8,2	5,1	8,7	5,0
	30,0	6,4	4,7	6,6	4,8	7,1	4,8	7,3	5,1	7,6	5,1	8,1	5,0	8,6	5,0
	32,5	6,4	4,7	6,5	4,8	7,0	4,8	7,2	5,1	7,5	5,0	8,0	5,0	8,5	4,9
	35,0	6,3	4,7	6,4	4,7	6,9	4,7	7,1	5,0	7,4	5,0	7,9	5,0	8,5	4,9
	37,5	6,2	4,6	6,3	4,7	6,8	4,7	7,1	5,0	7,3	5,0	7,8	4,9	8,4	4,9
	40,0	6,2	4,6	6,3	4,7	6,7	4,7	7,0	5,0	7,2	4,9	7,8	4,9	8,3	4,9
	43,0	6,1	4,5	6,2	4,6	6,7	4,6	6,9	4,9	7,1	4,9	7,7	4,9	8,2	4,8
	46,0	4,7	3,9	4,8	4,0	5,3	4,0	5,6	4,3	5,8	4,4	6,3	4,4	6,9	4,3

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-HP200–HP500Y(S)HM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,7)	20,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	22,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	25,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	27,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	30,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	32,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	35,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,8	1,5	1,9	1,5
	37,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,4	1,7	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	1,9	1,5
	40,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,4	1,6	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	1,8	1,5
	43,0	1,4	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5
20 (2,2)	20,0	1,9	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	1,9	2,7	1,9
	22,5	1,9	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	1,9	2,7	1,9
	25,0	1,9	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	2,0	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	27,5	1,9	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	30,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	32,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,8
	35,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,8
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,7	2,2	1,9	2,2	1,9	2,3	1,8	2,4	1,8
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,8	2,0	1,7	2,1	1,9	2,2	1,9	2,3	1,8	2,4	1,8
	43,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,9	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8
25 (2,8)	20,0	2,5	2,0	2,7	2,2	2,8	2,1	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	22,5	2,5	2,0	2,7	2,2	2,8	2,1	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	25,0	2,5	2,0	2,7	2,2	2,8	2,1	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,4	2,2
	27,5	2,5	2,0	2,6	2,2	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	30,0	2,4	2,0	2,6	2,1	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,1	2,2	3,3	2,2
	32,5	2,4	2,0	2,6	2,1	2,7	2,1	2,8	2,3	2,9	2,3	3,1	2,2	3,2	2,2
	35,0	2,4	2,0	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,3	2,9	2,2	3,0	2,2	3,2	2,2
	37,5	2,4	2,0	2,5	2,1	2,6	2,1	2,8	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,1	2,1
	40,0	2,4	2,0	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,2	2,8	2,2	2,9	2,2	3,0	2,1
	43,0	2,4	2,0	2,4	2,1	2,6	2,0	2,7	2,2	2,7	2,2	2,8	2,1	2,9	2,1
32 (3,6)	20,0	3,2	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,5	2,7
	22,5	3,2	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,5	2,7
	25,0	3,2	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,8	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,4	2,7
	27,5	3,2	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,8	2,8	3,9	2,8	4,1	2,7	4,3	2,6
	30,0	3,1	2,5	3,3	2,6	3,5	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,7	4,2	2,6
	32,5	3,1	2,4	3,3	2,6	3,5	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,6	4,1	2,6
	35,0	3,1	2,4	3,3	2,5	3,4	2,5	3,6	2,7	3,7	2,7	3,9	2,6	4,1	2,6
	37,5	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,7	3,6	2,6	3,8	2,6	4,0	2,5
	40,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,7	2,6	3,9	2,5
	43,0	3,0	2,4	3,1	2,5	3,3	2,4	3,4	2,6	3,5	2,6	3,6	2,5	3,8	2,5
40 (4,5)	20,0	4,0	3,0	4,3	3,2	4,5	3,1	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	22,5	4,0	3,0	4,3	3,2	4,5	3,1	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	25,0	4,0	3,0	4,3	3,2	4,5	3,1	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,5	3,2
	27,5	4,0	3,0	4,2	3,2	4,5	3,1	4,7	3,3	4,9	3,3	5,1	3,3	5,4	3,2
	30,0	3,9	3,0	4,2	3,1	4,4	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,1	3,2	5,3	3,2
	32,5	3,9	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2	5,2	3,1
	35,0	3,9	3,0	4,1	3,1	4,3	3,0	4,5	3,3	4,6	3,2	4,9	3,2	5,1	3,1
	37,5	3,9	2,9	4,0	3,1	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,8	3,1	5,0	3,1
	40,0	3,8	2,9	4,0	3,0	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,7	3,1	4,9	3,0
	43,0	3,8	2,9	3,9	3,0	4,1	2,9	4,3	3,1	4,4	3,1	4,5	3,0	4,7	3,0
50 (5,6)	20,0	4,9	3,7	5,3	3,9	5,6	3,8	6,0	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1	7,0	4,0
	22,5	4,9	3,7	5,3	3,9	5,6	3,8	6,0	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1	7,0	4,0
	25,0	4,9	3,7	5,3	3,9	5,6	3,8	6,0	4,1	6,2	4,1	6,5	4,1	6,9	4,0
	27,5	4,9	3,7	5,3	3,9	5,6	3,8	5,9	4,1	6,1	4,1	6,4	4,0	6,7	3,9
	30,0	4,9	3,6	5,2	3,8	5,5	3,8	5,8	4,1	6,0	4,0	6,3	4,0	6,6	3,9
	32,5	4,9	3,6	5,1	3,8	5,4	3,7	5,7	4,0	5,9	4,0	6,2	3,9	6,4	3,8
	35,0	4,8	3,6	5,1	3,8	5,4	3,7	5,6	4,0	5,8	3,9	6,1	3,9	6,3	3,8
	37,5	4,8	3,6	5,0	3,7	5,3	3,7	5,5	3,9	5,7	3,9	5,9	3,8	6,2	3,7
	40,0	4,8	3,6	5,0	3,7	5,2	3,6	5,4	3,9	5,6	3,9	5,8	3,8	6,1	3,7
	43,0	4,7	3,6	4,9	3,7	5,1	3,6	5,3	3,8	5,4	3,8	5,7	3,7	5,9	3,6
63 (7,1)	20,0	6,3	4,6	6,7	4,9	7,2	4,9	7,6	5,2	7,9	5,2	8,4	5,2	8,8	5,1
	22,5	6,3	4,6	6,7	4,9	7,2	4,9	7,6	5,2	7,9	5,2	8,4	5,2	8,8	5,1
	25,0	6,3	4,6	6,7	4,9	7,2	4,9	7,6	5,2	7,8	5,2	8,3	5,1	8,7	5,0
	27,5	6,2	4,6	6,7	4,9	7,1	4,8	7,5	5,2	7,7	5,1	8,1	5,1	8,5	4,9
	30,0	6,2	4,6	6,6	4,8	7,0	4,8	7,4	5,1	7,6	5,1	8,0	5,0	8,4	4,9
	32,5	6,2	4,6	6,5	4,8	6,9	4,7	7,2	5,1	7,4	5,0	7,8	4,9	8,2	4,8
	35,0	6,1	4,6	6,4	4,8	6,8	4,7	7,1	5,0	7,3	5,0	7,7	4,9	8,0	4,8
	37,5	6,1	4,5	6,4	4,7	6,7	4,6	7,0	5,0	7,2	4,9	7,5	4,8	7,8	4,7
	40,0	6,1	4,5	6,3	4,7	6,6	4,6	6,9	4,9	7,1	4,9	7,4	4,8	7,7	4,6
	43,0	6,0	4,5	6,2	4,6	6,5	4,5	6,7	4,8	6,9	4,8	7,2	4,7	7,5	4,6

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-RP200/RP250YJM-B

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C$_{TK}$]	Innentemperatur													
		21,5 °C$_{TK}$ 15 °C$_{FK}$		23 °C$_{TK}$ 16 °C$_{FK}$		25 °C$_{TK}$ 18 °C$_{FK}$		27 °C$_{TK}$ 19 °C$_{FK}$		28 °C$_{TK}$ 20 °C$_{FK}$		30 °C$_{TK}$ 22 °C$_{FK}$		32 °C$_{TK}$ 24 °C$_{FK}$	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,7)	20,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,2	1,6
	22,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,2	1,6
	25,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	27,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,1	1,6
	30,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	32,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	35,0	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	1,9	1,5
	37,5	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,4	1,7	1,6	1,7	1,5	1,8	1,5	1,9	1,5
	40,0	1,4	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4	1,6	1,6	1,7	1,5	1,8	1,5	1,9	1,5
	43,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5
20 (2,2)	20,0	2,0	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,4	1,9	2,6	1,9	2,8	1,9
	22,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,4	1,9	2,6	1,9	2,8	1,9
	25,0	2,0	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	30,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	32,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8
	35,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,7	2,2	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	1,8
	37,5	1,8	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,9	2,2	1,9	2,3	1,8	2,5	1,8
	40,0	1,8	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,9	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8
	43,0	1,8	1,6	1,8	1,7	2,0	1,7	2,0	1,8	2,0	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8
25 (2,8)	20,0	2,5	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	22,5	2,5	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	25,0	2,5	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	27,5	2,5	2,1	2,6	2,2	2,8	2,2	3,0	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	30,0	2,5	2,0	2,6	2,1	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,1	2,2	3,3	2,2
	32,5	2,4	2,0	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,3	2,9	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2
	35,0	2,4	2,0	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,2	2,2
	37,5	2,4	2,0	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,1	2,1
	40,0	2,3	2,0	2,4	2,1	2,6	2,0	2,7	2,2	2,7	2,2	2,9	2,2	3,1	2,1
	43,0	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	2,0	2,6	2,2	2,6	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1
32 (3,6)	20,0	3,2	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,6	2,7
	22,5	3,2	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,6	2,7
	25,0	3,2	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	27,5	3,2	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,8	2,8	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,7
	30,0	3,2	2,5	3,3	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,7	4,3	2,6
	32,5	3,1	2,4	3,3	2,5	3,5	2,5	3,7	2,7	3,7	2,7	4,0	2,6	4,2	2,6
	35,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,6	2,7	3,7	2,6	3,9	2,6	4,1	2,6
	37,5	3,0	2,4	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,8	2,6	4,0	2,5
	40,0	3,0	2,4	3,1	2,5	3,3	2,4	3,5	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	4,0	2,5
	43,0	2,9	2,3	3,0	2,4	3,2	2,4	3,3	2,6	3,3	2,5	3,6	2,5	3,9	2,5
40 (4,5)	20,0	4,0	3,0	4,3	3,2	4,6	3,2	4,9	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	22,5	4,0	3,0	4,3	3,2	4,6	3,2	4,9	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	25,0	4,0	3,0	4,3	3,2	4,6	3,2	4,9	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	27,5	4,0	3,0	4,3	3,2	4,5	3,1	4,8	3,4	4,8	3,3	5,2	3,3	5,5	3,2
	30,0	4,0	3,0	4,2	3,1	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,0	3,2	5,4	3,2
	32,5	3,9	2,9	4,1	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,2	5,0	3,2	5,3	3,2
	35,0	3,8	2,9	4,0	3,1	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	37,5	3,8	2,9	4,0	3,0	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,8	3,1	5,0	3,1
	40,0	3,7	2,9	3,9	3,0	4,1	3,0	4,3	3,2	4,4	3,1	4,7	3,1	5,0	3,0
	43,0	3,6	2,8	3,8	2,9	4,0	2,9	4,2	3,1	4,2	3,0	4,5	3,0	4,8	3,0
50 (5,6)	20,0	5,0	3,7	5,3	3,9	5,8	3,9	6,0	4,2	6,2	4,1	6,6	4,1	7,1	4,0
	22,5	5,0	3,7	5,3	3,9	5,8	3,9	6,0	4,2	6,2	4,1	6,6	4,1	7,1	4,0
	25,0	5,0	3,7	5,3	3,9	5,8	3,9	6,0	4,2	6,2	4,1	6,6	4,1	6,9	4,0
	27,5	5,0	3,7	5,3	3,9	5,7	3,8	5,9	4,1	6,0	4,0	6,4	4,0	6,8	4,0
	30,0	4,9	3,7	5,2	3,8	5,5	3,8	5,8	4,1	5,9	4,0	6,3	3,9	6,7	3,9
	32,5	4,8	3,6	5,1	3,8	5,4	3,7	5,7	4,0	5,8	4,0	6,2	3,9	6,6	3,9
	35,0	4,8	3,6	5,0	3,7	5,3	3,7	5,6	4,0	5,7	3,9	6,0	3,9	6,4	3,8
	37,5	4,7	3,5	4,9	3,7	5,2	3,6	5,5	3,9	5,5	3,8	5,9	3,8	6,3	3,7
	40,0	4,6	3,5	4,8	3,6	5,1	3,6	5,4	3,9	5,5	3,8	5,8	3,8	6,2	3,7
	43,0	4,5	3,5	4,7	3,6	5,0	3,5	5,2	3,8	5,2	3,7	5,7	3,7	6,0	3,7
63 (7,1)	20,0	6,4	4,7	6,8	4,9	7,3	4,9	7,7	5,3	7,8	5,2	8,4	5,2	9,0	5,1
	22,5	6,4	4,7	6,8	4,9	7,3	4,9	7,7	5,3	7,8	5,2	8,4	5,2	9,0	5,1
	25,0	6,4	4,7	6,8	4,9	7,3	4,9	7,7	5,3	7,8	5,2	8,3	5,1	8,8	5,0
	27,5	6,3	4,7	6,7	4,9	7,2	4,9	7,5	5,2	7,6	5,1	8,1	5,1	8,7	5,0
	30,0	6,2	4,6	6,6	4,8	7,0	4,8	7,4	5,1	7,5	5,1	8,0	5,0	8,5	4,9
	32,5	6,1	4,6	6,5	4,8	6,9	4,7	7,2	5,1	7,3	5,0	7,8	4,9	8,3	4,9
	35,0	6,0	4,5	6,4	4,7	6,7	4,7	7,1	5,0	7,2	4,9	7,7	4,9	8,1	4,8
	37,5	6,0	4,5	6,2	4,7	6,6	4,6	6,9	4,9	7,0	4,9	7,5	4,8	8,0	4,7
	40,0	5,9	4,4	6,1	4,6	6,5	4,6	6,8	4,9	6,9	4,8	7,3	4,7	7,8	4,7
	43,0	5,8	4,4	6,0	4,5	6,3	4,5	6,6	4,8	6,6	4,7	7,2	4,7	7,6	4,6

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-RP300–RP400Y(S)JM-B, PURY-RP300YJM-B

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,7)	20,0	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,6	2,2	1,6
	22,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,9	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,2	1,6
	25,0	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	27,5	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	30,0	1,6	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	32,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	35,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	37,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,4	1,7	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	1,9	1,5
	40,0	1,5	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4	1,6	1,6	1,8	1,6	1,8	1,5	1,9	1,5
	43,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0	2,9	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	2,0	2,5	2,0	2,6	1,9	2,8	1,9
	25,0	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	1,9	2,8	1,9
	27,5	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	32,5	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,8
	37,5	1,9	1,7	1,9	1,8	2,1	1,7	2,1	1,9	2,2	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,9	2,4	1,9	2,3	1,8	2,4	1,8
	43,0	1,8	1,7	1,8	1,7	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8
25 (2,8)	20,0	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,1	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3	3,6	2,3
	22,5	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,1	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3	3,6	2,3
	25,0	2,7	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	27,5	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	30,0	2,6	2,1	2,6	2,2	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	32,5	2,5	2,1	2,6	2,1	2,8	2,1	2,9	2,3	2,9	2,3	3,1	2,2	3,3	2,2
	35,0	2,5	2,1	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,1	2,2	3,2	2,2
	37,5	2,5	2,0	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,2	2,2
	40,0	2,4	2,0	2,4	2,1	2,6	2,1	2,7	2,2	3,0	2,3	2,9	2,2	3,1	2,1
	43,0	2,4	2,0	2,4	2,0	2,5	2,0	2,6	2,2	2,7	2,2	2,8	2,1	3,0	2,1
32 (3,6)	20,0	3,5	2,6	3,6	2,7	3,9	2,7	4,0	2,9	4,2	2,9	4,4	2,8	4,7	2,8
	22,5	3,5	2,6	3,6	2,7	3,8	2,7	4,0	2,8	4,1	2,8	4,3	2,8	4,6	2,7
	25,0	3,4	2,6	3,5	2,7	3,8	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,5	2,7
	27,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	3,9	2,8	4,2	2,7	4,4	2,7
	30,0	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,3	2,7
	32,5	3,3	2,5	3,3	2,6	3,5	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,7	4,2	2,6
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,7	3,9	2,6	4,2	2,6
	37,5	3,2	2,5	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,9	2,6	4,1	2,6
	40,0	3,1	2,4	3,1	2,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,9	2,8	3,8	2,6	4,0	2,5
	43,0	3,0	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,3	2,6	3,4	2,6	3,7	2,5	3,9	2,5
40 (4,5)	20,0	4,4	3,2	4,5	3,3	4,9	3,3	5,0	3,5	5,2	3,5	5,5	3,4	5,9	3,4
	22,5	4,3	3,2	4,5	3,3	4,8	3,3	5,0	3,4	5,1	3,4	5,4	3,4	5,7	3,3
	25,0	4,3	3,2	4,4	3,2	4,7	3,2	4,9	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	27,5	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	4,9	3,3	5,2	3,3	5,5	3,2
	30,0	4,1	3,1	4,2	3,2	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,4	3,2
	32,5	4,1	3,0	4,2	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2	5,3	3,2
	35,0	4,0	3,0	4,1	3,1	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	37,5	4,0	3,0	4,0	3,0	4,3	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,8	3,1	5,1	3,1
	40,0	3,9	3,0	3,9	3,0	4,2	3,0	4,3	3,2	4,9	3,3	4,7	3,1	5,0	3,1
	43,0	3,8	2,9	3,8	2,9	4,1	2,9	4,2	3,1	4,3	3,1	4,6	3,1	4,8	3,0
50 (5,6)	20,0	5,4	3,9	5,6	4,0	6,0	4,0	6,3	4,3	6,5	4,2	6,9	4,2	7,3	4,1
	22,5	5,4	3,9	5,6	4,0	6,0	4,0	6,2	4,2	6,4	4,2	6,7	4,1	7,1	4,1
	25,0	5,3	3,9	5,5	4,0	5,9	3,9	6,0	4,2	6,2	4,1	6,6	4,1	7,0	4,0
	27,5	5,2	3,8	5,4	3,9	5,7	3,9	5,9	4,1	6,1	4,1	6,5	4,0	6,9	4,0
	30,0	5,2	3,8	5,3	3,9	5,6	3,8	5,8	4,1	6,0	4,0	6,4	4,0	6,7	3,9
	32,5	5,1	3,7	5,2	3,8	5,5	3,8	5,7	4,0	5,9	4,0	6,2	3,9	6,6	3,9
	35,0	5,0	3,7	5,1	3,8	5,4	3,7	5,6	4,0	5,8	3,9	6,1	3,9	6,5	3,8
	37,5	4,9	3,7	5,0	3,7	5,3	3,7	5,5	3,9	5,7	3,9	6,0	3,8	6,3	3,8
	40,0	4,8	3,6	4,8	3,7	5,2	3,6	5,3	3,9	6,1	4,1	5,9	3,8	6,2	3,7
	43,0	4,7	3,5	4,7	3,6	5,0	3,6	5,2	3,8	5,3	3,8	5,7	3,7	6,0	3,7
63 (7,1)	20,0	6,9	4,9	7,1	5,1	7,7	5,1	8,0	5,4	8,2	5,4	8,7	5,3	9,2	5,2
	22,5	6,9	4,9	7,1	5,1	7,6	5,0	7,8	5,3	8,1	5,3	8,5	5,2	9,1	5,1
	25,0	6,8	4,9	7,0	5,0	7,4	5,0	7,7	5,3	7,9	5,2	8,4	5,2	8,9	5,1
	27,5	6,6	4,8	6,8	4,9	7,3	4,9	7,5	5,2	7,8	5,2	8,2	5,1	8,7	5,0
	30,0	6,5	4,8	6,7	4,9	7,1	4,8	7,4	5,1	7,6	5,1	8,1	5,0	8,5	4,9
	32,5	6,4	4,7	6,6	4,8	7,0	4,8	7,2	5,1	7,5	5,0	7,9	5,0	8,4	4,9
	35,0	6,3	4,7	6,4	4,7	6,8	4,7	7,1	5,0	7,3	5,0	7,7	4,9	8,2	4,8
	37,5	6,2	4,6	6,3	4,7	6,7	4,7	6,9	4,9	7,2	4,9	7,6	4,8	8,0	4,8
	40,0	6,1	4,6	6,1	4,6	6,6	4,6	6,8	4,9	7,7	5,1	7,4	4,8	7,8	4,7
	43,0	6,0	4,5	6,0	4,5	6,4	4,5	6,6	4,8	6,8	4,8	7,2	4,7	7,6	4,6

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-RP450–RP650YSJM-B

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,7)	20,0	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	22,5	1,6	1,5	1,6	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	25,0	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	27,5	1,6	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,0	1,6
	30,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,1	1,6
	32,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	35,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	37,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	40,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,6	1,6	1,7	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	43,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,4	1,6	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	2,0	1,5
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,5	2,0	2,6	1,9	2,8	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	25,0	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	27,5	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	30,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	32,5	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,8	2,1	1,8	2,1	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8
	43,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8
25 (2,8)	20,0	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	22,5	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	25,0	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	2,9	2,3	3,1	2,3	3,2	2,3	3,5	2,2
	27,5	2,6	2,1	2,6	2,2	2,8	2,2	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	30,0	2,5	2,1	2,6	2,1	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	32,5	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,1	2,8	2,3	3,0	2,3	3,2	2,2	3,4	2,2
	35,0	2,5	2,1	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2
	37,5	2,5	2,0	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2
	40,0	2,4	2,0	2,5	2,1	2,7	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2
	43,0	2,4	2,0	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,2	2,2
32 (3,6)	20,0	3,4	2,6	3,5	2,7	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,5	2,7
	22,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,5	2,7
	25,0	3,3	2,6	3,4	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	3,9	2,8	4,2	2,7	4,4	2,7
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	30,0	3,3	2,5	3,3	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,7
	32,5	3,2	2,5	3,3	2,6	3,5	2,5	3,6	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,7	4,0	2,7	4,3	2,6
	37,5	3,2	2,5	3,2	2,5	3,5	2,5	3,5	2,7	3,7	2,7	4,0	2,7	4,2	2,6
	40,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,7	2,7	4,0	2,6	4,2	2,6
	43,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,9	2,6	4,2	2,6
40 (4,5)	20,0	4,3	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	22,5	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	25,0	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,3	4,9	3,3	5,2	3,3	5,6	3,3
	27,5	4,1	3,1	4,2	3,2	4,5	3,1	4,7	3,3	4,9	3,3	5,2	3,3	5,4	3,2
	30,0	4,1	3,1	4,2	3,1	4,5	3,1	4,6	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,4	3,2
	32,5	4,1	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,5	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,4	3,2
	35,0	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,5	3,2	4,7	3,2	5,0	3,2	5,4	3,2
	37,5	4,0	3,0	4,0	3,1	4,3	3,0	4,4	3,2	4,7	3,2	5,0	3,2	5,3	3,2
	40,0	3,9	3,0	4,0	3,0	4,3	3,0	4,4	3,2	4,6	3,2	5,0	3,2	5,3	3,2
	43,0	3,9	2,9	3,9	3,0	4,2	3,0	4,3	3,2	4,5	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
50 (5,6)	20,0	5,3	3,8	5,5	4,0	5,8	3,9	6,0	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1	7,1	4,0
	22,5	5,3	3,8	5,4	3,9	5,8	3,9	5,9	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1	7,0	4,0
	25,0	5,2	3,8	5,3	3,9	5,7	3,9	5,9	4,1	6,1	4,1	6,5	4,0	6,9	4,0
	27,5	5,2	3,8	5,3	3,9	5,7	3,8	5,8	4,1	6,0	4,1	6,4	4,0	6,7	3,9
	30,0	5,1	3,7	5,2	3,8	5,6	3,8	5,8	4,0	6,0	4,0	6,4	4,0	6,8	3,9
	32,5	5,0	3,7	5,2	3,8	5,5	3,8	5,7	4,0	5,9	4,0	6,3	4,0	6,7	3,9
	35,0	5,0	3,7	5,1	3,8	5,5	3,8	5,6	4,0	5,8	4,0	6,3	3,9	6,7	3,9
	37,5	4,9	3,7	5,0	3,7	5,4	3,7	5,5	3,9	5,8	4,0	6,2	3,9	6,6	3,9
	40,0	4,8	3,6	5,0	3,7	5,3	3,7	5,4	3,9	5,7	3,9	6,2	3,9	6,6	3,9
	43,0	4,8	3,6	4,9	3,7	5,3	3,7	5,4	3,9	5,7	3,9	6,0	3,9	6,5	3,8
63 (7,1)	20,0	6,7	4,9	6,9	5,0	7,4	5,0	7,6	5,2	7,9	5,2	8,4	5,2	8,9	5,1
	22,5	6,7	4,8	6,9	5,0	7,3	4,9	7,5	5,2	7,8	5,2	8,3	5,1	8,8	5,1
	25,0	6,6	4,8	6,8	4,9	7,2	4,9	7,5	5,2	7,7	5,2	8,2	5,1	8,8	5,0
	27,5	6,5	4,8	6,7	4,9	7,2	4,9	7,4	5,1	7,7	5,1	8,2	5,1	8,5	4,9
	30,0	6,5	4,7	6,6	4,8	7,1	4,8	7,3	5,1	7,6	5,1	8,1	5,0	8,6	5,0
	32,5	6,4	4,7	6,5	4,8	7,0	4,8	7,2	5,0	7,5	5,1	8,0	5,0	8,5	4,9
	35,0	6,3	4,7	6,4	4,7	6,9	4,7	7,1	5,0	7,4	5,0	8,0	5,0	8,4	4,9
	37,5	6,2	4,6	6,4	4,7	6,8	4,7	7,0	5,0	7,3	5,0	7,8	4,9	8,4	4,9
	40,0	6,1	4,6	6,3	4,7	6,8	4,7	6,9	4,9	7,2	4,9	7,8	4,9	8,3	4,9
	43,0	6,1	4,6	6,2	4,6	6,7	4,6	6,8	4,9	7,2	4,9	7,7	4,9	8,2	4,8

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-RP700–RP800YSJM-B

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,7)	20,0	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,6	2,2	1,6
	22,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,5	1,9	1,6	1,9	1,6	2,1	1,6	2,2	1,6
	25,0	1,6	1,5	1,6	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	27,5	1,6	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	30,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,1	1,6
	32,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	35,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	37,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,4	1,7	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	2,0	1,5
	40,0	1,4	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4	1,6	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	1,9	1,5
	43,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,6	1,5	1,6	1,5	1,8	1,5	1,9	1,5
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,2	1,9	2,4	1,9	2,4	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0	2,9	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,8	2,4	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	1,9
	25,0	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	1,9	2,8	1,9
	27,5	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	32,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	35,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,7	2,2	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	1,8
	40,0	1,8	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,9	2,2	1,9	2,3	1,8	2,5	1,8
	43,0	1,8	1,7	1,8	1,7	2,0	1,7	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8
25 (2,8)	20,0	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,1	2,4	3,2	2,4	3,4	2,4	3,7	2,3
	22,5	2,7	2,1	2,8	2,2	3,0	2,2	3,1	2,4	3,2	2,3	3,4	2,3	3,6	2,3
	25,0	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	27,5	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	30,0	2,5	2,1	2,6	2,2	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	32,5	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,1	2,8	2,3	2,9	2,3	3,1	2,2	3,3	2,2
	35,0	2,4	2,0	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2
	37,5	2,4	2,0	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,2	2,2
	40,0	2,4	2,0	2,4	2,1	2,6	2,1	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,2	2,1
	43,0	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	2,0	2,6	2,2	2,7	2,2	2,9	2,2	3,1	2,1
32 (3,6)	20,0	3,5	2,6	3,6	2,7	3,9	2,7	4,0	2,9	4,1	2,9	4,4	2,8	4,7	2,8
	22,5	3,4	2,6	3,5	2,7	3,8	2,7	3,9	2,8	4,1	2,8	4,4	2,8	4,6	2,8
	25,0	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,5	2,7
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	3,9	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	30,0	3,2	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,7
	32,5	3,2	2,5	3,3	2,6	3,5	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,7	4,3	2,6
	35,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,7	4,0	2,6	4,2	2,6
	37,5	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,7	3,7	2,6	3,9	2,6	4,1	2,6
	40,0	3,0	2,4	3,1	2,5	3,3	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,8	2,6	4,1	2,6
	43,0	3,0	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	4,0	2,5
40 (4,5)	20,0	4,3	3,2	4,5	3,3	4,8	3,3	5,0	3,5	5,2	3,5	5,5	3,4	5,9	3,4
	22,5	4,3	3,1	4,4	3,3	4,7	3,2	4,9	3,4	5,1	3,4	5,4	3,4	5,8	3,3
	25,0	4,2	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	27,5	4,1	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,4	4,9	3,3	5,2	3,3	5,6	3,3
	30,0	4,1	3,0	4,2	3,1	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,5	3,2
	32,5	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2	5,4	3,2
	35,0	3,9	3,0	4,1	3,1	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	5,0	3,2	5,3	3,2
	37,5	3,8	2,9	4,0	3,0	4,3	3,0	4,4	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	40,0	3,8	2,9	3,9	3,0	4,2	3,0	4,3	3,2	4,5	3,2	4,8	3,1	5,1	3,1
	43,0	3,7	2,9	3,8	2,9	4,1	2,9	4,2	3,1	4,4	3,1	4,7	3,1	5,0	3,0
50 (5,6)	20,0	5,4	3,9	5,6	4,0	6,0	4,0	6,2	4,2	6,4	4,2	6,9	4,2	7,3	4,1
	22,5	5,3	3,9	5,5	4,0	5,9	4,0	6,1	4,2	6,3	4,2	6,8	4,2	7,2	4,1
	25,0	5,3	3,8	5,4	3,9	5,8	3,9	6,0	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1	7,1	4,0
	27,5	5,2	3,8	5,3	3,9	5,7	3,9	5,9	4,1	6,1	4,1	6,5	4,0	6,9	4,0
	30,0	5,0	3,7	5,2	3,8	5,6	3,8	5,8	4,0	6,0	4,0	6,4	4,0	6,8	4,0
	32,5	5,0	3,7	5,1	3,8	5,5	3,8	5,7	4,0	5,9	4,0	6,3	3,9	6,7	3,9
	35,0	4,9	3,6	5,0	3,7	5,4	3,7	5,6	4,0	5,8	3,9	6,2	3,9	6,6	3,9
	37,5	4,8	3,6	5,0	3,7	5,3	3,7	5,5	3,9	5,7	3,9	6,0	3,9	6,4	3,8
	40,0	4,7	3,5	4,8	3,6	5,2	3,6	5,4	3,9	5,6	3,9	5,9	3,8	6,3	3,8
	43,0	4,6	3,5	4,7	3,6	5,0	3,6	5,2	3,8	5,4	3,8	5,8	3,8	6,2	3,7
63 (7,1)	20,0	6,9	4,9	7,1	5,1	7,6	5,1	7,9	5,4	8,2	5,3	8,7	5,3	9,3	5,2
	22,5	6,7	4,9	7,0	5,0	7,5	5,0	7,8	5,3	8,0	5,3	8,6	5,2	9,1	5,2
	25,0	6,7	4,8	6,9	5,0	7,4	5,0	7,6	5,2	7,9	5,2	8,4	5,2	8,9	5,1
	27,5	6,5	4,8	6,7	4,9	7,2	4,9	7,5	5,2	7,7	5,2	8,3	5,1	8,8	5,0
	30,0	6,4	4,7	6,6	4,9	7,1	4,8	7,3	5,1	7,6	5,1	8,1	5,0	8,7	5,0
	32,5	6,3	4,6	6,5	4,8	7,0	4,8	7,2	5,1	7,5	5,0	8,0	5,0	8,5	4,9
	35,0	6,2	4,6	6,4	4,7	6,8	4,7	7,1	5,0	7,3	5,0	7,8	4,9	8,3	4,9
	37,5	6,1	4,5	6,3	4,7	6,7	4,7	7,0	4,9	7,2	4,9	7,7	4,9	8,2	4,8
	40,0	6,0	4,5	6,1	4,6	6,6	4,6	6,8	4,9	7,1	4,9	7,5	4,8	8,0	4,7
	43,0	5,8	4,4	6,0	4,5	6,4	4,5	6,6	4,8	6,9	4,8	7,3	4,7	7,8	4,7

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-RP850–RP900YSJM-B

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,7)	20,0	1,6	1,5	1,6	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	22,5	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	25,0	1,6	1,5	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	27,5	1,6	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6
	30,0	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	32,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	35,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6
	37,5	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	40,0	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6	1,4	1,7	1,6	1,7	1,6	1,9	1,6	2,0	1,5
	43,0	1,5	1,4	1,5	1,4	1,6	1,4	1,6	1,6	1,7	1,6	1,8	1,5	2,0	1,5
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	1,9	2,8	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,3	2,0	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	25,0	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	32,5	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	35,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,1	1,7	2,2	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8
	43,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	1,8
25 (2,8)	20,0	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	22,5	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,0	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3
	25,0	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	27,5	2,6	2,1	2,6	2,2	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	30,0	2,5	2,1	2,6	2,1	2,8	2,1	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2
	32,5	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,1	2,8	2,3	2,9	2,3	3,2	2,2	3,4	2,2
	35,0	2,5	2,1	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,3	2,9	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2
	37,5	2,5	2,0	2,5	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,9	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2
	40,0	2,4	2,0	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,2	2,9	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2
	43,0	2,4	2,0	2,4	2,1	2,6	2,1	2,7	2,2	2,8	2,2	3,0	2,2	3,2	2,2
32 (3,6)	20,0	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,5	2,7
	22,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	25,0	3,3	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	3,9	2,8	4,2	2,7	4,4	2,7
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,7
	30,0	3,3	2,5	3,3	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,3	2,7
	32,5	3,2	2,5	3,3	2,6	3,5	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,8	2,7	4,0	2,7	4,3	2,6
	37,5	3,2	2,5	3,2	2,5	3,4	2,5	3,6	2,7	3,7	2,7	4,0	2,7	4,2	2,6
	40,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,7	3,7	2,7	3,9	2,6	4,2	2,6
	43,0	3,1	2,4	3,1	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,9	2,6	4,2	2,6
40 (4,5)	20,0	4,3	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	22,5	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	4,9	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	25,0	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,3	4,9	3,3	5,2	3,3	5,5	3,3
	27,5	4,1	3,1	4,2	3,1	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,2	3,3	5,5	3,2
	30,0	4,1	3,0	4,2	3,1	4,5	3,1	4,6	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,4	3,2
	32,5	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,1	3,2	5,4	3,2
	35,0	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,5	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2	5,3	3,2
	37,5	3,9	3,0	4,0	3,0	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	5,0	3,2	5,3	3,2
	40,0	3,9	3,0	4,0	3,0	4,3	3,0	4,4	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	43,0	3,8	2,9	3,9	3,0	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
50 (5,6)	20,0	5,3	3,8	5,4	3,9	5,8	3,9	6,0	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1	7,0	4,0
	22,5	5,2	3,8	5,4	3,9	5,8	3,9	5,9	4,1	6,1	4,1	6,6	4,1	7,0	4,0
	25,0	5,2	3,8	5,3	3,9	5,7	3,9	5,9	4,1	6,1	4,1	6,5	4,0	6,9	4,0
	27,5	5,1	3,8	5,3	3,8	5,6	3,8	5,8	4,1	6,0	4,0	6,4	4,0	6,8	4,0
	30,0	5,1	3,7	5,2	3,8	5,6	3,8	5,8	4,0	5,9	4,0	6,4	4,0	6,7	3,9
	32,5	5,0	3,7	5,1	3,8	5,5	3,8	5,7	4,0	5,9	4,0	6,3	4,0	6,7	3,9
	35,0	5,0	3,7	5,1	3,8	5,4	3,7	5,6	4,0	5,8	4,0	6,3	3,9	6,7	3,9
	37,5	4,9	3,6	5,0	3,7	5,4	3,7	5,6	3,9	5,8	3,9	6,2	3,9	6,6	3,9
	40,0	4,8	3,6	4,9	3,7	5,3	3,7	5,5	3,9	5,7	3,9	6,1	3,9	6,5	3,8
	43,0	4,8	3,6	4,9	3,7	5,2	3,7	5,4	3,9	5,6	3,9	6,0	3,9	6,5	3,8
63 (7,1)	20,0	6,7	4,9	6,9	5,0	7,4	5,0	7,6	5,2	7,9	5,2	8,4	5,2	8,9	5,1
	22,5	6,6	4,8	6,8	4,9	7,3	4,9	7,5	5,2	7,8	5,2	8,3	5,1	8,8	5,1
	25,0	6,6	4,8	6,7	4,9	7,2	4,9	7,5	5,2	7,7	5,2	8,2	5,1	8,7	5,0
	27,5	6,5	4,7	6,7	4,9	7,1	4,8	7,4	5,1	7,6	5,1	8,2	5,1	8,7	5,0
	30,0	6,4	4,7	6,6	4,8	7,1	4,8	7,3	5,1	7,5	5,1	8,1	5,0	8,6	5,0
	32,5	6,4	4,7	6,5	4,8	7,0	4,8	7,2	5,1	7,5	5,0	8,0	5,0	8,5	4,9
	35,0	6,3	4,6	6,4	4,7	6,9	4,7	7,1	5,0	7,4	5,0	7,9	5,0	8,4	4,9
	37,5	6,2	4,6	6,3	4,7	6,8	4,7	7,0	5,0	7,3	5,0	7,8	4,9	8,4	4,9
	40,0	6,1	4,6	6,2	4,7	6,7	4,7	7,0	4,9	7,2	4,9	7,8	4,9	8,3	4,8
	43,0	6,1	4,5	6,2	4,6	6,6	4,6	6,9	4,9	7,2	4,9	7,7	4,9	8,2	4,8

Kühlleistung bei Verwendung mit PQHY-P200–P900, PQRY-P200–P600Y(S)HM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q0 [kW]	Qsens [kW]	Q0 [kW]	Qsens [kW]	Q0 [kW]	Qsens [kW]	Q0 [kW]	Qsens [kW]	Q0 [kW]	Qsens [kW]	Q0 [kW]	Qsens [kW]	Q0 [kW]	Qsens [kW]
15 (1,7)	10	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7	1,5	1,7	1,5
	20	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7	1,5	1,7	1,5
	30	1,5	1,4	1,6	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7	1,5	1,7	1,5
	40	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,4
	45	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
20 (2,2)	10	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,2	1,9	2,2	1,8	2,2	1,7
	20	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,2	1,9	2,2	1,8	2,2	1,7
	30	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,2	1,9	2,2	1,8	2,2	1,7
	40	1,8	1,6	1,8	1,7	1,9	1,7	2,0	1,8	2,0	1,8	2,0	1,7	2,0	1,7
	45	1,7	1,6	1,7	1,6	1,8	1,6	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,6
25 (2,8)	10	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,8	2,2	2,8	2,1	2,8	2,0
	20	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,8	2,2	2,8	2,1	2,8	2,0
	30	2,5	2,1	2,6	2,1	2,7	2,1	2,8	2,2	2,8	2,2	2,8	2,1	2,8	2,0
	40	2,2	1,9	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	2,1	2,5	2,1	2,5	2,0	2,5	1,9
	45	2,1	1,9	2,2	1,9	2,3	1,9	2,3	2,1	2,3	2,0	2,3	2,0	2,3	1,9
32 (3,6)	10	3,2	2,5	3,3	2,6	3,5	2,5	3,6	2,7	3,6	2,6	3,6	2,5	3,6	2,4
	20	3,2	2,5	3,3	2,6	3,5	2,5	3,6	2,7	3,6	2,6	3,6	2,5	3,6	2,4
	30	3,2	2,5	3,3	2,6	3,5	2,5	3,6	2,7	3,6	2,6	3,6	2,5	3,6	2,4
	40	2,9	2,3	3,0	2,4	3,1	2,4	3,2	2,5	3,2	2,5	3,2	2,4	3,2	2,3
	45	2,7	2,2	2,8	2,3	2,9	2,3	3,0	2,4	3,0	2,4	3,0	2,3	3,0	2,2
40 (4,5)	10	4,1	3,0	4,2	3,1	4,4	3,1	4,5	3,2	4,5	3,2	4,5	3,0	4,5	2,9
	20	4,1	3,0	4,2	3,1	4,4	3,1	4,5	3,2	4,5	3,2	4,5	3,0	4,5	2,9
	30	4,1	3,0	4,2	3,1	4,4	3,1	4,5	3,2	4,5	3,2	4,5	3,0	4,5	2,9
	40	3,6	2,8	3,7	2,9	3,9	2,9	4,0	3,0	4,0	3,0	4,0	2,8	4,0	2,7
	45	3,4	2,7	3,5	2,8	3,7	2,8	3,8	2,9	3,8	2,9	3,8	2,8	3,8	2,6
50 (5,6)	10	5,0	3,7	5,2	3,8	5,5	3,8	5,6	4,0	5,6	3,9	5,6	3,7	5,6	3,5
	20	5,0	3,7	5,2	3,8	5,5	3,8	5,6	4,0	5,6	3,9	5,6	3,7	5,6	3,5
	30	5,0	3,7	5,2	3,8	5,5	3,8	5,6	4,0	5,6	3,9	5,6	3,7	5,6	3,5
	40	4,5	3,4	4,6	3,5	4,9	3,5	5,0	3,7	5,0	3,6	5,0	3,5	5,0	3,3
	45	4,2	3,3	4,3	3,4	4,6	3,4	4,7	3,6	4,7	3,5	4,7	3,3	4,7	3,2
63 (7,1)	10	6,4	4,7	6,6	4,8	6,9	4,7	7,1	5,0	7,1	4,9	7,1	4,7	7,1	4,4
	20	6,4	4,7	6,6	4,8	6,9	4,7	7,1	5,0	7,1	4,9	7,1	4,7	7,1	4,4
	30	6,4	4,7	6,6	4,8	6,9	4,7	7,1	5,0	7,1	4,9	7,1	4,7	7,1	4,4
	40	5,7	4,3	5,8	4,5	6,2	4,4	6,3	4,7	6,3	4,6	6,3	4,4	6,3	4,2
	45	5,3	4,2	5,5	4,3	5,8	4,2	5,9	4,5	5,9	4,4	5,9	4,2	5,9	4,0

Heizleistung

Heizleistung bei Verwendung mit PUMY-P100–P140YHMB,VHMB

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,9)	-15,0	1,3	1,3	1,2	1,2
	-10,0	1,4	1,4	1,3	1,3
	-5,0	1,6	1,6	1,5	1,5
	0,0	1,8	1,7	1,7	1,7
	2,5	1,9	1,8	1,8	1,7
	6,0	1,9	1,9	1,9	1,8
	7,5	2,1	2,0	1,9	1,8
	10,0	2,1	2,1	1,9	1,8
	12,5	2,2	2,2	1,9	1,8
	15,5	2,3	2,2	1,9	1,8
20 (2,5)	-15,0	1,8	1,7	1,6	1,6
	-10,0	1,9	1,8	1,8	1,8
	-5,0	2,1	2,1	2,0	2,0
	0,0	2,4	2,3	2,2	2,2
	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3
	6,0	2,6	2,5	2,5	2,4
	7,5	2,7	2,7	2,5	2,4
	10,0	2,8	2,8	2,5	2,4
	12,5	3,0	2,9	2,5	2,4
	15,5	3,0	2,9	2,5	2,4
25 (3,2)	-15,0	2,2	2,1	2,1	2,0
	-10,0	2,4	2,3	2,3	2,2
	-5,0	2,7	2,7	2,5	2,5
	0,0	3,0	2,9	2,8	2,8
	2,5	3,2	3,1	3,0	2,9
	6,0	3,3	3,2	3,2	3,1
	7,5	3,5	3,4	3,2	3,1
	10,0	3,6	3,5	3,2	3,1
	12,5	3,8	3,7	3,2	3,1
	15,5	3,9	3,7	3,2	3,1
32 (4,0)	-15,0	2,8	2,7	2,6	2,6
	-10,0	3,0	2,9	2,8	2,8
	-5,0	3,4	3,3	3,2	3,1
	0,0	3,8	3,7	3,5	3,5
	2,5	4,0	3,8	3,7	3,7
	6,0	4,1	4,0	4,0	3,9
	7,5	4,3	4,2	4,0	3,9
	10,0	4,5	4,4	4,0	3,9
	12,5	4,7	4,6	4,0	3,9
	15,5	4,8	4,6	4,0	3,9

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
40 (4,5)	-15,0	3,5	3,4	3,3	3,2
	-10,0	3,8	3,7	3,6	3,5
	-5,0	4,3	4,2	4,0	3,9
	0,0	4,7	4,6	4,4	4,4
	2,5	5,0	4,8	4,7	4,6
	6,0	5,1	5,0	5,0	4,9
	7,5	5,4	5,3	5,0	4,9
	10,0	5,7	5,5	5,0	4,9
	12,5	5,9	5,8	5,0	4,9
	15,5	6,1	5,8	5,0	4,9
50 (6,3)	-15,0	4,4	4,2	4,1	4,0
	-10,0	4,7	4,6	4,5	4,4
	-5,0	5,4	5,2	5,0	4,9
	0,0	5,9	5,8	5,5	5,5
	2,5	6,2	6,0	5,9	5,8
	6,0	6,4	6,3	6,2	6,1
	7,5	6,8	6,7	6,2	6,1
	10,0	7,1	6,9	6,2	6,1
	12,5	7,4	7,2	6,2	6,1
	15,5	7,6	7,2	6,2	6,1
63 (8,0)	-15,0	5,6	5,4	5,2	5,1
	-10,0	6,0	5,8	5,7	5,6
	-5,0	6,8	6,6	6,3	6,2
	0,0	7,5	7,4	7,0	7,0
	2,5	7,9	7,7	7,4	7,4
	6,0	8,2	8,0	7,9	7,8
	7,5	8,6	8,5	7,9	7,8
	10,0	9,0	8,8	7,9	7,8
	12,5	9,4	9,2	7,9	7,8
	15,5	9,7	9,2	7,9	7,8

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/(E)P250YJM-A – Standardbetrieb

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,9)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,3
	-15,0	1,4	1,4	1,4	1,3
	-10,0	1,6	1,6	1,5	1,3
	-5,0	1,8	1,8	1,5	1,3
	0,0	1,9	1,9	1,5	1,3
	2,5	1,9	1,9	1,5	1,3
	6,0	1,9	1,9	1,5	1,3
	7,5	2,0	1,9	1,5	1,3
	10,0	2,1	1,9	1,5	1,3
	12,5	2,2	1,9	1,5	1,3
	15,5	2,4	1,9	1,5	1,3
20 (2,5)	-20,0	1,7	1,7	1,7	1,7
	-15,0	1,9	1,9	1,8	1,7
	-10,0	2,1	2,0	2,0	1,8
	-5,0	2,3	2,3	2,0	1,8
	0,0	2,5	2,5	2,0	1,8
	2,5	2,5	2,5	2,0	1,8
	6,0	2,5	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,7	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	3,1	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	2,2	2,2	2,2	2,1
	-15,0	2,4	2,4	2,3	2,2
	-10,0	2,6	2,6	2,5	2,2
	-5,0	3,0	3,0	2,6	2,2
	0,0	3,2	3,2	2,6	2,2
	2,5	3,2	3,2	2,6	2,2
	6,0	3,2	3,2	2,6	2,2
	7,5	3,3	3,2	2,6	2,2
	10,0	3,5	3,2	2,6	2,2
	12,5	3,7	3,2	2,6	2,2
	15,5	4,0	3,2	2,6	2,2
32 (4,0)	-20,0	2,8	2,7	2,7	2,7
	-15,0	3,0	3,0	2,9	2,8
	-10,0	3,3	3,3	3,2	2,8
	-5,0	3,7	3,7	3,2	2,8
	0,0	4,0	4,0	3,2	2,8
	2,5	4,0	4,0	3,2	2,8
	6,0	4,0	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,1	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	5,0	4,0	3,2	2,8

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
40 (5,0)	-20,0	3,5	3,4	3,4	3,3
	-15,0	3,7	3,7	3,6	3,5
	-10,0	4,1	4,1	3,9	3,5
	-5,0	4,7	4,6	4,0	3,5
	0,0	5,1	5,0	4,0	3,5
	2,5	5,1	5,0	4,0	3,5
	6,0	5,1	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,2	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,5	5,0	4,0	3,5
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,5
	15,5	6,3	5,0	4,0	3,5
50 (6,3)	-20,0	4,4	4,3	4,3	4,2
	-15,0	4,7	4,7	4,5	4,4
	-10,0	5,2	5,2	5,0	4,4
	-5,0	5,9	5,8	5,0	4,4
	0,0	6,4	6,3	5,0	4,4
	2,5	6,4	6,3	5,0	4,4
	6,0	6,4	6,3	5,0	4,4
	7,5	6,5	6,3	5,0	4,4
	10,0	6,9	6,3	5,0	4,4
	12,5	7,3	6,3	5,0	4,4
	15,5	7,9	6,3	5,0	4,4
63 (8,0)	-20,0	5,5	5,4	5,4	5,4
	-15,0	6,0	6,0	5,7	5,6
	-10,0	6,6	6,6	6,3	5,6
	-5,0	7,5	7,4	6,4	5,6
	0,0	8,1	8,0	6,4	5,6
	2,5	8,1	8,0	6,4	5,6
	6,0	8,1	8,0	6,4	5,6
	7,5	8,3	8,0	6,4	5,6
	10,0	8,7	8,0	6,4	5,6
	12,5	9,3	8,0	6,4	5,6
	15,5	10,1	8,0	6,4	5,6

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P300–(E)P400Y(S)JM-A – Standardbetrieb

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,9)	-20,0	1,2	1,2	1,2	1,2
	-15,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-10,0	1,5	1,5	1,4	1,2
	-5,0	1,6	1,7	1,4	1,2
	0,0	1,8	1,8	1,4	1,2
	2,5	1,9	1,9	1,4	1,2
	6,0	1,9	1,9	1,4	1,2
	7,5	2,0	1,9	1,4	1,2
	10,0	2,1	1,9	1,4	1,2
	12,5	2,2	1,9	1,4	1,2
	15,5	2,2	1,9	1,4	1,2
20 (2,5)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	1,7	1,7	1,7	1,6
	-10,0	1,9	1,9	1,9	1,6
	-5,0	2,2	2,2	1,9	1,6
	0,0	2,4	2,4	1,9	1,6
	2,5	2,5	2,5	1,9	1,6
	6,0	2,6	2,5	1,9	1,6
	7,5	2,6	2,5	1,9	1,6
	10,0	2,8	2,5	1,9	1,6
	12,5	2,9	2,5	1,9	1,6
	15,5	2,9	2,5	1,9	1,6
25 (3,2)	-20,0	2,1	2,1	2,1	2,0
	-15,0	2,2	2,2	2,2	2,0
	-10,0	2,5	2,5	2,4	2,0
	-5,0	2,8	2,8	2,4	2,0
	0,0	3,1	3,1	2,4	2,0
	2,5	3,2	3,2	2,4	2,0
	6,0	3,3	3,2	2,4	2,0
	7,5	3,4	3,2	2,4	2,0
	10,0	3,5	3,2	2,4	2,0
	12,5	3,7	3,2	2,4	2,0
	15,5	3,7	3,2	2,4	2,0
32 (4,0)	-20,0	2,6	2,6	2,6	2,5
	-15,0	2,8	2,8	2,8	2,6
	-10,0	3,1	3,1	3,0	2,6
	-5,0	3,5	3,5	3,0	2,6
	0,0	3,9	3,9	3,0	2,6
	2,5	4,0	4,0	3,0	2,6
	6,0	4,1	4,0	3,0	2,6
	7,5	4,2	4,0	3,0	2,6
	10,0	4,4	4,0	3,0	2,6
	12,5	4,6	4,0	3,0	2,6
	15,5	4,6	4,0	3,0	2,6

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
40 (5,0)	-20,0	3,2	3,2	3,2	3,1
	-15,0	3,5	3,5	3,5	3,2
	-10,0	3,8	3,8	3,7	3,2
	-5,0	4,3	4,3	3,7	3,2
	0,0	4,9	4,9	3,7	3,2
	2,5	5,0	5,0	3,7	3,2
	6,0	5,1	5,0	3,7	3,2
	7,5	5,3	5,0	3,7	3,2
	10,0	5,5	5,0	3,7	3,2
	12,5	5,7	5,0	3,7	3,2
	15,5	5,7	5,0	3,7	3,2
50 (6,3)	-20,0	4,0	4,1	4,0	3,9
	-15,0	4,4	4,4	4,4	4,0
	-10,0	4,8	4,8	4,7	4,0
	-5,0	5,5	5,5	4,7	4,0
	0,0	6,1	6,1	4,7	4,0
	2,5	6,3	6,3	4,7	4,0
	6,0	6,5	6,3	4,7	4,0
	7,5	6,6	6,3	4,7	4,0
	10,0	7,0	6,3	4,7	4,0
	12,5	7,2	6,3	4,7	4,0
	15,5	7,2	6,3	4,7	4,0
63 (8,0)	-20,0	5,1	5,2	5,1	5,0
	-15,0	5,6	5,6	5,5	5,1
	-10,0	6,1	6,2	6,0	5,1
	-5,0	6,9	7,0	6,0	5,1
	0,0	7,8	7,8	6,0	5,1
	2,5	8,0	8,0	6,0	5,1
	6,0	8,2	8,0	6,0	5,1
	7,5	8,4	8,0	6,0	5,1
	10,0	8,8	8,0	6,0	5,1
	12,5	9,2	8,0	6,0	5,1
	15,5	9,2	8,0	6,0	5,1

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P450–(E)P650Y(S)JM-A – Standardbetrieb

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
15 (1,9)	-20,0	1,2	1,1	1,2	1,1
	-15,0	1,3	1,3	1,2	1,2
	-10,0	1,4	1,4	1,3	1,3
	-5,0	1,6	1,6	1,5	1,3
	0,0	1,8	1,8	1,5	1,3
	2,5	1,8	1,8	1,5	1,3
	6,0	1,9	1,9	1,5	1,3
	7,5	2,0	1,9	1,5	1,3
	10,0	2,1	1,9	1,5	1,3
	12,5	2,2	1,9	1,5	1,3
	15,5	2,2	1,9	1,5	1,3
20 (2,5)	-20,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-15,0	1,7	1,7	1,6	1,6
	-10,0	1,9	1,8	1,8	1,7
	-5,0	2,1	2,1	2,0	1,8
	0,0	2,3	2,3	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,7	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	2,0	1,9	1,9	1,9
	-15,0	2,2	2,1	2,1	2,0
	-10,0	2,4	2,3	2,3	2,2
	-5,0	2,7	2,6	2,5	2,3
	0,0	3,0	3,0	2,5	2,3
	2,5	3,1	3,1	2,5	2,3
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,5	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3
32 (4,0)	-20,0	2,5	2,4	2,4	2,4
	-15,0	2,7	2,7	2,6	2,5
	-10,0	3,0	2,9	2,8	2,8
	-5,0	3,3	3,3	3,2	2,8
	0,0	3,7	3,7	3,2	2,8
	2,5	3,9	3,9	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
40 (5,0)	-20,0	3,1	3,0	3,0	2,9
	-15,0	3,4	3,3	3,2	3,1
	-10,0	3,8	3,6	3,6	3,5
	-5,0	4,2	4,1	4,0	3,5
	0,0	4,6	4,6	4,0	3,5
	2,5	4,9	4,9	4,0	3,5
	6,0	5,1	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,3	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,5	5,0	4,0	3,5
	12,5	5,7	5,0	4,0	3,5
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,5
50 (6,3)	-20,0	3,9	3,8	3,8	3,7
	-15,0	4,3	4,2	4,1	4,0
	-10,0	4,7	4,6	4,5	4,4
	-5,0	5,2	5,2	5,0	4,5
	0,0	5,8	5,8	5,0	4,5
	2,5	6,1	6,1	5,0	4,5
	6,0	6,4	6,3	5,0	4,5
	7,5	6,6	6,3	5,0	4,5
	10,0	6,9	6,3	5,0	4,5
	12,5	7,2	6,3	5,0	4,5
	15,5	7,3	6,3	5,0	4,5
63 (8,0)	-20,0	4,9	4,8	4,8	4,7
	-15,0	5,5	5,3	5,2	5,0
	-10,0	6,0	5,8	5,7	5,5
	-5,0	6,7	6,6	6,3	5,7
	0,0	7,4	7,4	6,3	5,7
	2,5	7,8	7,8	6,3	5,7
	6,0	8,2	8,0	6,3	5,7
	7,5	8,4	8,0	6,3	5,7
	10,0	8,8	8,0	6,3	5,7
	12,5	9,2	8,0	6,3	5,7
	15,5	9,2	8,0	6,3	5,7

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P700–(E)P800YSJM-A – Standardbetrieb

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,9)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,3
	-15,0	1,4	1,4	1,4	1,3
	-10,0	1,6	1,6	1,5	1,3
	-5,0	1,8	1,8	1,5	1,3
	0,0	1,9	1,9	1,5	1,3
	2,5	1,9	1,9	1,5	1,3
	6,0	1,9	1,9	1,5	1,3
	7,5	2,0	1,9	1,5	1,3
	10,0	2,1	1,9	1,5	1,3
	12,5	2,2	1,9	1,5	1,3
	15,5	2,4	1,9	1,5	1,3
20 (2,5)	-20,0	1,7	1,7	1,7	1,7
	-15,0	1,9	1,9	1,8	1,7
	-10,0	2,1	2,1	2,0	1,8
	-5,0	2,4	2,3	2,0	1,8
	0,0	2,5	2,5	2,0	1,8
	2,5	2,5	2,5	2,0	1,8
	6,0	2,5	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,7	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	3,1	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	2,2	2,2	2,2	2,1
	-15,0	2,4	2,4	2,3	2,2
	-10,0	2,7	2,6	2,6	2,2
	-5,0	3,0	3,0	2,6	2,2
	0,0	3,2	3,2	2,6	2,2
	2,5	3,2	3,2	2,6	2,2
	6,0	3,2	3,2	2,6	2,2
	7,5	3,3	3,2	2,6	2,2
	10,0	3,5	3,2	2,6	2,2
	12,5	3,7	3,2	2,6	2,2
	15,5	4,0	3,2	2,6	2,2
32 (4,0)	-20,0	2,8	2,7	2,7	2,7
	-15,0	3,0	3,0	2,9	2,8
	-10,0	3,3	3,3	3,2	2,8
	-5,0	3,8	3,7	3,2	2,8
	0,0	4,0	4,0	3,2	2,8
	2,5	4,0	4,0	3,2	2,8
	6,0	4,0	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,1	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	5,0	4,0	3,2	2,8

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
40 (5,0)	-20,0	3,5	3,4	3,4	3,3
	-15,0	3,8	3,8	3,6	3,5
	-10,0	4,2	4,1	4,0	3,5
	-5,0	4,7	4,7	4,0	3,5
	0,0	5,1	5,0	4,0	3,5
	2,5	5,1	5,0	4,0	3,5
	6,0	5,1	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,2	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,5	5,0	4,0	3,5
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,5
	15,5	6,3	5,0	4,0	3,5
50 (6,3)	-20,0	4,4	4,3	4,3	4,2
	-15,0	4,8	4,7	4,6	4,4
	-10,0	5,2	5,2	5,0	4,4
	-5,0	5,9	5,9	5,0	4,4
	0,0	6,4	6,3	5,0	4,4
	2,5	6,4	6,3	5,0	4,4
	6,0	6,4	6,3	5,0	4,4
	7,5	6,5	6,3	5,0	4,4
	10,0	6,9	6,3	5,0	4,4
	12,5	7,3	6,3	5,0	4,4
	15,5	7,9	6,3	5,0	4,4
63 (8,0)	-20,0	5,6	5,5	5,5	5,4
	-15,0	6,0	6,0	5,8	5,6
	-10,0	6,7	6,6	6,4	5,6
	-5,0	7,5	7,5	6,4	5,6
	0,0	8,1	8,0	6,4	5,6
	2,5	8,1	8,0	6,4	5,6
	6,0	8,1	8,0	6,4	5,6
	7,5	8,3	8,0	6,4	5,6
	10,0	8,7	8,0	6,4	5,6
	12,5	9,3	8,0	6,4	5,6
	15,5	10,1	8,0	6,4	5,6

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P850–P1250YSJM-A – Standardbetrieb

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
15 (1,9)	-20,0	1,2	1,2	1,2	1,2
	-15,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-10,0	1,5	1,5	1,4	1,2
	-5,0	1,6	1,7	1,4	1,2
	0,0	1,8	1,8	1,4	1,2
	2,5	1,9	1,9	1,4	1,2
	6,0	1,9	1,9	1,4	1,2
	7,5	2,0	1,9	1,4	1,2
	10,0	2,1	1,9	1,4	1,2
	12,5	2,2	1,9	1,4	1,2
	15,5	2,2	1,9	1,4	1,2
20 (2,5)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	1,7	1,7	1,7	1,6
	-10,0	1,9	1,9	1,9	1,6
	-5,0	2,2	2,2	1,9	1,6
	0,0	2,4	2,4	1,9	1,6
	2,5	2,5	2,5	1,9	1,6
	6,0	2,6	2,5	1,9	1,6
	7,5	2,6	2,5	1,9	1,6
	10,0	2,8	2,5	1,9	1,6
	12,5	2,9	2,5	1,9	1,6
	15,5	2,9	2,5	1,9	1,6
25 (3,2)	-20,0	2,1	2,1	2,1	2,0
	-15,0	2,2	2,2	2,2	2,0
	-10,0	2,5	2,5	2,4	2,0
	-5,0	2,8	2,8	2,4	2,0
	0,0	3,1	3,1	2,4	2,0
	2,5	3,2	3,2	2,4	2,0
	6,0	3,3	3,2	2,4	2,0
	7,5	3,4	3,2	2,4	2,0
	10,0	3,5	3,2	2,4	2,0
	12,5	3,7	3,2	2,4	2,0
	15,5	3,7	3,2	2,4	2,0
32 (4,0)	-20,0	2,6	2,6	2,6	2,5
	-15,0	2,8	2,8	2,8	2,6
	-10,0	3,1	3,1	3,0	2,6
	-5,0	3,5	3,5	3,0	2,6
	0,0	3,9	3,9	3,0	2,6
	2,5	4,0	4,0	3,0	2,6
	6,0	4,1	4,0	3,0	2,6
	7,5	4,2	4,0	3,0	2,6
	10,0	4,4	4,0	3,0	2,6
	12,5	4,6	4,0	3,0	2,6
	15,5	4,6	4,0	3,0	2,6

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
40 (5,0)	-20,0	3,2	3,2	3,2	3,1
	-15,0	3,5	3,5	3,5	3,2
	-10,0	3,8	3,8	3,7	3,2
	-5,0	4,3	4,3	3,7	3,2
	0,0	4,9	4,9	3,7	3,2
	2,5	5,0	5,0	3,7	3,2
	6,0	5,1	5,0	3,7	3,2
	7,5	5,3	5,0	3,7	3,2
	10,0	5,5	5,0	3,7	3,2
	12,5	5,7	5,0	3,7	3,2
	15,5	5,7	5,0	3,7	3,2
50 (6,3)	-20,0	4,0	4,1	4,0	3,9
	-15,0	4,4	4,4	4,4	4,0
	-10,0	4,8	4,8	4,7	4,0
	-5,0	5,5	5,5	4,7	4,0
	0,0	6,1	6,1	4,7	4,0
	2,5	6,3	6,3	4,7	4,0
	6,0	6,5	6,3	4,7	4,0
	7,5	6,6	6,3	4,7	4,0
	10,0	7,0	6,3	4,7	4,0
	12,5	7,2	6,3	4,7	4,0
	15,5	7,2	6,3	4,7	4,0
63 (8,0)	-20,0	5,1	5,2	5,1	5,0
	-15,0	5,6	5,6	5,5	5,1
	-10,0	6,1	6,2	6,0	5,1
	-5,0	6,9	7,0	6,0	5,1
	0,0	7,8	7,8	6,0	5,1
	2,5	8,0	8,0	6,0	5,1
	6,0	8,2	8,0	6,0	5,1
	7,5	8,4	8,0	6,0	5,1
	10,0	8,8	8,0	6,0	5,1
	12,5	9,2	8,0	6,0	5,1
	15,5	9,2	8,0	6,0	5,1

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/(E)P250YJM-A – Hocheffizienter Betrieb

Qsens = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
15 (1,9)	-20,0	1,0	1,0	1,0	0,9
	-15,0	1,2	1,2	1,1	1,1
	-10,0	1,4	1,4	1,3	1,3
	-5,0	1,6	1,6	1,5	1,3
	0,0	1,8	1,8	1,5	1,3
	2,5	1,9	1,9	1,5	1,3
	6,0	2,0	1,9	1,5	1,3
	7,5	2,0	1,9	1,5	1,3
	10,0	2,2	1,9	1,5	1,3
	12,5	2,3	1,9	1,5	1,3
	15,5	2,4	1,9	1,5	1,3
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,1	2,1	2,0	1,8
	0,0	2,4	2,3	2,0	1,8
	2,5	2,5	2,5	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	3,0	2,5	2,0	1,8
	15,5	3,2	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	2,0	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,3	2,2	2,2
	-5,0	2,7	2,6	2,6	2,2
	0,0	3,0	3,0	2,6	2,2
	2,5	3,2	3,2	2,6	2,2
	6,0	3,3	3,2	2,6	2,2
	7,5	3,4	3,2	2,6	2,2
	10,0	3,6	3,2	2,6	2,2
	12,5	3,9	3,2	2,6	2,2
	15,5	4,1	3,2	2,6	2,2
32 (4,0)	-20,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,5	2,4	2,4	2,4
	-10,0	2,9	2,9	2,8	2,7
	-5,0	3,3	3,3	3,2	2,8
	0,0	3,8	3,7	3,2	2,8
	2,5	4,0	4,0	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,3	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,6	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,8	4,0	3,2	2,8
	15,5	5,1	4,0	3,2	2,8

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
40 (5,0)	-20,0	2,6	2,5	2,5	2,5
	-15,0	3,1	3,1	3,0	3,0
	-10,0	3,6	3,6	3,5	3,4
	-5,0	4,2	4,1	4,0	3,5
	0,0	4,7	4,7	4,0	3,5
	2,5	5,0	4,9	4,0	3,5
	6,0	5,2	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,4	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,7	5,0	4,0	3,5
	12,5	6,0	5,0	4,0	3,5
	15,5	6,4	5,0	4,0	3,5
50 (6,3)	-20,0	3,2	3,2	3,2	3,1
	-15,0	3,9	3,8	3,8	3,7
	-10,0	4,6	4,5	4,4	4,3
	-5,0	5,3	5,2	5,0	4,4
	0,0	6,0	5,9	5,0	4,4
	2,5	6,3	6,2	5,0	4,4
	6,0	6,5	6,3	5,0	4,4
	7,5	6,8	6,3	5,0	4,4
	10,0	7,2	6,3	5,0	4,4
	12,5	7,6	6,3	5,0	4,4
	15,5	8,1	6,3	5,0	4,4
63 (8,0)	-20,0	4,1	4,0	4,0	4,0
	-15,0	5,0	4,9	4,8	4,7
	-10,0	5,8	5,7	5,6	5,5
	-5,0	6,7	6,6	6,4	5,6
	0,0	7,6	7,5	6,4	5,6
	2,5	8,0	7,9	6,4	5,6
	6,0	8,3	8,0	6,4	5,6
	7,5	8,6	8,0	6,4	5,6
	10,0	9,1	8,0	6,4	5,6
	12,5	9,6	8,0	6,4	5,6
	15,5	10,3	8,0	6,4	5,6

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P300–(E)P400Y(S)JM-A – Hocheffizienter Betrieb

Qsens = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
15 (1,9)	-20,0	0,9	1,0	1,0	0,9
	-15,0	1,1	1,1	1,1	1,1
	-10,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-5,0	1,5	1,5	1,4	1,2
	0,0	1,7	1,7	1,4	1,2
	2,5	1,8	1,8	1,4	1,2
	6,0	1,9	1,9	1,4	1,2
	7,5	2,0	1,9	1,4	1,2
	10,0	2,1	1,9	1,4	1,2
	12,5	2,2	1,9	1,4	1,2
	15,5	2,2	1,9	1,4	1,2
20 (2,5)	-20,0	1,2	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,7	1,7	1,6
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,6
	0,0	2,3	2,2	1,9	1,6
	2,5	2,4	2,3	1,9	1,6
	6,0	2,6	2,5	1,9	1,6
	7,5	2,6	2,5	1,9	1,6
	10,0	2,8	2,5	1,9	1,6
	12,5	2,9	2,5	1,9	1,6
	15,5	2,9	2,5	1,9	1,6
25 (3,2)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	1,9	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,2	2,2	2,2	2,0
	-5,0	2,6	2,5	2,4	2,0
	0,0	2,9	2,8	2,4	2,0
	2,5	3,1	3,0	2,4	2,0
	6,0	3,3	3,2	2,4	2,0
	7,5	3,4	3,2	2,4	2,0
	10,0	3,5	3,2	2,4	2,0
	12,5	3,7	3,2	2,4	2,0
	15,5	3,7	3,2	2,4	2,0
32 (4,0)	-20,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,8	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,2	3,2	3,0	2,6
	0,0	3,6	3,5	3,0	2,6
	2,5	3,8	3,7	3,0	2,6
	6,0	4,1	4,0	3,0	2,6
	7,5	4,2	4,0	3,0	2,6
	10,0	4,4	4,0	3,0	2,6
	12,5	4,6	4,0	3,0	2,6
	15,5	4,6	4,0	3,0	2,6

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
40 (5,0)	-20,0	2,5	2,5	2,6	2,4
	-15,0	3,0	3,0	3,0	2,9
	-10,0	3,5	3,5	3,4	3,2
	-5,0	4,0	3,9	3,7	3,2
	0,0	4,5	4,4	3,7	3,2
	2,5	4,8	4,7	3,7	3,2
	6,0	5,1	5,0	3,7	3,2
	7,5	5,3	5,0	3,7	3,2
	10,0	5,5	5,0	3,7	3,2
	12,5	5,7	5,0	3,7	3,2
	15,5	5,7	5,0	3,7	3,2
50 (6,3)	-20,0	3,1	3,2	3,2	3,1
	-15,0	3,8	3,8	3,8	3,7
	-10,0	4,4	4,4	4,3	4,0
	-5,0	5,1	5,0	4,7	4,0
	0,0	5,7	5,6	4,7	4,0
	2,5	6,0	5,9	4,7	4,0
	6,0	6,5	6,3	4,7	4,0
	7,5	6,6	6,3	4,7	4,0
	10,0	7,0	6,3	4,7	4,0
	12,5	7,2	6,3	4,7	4,0
	15,5	7,2	6,3	4,7	4,0
63 (8,0)	-20,0	4,0	4,0	4,1	3,9
	-15,0	4,8	4,8	4,8	4,7
	-10,0	5,6	5,6	5,5	5,1
	-5,0	6,4	6,3	6,0	5,1
	0,0	7,2	7,1	6,0	5,1
	2,5	7,6	7,5	6,0	5,1
	6,0	8,2	8,0	6,0	5,1
	7,5	8,4	8,0	6,0	5,1
	10,0	8,8	8,0	6,0	5,1
	12,5	9,2	8,0	6,0	5,1
	15,5	9,2	8,0	6,0	5,1

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P450–(E)P650Y(S)JM-A – Hocheffizienter Betrieb

Qsens = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
15 (1,9)	-20,0	1,0	1,0	1,0	0,9
	-15,0	1,2	1,2	1,1	1,1
	-10,0	1,4	1,3	1,3	1,3
	-5,0	1,6	1,5	1,5	1,3
	0,0	1,7	1,7	1,5	1,3
	2,5	1,8	1,8	1,5	1,3
	6,0	2,0	1,9	1,5	1,3
	7,5	2,0	1,9	1,5	1,3
	10,0	2,1	1,9	1,5	1,3
	12,5	2,2	1,9	1,5	1,3
	15,5	2,2	1,9	1,5	1,3
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,7	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	2,0	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,3	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,6	2,4	2,3
	0,0	2,9	2,9	2,5	2,3
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,3
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,5	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3
32 (4,0)	-20,0	2,1	2,1	2,0	2,0
	-15,0	2,5	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,9	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,3	3,2	3,1	2,8
	0,0	3,7	3,6	3,2	2,8
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
40 (5,0)	-20,0	2,6	2,6	2,5	2,5
	-15,0	3,1	3,1	3,0	2,9
	-10,0	3,6	3,5	3,4	3,3
	-5,0	4,1	4,0	3,8	3,5
	0,0	4,6	4,5	4,0	3,5
	2,5	4,8	4,7	4,0	3,5
	6,0	5,1	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,3	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,5	5,0	4,0	3,5
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,5
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,5
50 (6,3)	-20,0	3,3	3,2	3,2	3,1
	-15,0	3,9	3,8	3,7	3,7
	-10,0	4,5	4,4	4,3	4,2
	-5,0	5,1	5,0	4,8	4,5
	0,0	5,8	5,7	5,0	4,5
	2,5	6,1	6,0	5,0	4,5
	6,0	6,5	6,3	5,0	4,5
	7,5	6,7	6,3	5,0	4,5
	10,0	7,0	6,3	5,0	4,5
	12,5	7,3	6,3	5,0	4,5
	15,5	7,3	6,3	5,0	4,5
63 (8,0)	-20,0	4,2	4,1	4,1	4,0
	-15,0	5,0	4,9	4,8	4,6
	-10,0	5,8	5,6	5,4	5,3
	-5,0	6,5	6,4	6,1	5,7
	0,0	7,3	7,2	6,3	5,7
	2,5	7,7	7,6	6,3	5,7
	6,0	8,2	8,0	6,3	5,7
	7,5	8,5	8,0	6,3	5,7
	10,0	8,8	8,0	6,3	5,7
	12,5	9,2	8,0	6,3	5,7
	15,5	9,3	8,0	6,3	5,7

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P700–(E)P800YSJM-A – Hocheffizienter Betrieb

Qsens = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
15 (1,9)	-20,0	1,0	1,0	1,0	0,9
	-15,0	1,2	1,1	1,1	1,1
	-10,0	1,3	1,3	1,3	1,3
	-5,0	1,5	1,5	1,5	1,4
	0,0	1,7	1,7	1,5	1,4
	2,5	1,8	1,8	1,5	1,4
	6,0	1,9	1,9	1,5	1,4
	7,5	2,0	1,9	1,5	1,4
	10,0	2,1	1,9	1,5	1,4
	12,5	2,2	1,9	1,5	1,4
	15,5	2,2	1,9	1,5	1,4
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,7	1,7	1,7
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,3	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	1,9	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,2	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,5	2,5	2,4
	0,0	2,9	2,8	2,5	2,4
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,4
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,5	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3
32 (4,0)	-20,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,8	2,8	2,7	2,7
	-5,0	3,2	3,2	3,1	2,9
	0,0	3,6	3,6	3,2	2,9
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,9
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,9
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,9
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,9
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,9
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,9

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
40 (5,0)	-20,0	2,6	2,5	2,5	2,5
	-15,0	3,0	3,0	3,0	2,9
	-10,0	3,5	3,5	3,4	3,3
	-5,0	4,0	4,0	3,8	3,7
	0,0	4,5	4,5	4,0	3,7
	2,5	4,8	4,7	4,0	3,7
	6,0	5,1	5,0	4,0	3,7
	7,5	5,3	5,0	4,0	3,7
	10,0	5,5	5,0	4,0	3,7
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,7
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,7
50 (6,3)	-20,0	3,2	3,2	3,2	3,1
	-15,0	3,8	3,8	3,7	3,7
	-10,0	4,5	4,4	4,3	4,2
	-5,0	5,1	5,0	4,8	4,6
	0,0	5,7	5,6	5,0	4,6
	2,5	6,0	5,9	5,0	4,6
	6,0	6,5	6,3	5,0	4,6
	7,5	6,7	6,3	5,0	4,6
	10,0	7,0	6,3	5,0	4,6
	12,5	7,3	6,3	5,0	4,6
	15,5	7,3	6,3	5,0	4,6
63 (8,0)	-20,0	4,1	4,0	4,0	4,0
	-15,0	4,9	4,8	4,7	4,6
	-10,0	5,7	5,6	5,4	5,3
	-5,0	6,5	6,3	6,1	5,9
	0,0	7,3	7,1	6,3	5,9
	2,5	7,7	7,5	6,3	5,9
	6,0	8,2	8,0	6,3	5,9
	7,5	8,4	8,0	6,3	5,9
	10,0	8,8	8,0	6,3	5,9
	12,5	9,2	8,0	6,3	5,9
	15,5	9,2	8,0	6,3	5,9

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P850–P1250YSJM-A – Hocheffizienter Betrieb

Qsens = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
15 (1,9)	-20,0	1,0	1,0	1,0	0,9
	-15,0	1,2	1,2	1,1	1,1
	-10,0	1,4	1,3	1,3	1,3
	-5,0	1,6	1,5	1,5	1,3
	0,0	1,7	1,7	1,5	1,3
	2,5	1,8	1,8	1,5	1,3
	6,0	2,0	1,9	1,5	1,3
	7,5	2,0	1,9	1,5	1,3
	10,0	2,1	1,9	1,5	1,3
	12,5	2,2	1,9	1,5	1,3
	15,5	2,2	1,9	1,5	1,3
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,7	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	2,0	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,3	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,6	2,4	2,3
	0,0	2,9	2,9	2,5	2,3
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,3
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,5	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3
32 (4,0)	-20,0	2,1	2,1	2,0	2,0
	-15,0	2,5	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,9	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,3	3,2	3,1	2,8
	0,0	3,7	3,6	3,2	2,8
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
40 (5,0)	-20,0	2,6	2,6	2,5	2,5
	-15,0	3,1	3,1	3,0	2,9
	-10,0	3,6	3,5	3,4	3,3
	-5,0	4,1	4,0	3,8	3,5
	0,0	4,6	4,5	4,0	3,5
	2,5	4,8	4,7	4,0	3,5
	6,0	5,1	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,3	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,5	5,0	4,0	3,5
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,5
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,5
50 (6,3)	-20,0	3,3	3,2	3,2	3,1
	-15,0	3,9	3,8	3,7	3,7
	-10,0	4,5	4,4	4,3	4,2
	-5,0	5,1	5,0	4,8	4,5
	0,0	5,8	5,7	5,0	4,5
	2,5	6,1	6,0	5,0	4,5
	6,0	6,5	6,3	5,0	4,5
	7,5	6,7	6,3	5,0	4,5
	10,0	7,0	6,3	5,0	4,5
	12,5	7,3	6,3	5,0	4,5
	15,5	7,3	6,3	5,0	4,5
63 (8,0)	-20,0	4,2	4,1	4,1	4,0
	-15,0	5,0	4,9	4,8	4,6
	-10,0	5,8	5,6	5,4	5,3
	-5,0	6,5	6,4	6,1	5,7
	0,0	7,3	7,2	6,3	5,7
	2,5	7,7	7,6	6,3	5,7
	6,0	8,2	8,0	6,3	5,7
	7,5	8,5	8,0	6,3	5,7
	10,0	8,8	8,0	6,3	5,7
	12,5	9,2	8,0	6,3	5,7
	15,5	9,3	8,0	6,3	5,7

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-HP200–HP500Y(S)HM-A

Qsens = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
15 (1,9)	-25,0	1,4	1,4	1,4	1,4
	-20,0	1,7	1,7	1,6	1,4
	-15,0	1,9	1,9	1,6	1,4
	-10,0	2,1	1,9	1,6	1,4
	-5,0	2,2	1,9	1,6	1,4
	0,0	2,3	1,9	1,6	1,4
	2,5	2,3	1,9	1,6	1,4
	6,0	2,0	1,9	1,6	1,4
	7,5	2,1	1,9	1,6	1,4
	10,0	2,2	1,9	1,6	1,4
	12,5	2,3	1,9	1,6	1,4
	15,5	2,4	1,9	1,6	1,4
20 (2,5)	-25,0	1,9	1,9	1,9	1,8
	-20,0	2,2	2,2	2,1	1,8
	-15,0	2,5	2,5	2,1	1,8
	-10,0	2,8	2,5	2,1	1,8
	-5,0	2,9	2,5	2,1	1,8
	0,0	3,0	2,5	2,1	1,8
	2,5	3,1	2,5	2,1	1,8
	6,0	2,7	2,5	2,1	1,8
	7,5	2,8	2,5	2,1	1,8
	10,0	2,9	2,5	2,1	1,8
	12,5	3,0	2,5	2,1	1,8
	15,5	3,2	2,5	2,1	1,8
25 (3,2)	-25,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-20,0	2,8	2,8	2,7	2,3
	-15,0	3,2	3,2	2,7	2,3
	-10,0	3,5	3,2	2,7	2,3
	-5,0	3,7	3,2	2,7	2,3
	0,0	3,9	3,2	2,7	2,3
	2,5	3,9	3,2	2,7	2,3
	6,0	3,4	3,2	2,7	2,3
	7,5	3,5	3,2	2,7	2,3
	10,0	3,7	3,2	2,7	2,3
	12,5	3,9	3,2	2,7	2,3
	15,5	4,1	3,2	2,7	2,3
32 (4,0)	-25,0	3,0	3,0	3,0	2,9
	-20,0	3,5	3,5	3,4	2,9
	-15,0	4,0	4,0	3,4	2,9
	-10,0	4,4	4,0	3,4	2,9
	-5,0	4,6	4,0	3,4	2,9
	0,0	4,8	4,0	3,4	2,9
	2,5	4,9	4,0	3,4	2,9
	6,0	4,3	4,0	3,4	2,9
	7,5	4,4	4,0	3,4	2,9
	10,0	4,6	4,0	3,4	2,9
	12,5	4,9	4,0	3,4	2,9
	15,5	5,1	4,0	3,4	2,9

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
40 (5,0)	-25,0	3,8	3,8	3,8	3,6
	-20,0	4,4	4,4	4,2	3,6
	-15,0	5,0	5,0	4,2	3,6
	-10,0	5,5	5,0	4,2	3,6
	-5,0	5,8	5,0	4,2	3,6
	0,0	6,0	5,0	4,2	3,6
	2,5	6,1	5,0	4,2	3,6
	6,0	5,3	5,0	4,2	3,6
	7,5	5,5	5,0	4,2	3,6
	10,0	5,8	5,0	4,2	3,6
	12,5	6,1	5,0	4,2	3,6
	15,5	6,4	5,0	4,2	3,6
50 (6,3)	-25,0	4,7	4,7	4,7	4,5
	-20,0	5,5	5,5	5,3	4,5
	-15,0	6,3	6,3	5,3	4,5
	-10,0	6,9	6,3	5,3	4,5
	-5,0	7,3	6,3	5,3	4,5
	0,0	7,6	6,3	5,3	4,5
	2,5	7,7	6,3	5,3	4,5
	6,0	6,7	6,3	5,3	4,5
	7,5	6,9	6,3	5,3	4,5
	10,0	7,3	6,3	5,3	4,5
	12,5	7,6	6,3	5,3	4,5
	15,5	8,1	6,3	5,3	4,5
63 (8,0)	-25,0	6,0	6,0	6,0	5,8
	-20,0	7,0	7,0	6,7	5,8
	-15,0	8,0	8,0	6,7	5,8
	-10,0	8,8	8,0	6,7	5,8
	-5,0	9,2	8,0	6,7	5,8
	0,0	9,7	8,0	6,7	5,8
	2,5	9,8	8,0	6,7	5,8
	6,0	8,5	8,0	6,7	5,8
	7,5	8,8	8,0	6,7	5,8
	10,0	9,2	8,0	6,7	5,8
	12,5	9,7	8,0	6,7	5,8
	15,5	10,2	8,0	6,7	5,8

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-RP200/RP250YJM-B

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
15 (1,9)	-20,0	1.0	1.0	1.0	1.0
	-15,0	1.2	1.1	1.1	1.1
	-10,0	1.4	1.4	1.4	1.3
	-5,0	1.6	1.6	1.5	1.4
	0,0	1.8	1.8	1.5	1.4
	2,5	1.9	1.9	1.5	1.4
	6,0	2.0	1.9	1.5	1.4
	7,5	2.1	1.9	1.5	1.4
	10,0	2.2	1.9	1.5	1.4
	12,5	2.3	1.9	1.5	1.4
	15,5	2.4	1.9	1.5	1.4
20 (2,5)	-20,0	1.3	1.3	1.3	1.3
	-15,0	1.6	1.5	1.5	1.5
	-10,0	1.8	1.8	1.8	1.7
	-5,0	2.1	2.1	2.0	1.8
	0,0	2.4	2.4	2.0	1.8
	2,5	2.5	2.5	2.0	1.8
	6,0	2.6	2.5	2.0	1.8
	7,5	2.7	2.5	2.0	1.8
	10,0	2.9	2.5	2.0	1.8
	12,5	3.0	2.5	2.0	1.8
	15,5	3.2	2.5	2.0	1.8
25 (3,2)	-20,0	1.6	1.6	1.6	1.6
	-15,0	2.0	2.0	1.9	1.9
	-10,0	2.3	2.3	2.2	2.2
	-5,0	2.7	2.7	2.6	2.2
	0,0	3.0	3.0	2.6	2.2
	2,5	3.2	3.2	2.6	2.2
	6,0	3.3	3.2	2.6	2.2
	7,5	3.4	3.2	2.6	2.2
	10,0	3.6	3.2	2.6	2.2
	12,5	3.9	3.2	2.6	2.2
	15,5	4.1	3.2	2.6	2.2
32 (4,0)	-20,0	2.1	2.0	2.0	2.0
	-15,0	2.5	2.4	2.4	2.4
	-10,0	2.9	2.9	2.8	2.7
	-5,0	3.4	3.3	3.2	2.8
	0,0	3.8	3.8	3.2	2.8
	2,5	4.0	4.0	3.2	2.8
	6,0	4.2	4.0	3.2	2.8
	7,5	4.3	4.0	3.2	2.8
	10,0	4.6	4.0	3.2	2.8
	12,5	4.8	4.0	3.2	2.8
	15,5	5.1	4.0	3.2	2.8

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
40 (5,0)	-20,0	2.6	2.5	2.5	2.5
	-15,0	3.1	3.1	3.0	3.0
	-10,0	3.7	3.6	3.5	3.4
	-5,0	4.2	4.2	4.0	3.5
	0,0	4.7	4.7	4.0	3.5
	2,5	5.0	5.0	4.0	3.5
	6,0	5.2	5.0	4.0	3.5
	7,5	5.4	5.0	4.0	3.5
	10,0	5.7	5.0	4.0	3.5
	12,5	6.0	5.0	4.0	3.5
	15,5	6.4	5.0	4.0	3.5
50 (6,3)	-20,0	3.2	3.2	3.2	3.2
	-15,0	3.9	3.8	3.8	3.7
	-10,0	4.6	4.5	4.4	4.3
	-5,0	5.3	5.2	5.0	4.4
	0,0	6.0	5.9	5.0	4.4
	2,5	6.3	6.2	5.0	4.4
	6,0	6.6	6.3	5.0	4.4
	7,5	6.8	6.3	5.0	4.4
	10,0	7.2	6.3	5.0	4.4
	12,5	7.6	6.3	5.0	4.4
	15,5	8.1	6.3	5.0	4.4
63 (8,0)	-20,0	4.1	4.0	4.0	4.0
	-15,0	5.0	4.9	4.8	4.7
	-10,0	5.8	5.8	5.6	5.5
	-5,0	6.7	6.6	6.4	5.6
	0,0	7.6	7.5	6.4	5.6
	2,5	8.0	7.9	6.4	5.6
	6,0	8.3	8.0	6.4	5.6
	7,5	8.6	8.0	6.4	5.6
	10,0	9.1	8.0	6.4	5.6
	12,5	9.6	8.0	6.4	5.6
	15,5	10.2	8.0	6.4	5.6

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP300–RP400Y(S)JM-E, PURY-RP300YJM-B

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
15 (1,9)	-20,0	1,0	1,0	1,0	0,9
	-15,0	1,1	1,1	1,1	1,1
	-10,0	1,4	1,4	1,3	1,3
	-5,0	1,5	1,5	1,4	1,4
	0,0	1,7	1,7	1,5	1,4
	2,5	1,8	1,8	1,5	1,4
	6,0	2,0	1,9	1,5	1,4
	7,5	2,1	1,9	1,5	1,4
	10,0	2,1	1,9	1,5	1,4
	12,5	2,2	1,9	1,5	1,4
	15,5	2,2	1,9	1,5	1,4
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,6
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,6
	0,0	2,3	2,3	1,9	1,6
	2,5	2,4	2,4	1,9	1,6
	6,0	2,6	2,5	1,9	1,6
	7,5	2,7	2,5	1,9	1,6
	10,0	2,8	2,5	1,9	1,6
	12,5	2,9	2,5	1,9	1,6
	15,5	2,9	2,5	1,9	1,6
25 (3,2)	-20,0	1,7	1,6	1,6	1,5
	-15,0	1,9	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,2	2,2	2,2	2,0
	-5,0	2,6	2,6	2,4	2,0
	0,0	2,9	2,9	2,4	2,0
	2,5	3,1	3,0	2,4	2,0
	6,0	3,3	3,2	2,4	2,0
	7,5	3,4	3,2	2,4	2,0
	10,0	3,5	3,2	2,4	2,0
	12,5	3,7	3,2	2,4	2,0
	15,5	3,7	3,2	2,4	2,0
32 (4,0)	-20,0	2,1	2,0	2,0	1,9
	-15,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,8	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,2	3,2	3,0	2,6
	0,0	3,6	3,6	3,0	2,6
	2,5	3,8	3,8	3,0	2,6
	6,0	4,1	4,0	3,0	2,6
	7,5	4,2	4,0	3,0	2,6
	10,0	4,4	4,0	3,0	2,6
	12,5	4,6	4,0	3,0	2,6
	15,5	4,6	4,0	3,0	2,6

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
40 (5,0)	-20,0	2,6	2,5	2,5	2,4
	-15,0	3,0	3,0	3,0	2,9
	-10,0	3,5	3,5	3,4	3,2
	-5,0	4,0	4,0	3,8	3,2
	0,0	4,5	4,5	3,8	3,2
	2,5	4,8	4,7	3,8	3,2
	6,0	5,1	5,0	3,8	3,2
	7,5	5,3	5,0	3,8	3,2
	10,0	5,5	5,0	3,8	3,2
	12,5	5,8	5,0	3,8	3,2
	15,5	5,8	5,0	3,8	3,2
50 (6,3)	-20,0	3,3	3,2	3,2	3,0
	-15,0	3,8	3,8	3,8	3,7
	-10,0	4,4	4,4	4,3	4,0
	-5,0	5,0	5,0	4,7	4,0
	0,0	5,7	5,7	4,7	4,0
	2,5	6,0	6,0	4,7	4,0
	6,0	6,5	6,3	4,7	4,0
	7,5	6,7	6,3	4,7	4,0
	10,0	7,0	6,3	4,7	4,0
	12,5	7,2	6,3	4,7	4,0
	15,5	7,2	6,3	4,7	4,0
63 (8,0)	-20,0	4,2	4,0	4,0	3,8
	-15,0	4,8	4,8	4,8	4,6
	-10,0	5,6	5,6	5,5	5,1
	-5,0	6,4	6,4	6,0	5,1
	0,0	7,2	7,2	6,0	5,1
	2,5	7,6	7,6	6,0	5,1
	6,0	8,2	8,0	6,0	5,1
	7,5	8,5	8,0	6,0	5,1
	10,0	8,8	8,0	6,0	5,1
	12,5	9,2	8,0	6,0	5,1
	15,5	9,2	8,0	6,0	5,1

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP450–RP650Y(S)JM-B

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
15 (1,9)	-20,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	-15,0	1,2	1,1	1,1	1,1
	-10,0	1,4	1,4	1,3	1,3
	-5,0	1,6	1,5	1,4	1,4
	0,0	1,7	1,7	1,5	1,4
	2,5	1,8	1,8	1,5	1,4
	6,0	2,0	1,9	1,5	1,4
	7,5	2,1	1,9	1,5	1,4
	10,0	2,1	1,9	1,5	1,4
	12,5	2,2	1,9	1,5	1,4
	15,5	2,2	1,9	1,5	1,4
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,3
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,1	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,3	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,7	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,2	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,6	2,5	2,3
	0,0	2,9	2,9	2,5	2,3
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,3
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,6	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3
32 (4,0)	-20,0	2,1	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,5	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,9	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,3	3,2	3,1	2,8
	0,0	3,7	3,6	3,2	2,8
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
40 (5,0)	-20,0	2,7	2,6	2,6	2,5
	-15,0	3,1	3,0	3,0	2,9
	-10,0	3,6	3,5	3,4	3,3
	-5,0	4,1	4,0	3,9	3,5
	0,0	4,6	4,5	4,0	3,5
	2,5	4,8	4,8	4,0	3,5
	6,0	5,2	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,3	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,6	5,0	4,0	3,5
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,5
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,5
50 (6,3)	-20,0	3,3	3,2	3,2	3,2
	-15,0	3,9	3,8	3,8	3,7
	-10,0	4,5	4,4	4,3	4,2
	-5,0	5,2	5,0	4,9	4,4
	0,0	5,8	5,7	5,0	4,4
	2,5	6,0	6,0	5,0	4,4
	6,0	6,5	6,3	5,0	4,4
	7,5	6,7	6,3	5,0	4,4
	10,0	7,0	6,3	5,0	4,4
	12,5	7,3	6,3	5,0	4,4
	15,5	7,3	6,3	5,0	4,4
63 (8,0)	-20,0	4,2	4,1	4,1	4,0
	-15,0	5,0	4,8	4,8	4,6
	-10,0	5,8	5,6	5,4	5,3
	-5,0	6,6	6,4	6,2	5,6
	0,0	7,4	7,2	6,4	5,6
	2,5	7,7	7,6	6,4	5,6
	6,0	8,2	8,0	6,4	5,6
	7,5	8,5	8,0	6,4	5,6
	10,0	8,9	8,0	6,4	5,6
	12,5	9,3	8,0	6,4	5,6
	15,5	9,3	8,0	6,4	5,6

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP700–RP800YSJM-B

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
15 (1,9)	-20,0	1,0	1,0	1,0	0,9
	-15,0	1,1	1,1	1,1	1,1
	-10,0	1,4	1,4	1,3	1,2
	-5,0	1,5	1,5	1,4	1,2
	0,0	1,7	1,7	1,4	1,2
	2,5	1,8	1,8	1,4	1,2
	6,0	2,0	1,9	1,4	1,2
	7,5	2,1	1,9	1,4	1,2
	10,0	2,1	1,9	1,4	1,2
	12,5	2,2	1,9	1,4	1,2
	15,5	2,2	1,9	1,4	1,2
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,2	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,6	2,5	2,4
	0,0	2,9	2,9	2,5	2,4
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,4
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,4
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,4
	10,0	3,6	3,2	2,5	2,4
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,4
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,4
32 (4,0)	-20,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,8	2,8	2,7	2,7
	-5,0	3,2	3,2	3,1	2,9
	0,0	3,6	3,6	3,2	2,9
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,9
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,9
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,9
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,9
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,9
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,9

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
40 (5,0)	-20,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	-15,0	3,1	3,0	3,0	2,9
	-10,0	3,6	3,5	3,4	3,4
	-5,0	4,1	4,0	3,9	3,7
	0,0	4,6	4,5	4,0	3,7
	2,5	4,8	4,7	4,0	3,7
	6,0	5,2	5,0	4,0	3,7
	7,5	5,3	5,0	4,0	3,7
	10,0	5,6	5,0	4,0	3,7
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,7
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,7
50 (6,3)	-20,0	3,2	3,2	3,2	3,1
	-15,0	3,8	3,8	3,7	3,7
	-10,0	4,5	4,4	4,3	4,2
	-5,0	5,1	5,0	4,9	4,6
	0,0	5,7	5,6	5,0	4,6
	2,5	6,0	5,9	5,0	4,6
	6,0	6,5	6,3	5,0	4,6
	7,5	6,7	6,3	5,0	4,6
	10,0	7,0	6,3	5,0	4,6
	12,5	7,3	6,3	5,0	4,6
	15,5	7,3	6,3	5,0	4,6
63 (8,0)	-20,0	4,0	4,0	4,0	3,9
	-15,0	4,9	4,8	4,8	4,6
	-10,0	5,7	5,6	5,4	5,4
	-5,0	6,5	6,4	6,2	5,9
	0,0	7,3	7,2	6,4	5,9
	2,5	7,7	7,5	6,4	5,9
	6,0	8,2	8,0	6,4	5,9
	7,5	8,5	8,0	6,4	5,9
	10,0	8,9	8,0	6,4	5,9
	12,5	9,3	8,0	6,4	5,9
	15,5	9,3	8,0	6,4	5,9

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP850/RP900YSJM-B

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
15 (1,9)	-20,0	1,2	1,2	1,1	1,1
	-15,0	1,4	1,3	1,3	1,3
	-10,0	1,6	1,5	1,5	1,3
	-5,0	1,7	1,7	1,5	1,3
	0,0	1,8	1,8	1,5	1,3
	2,5	2,0	1,9	1,5	1,3
	6,0	2,0	1,9	1,5	1,3
	7,5	2,1	1,9	1,5	1,3
	10,0	2,2	1,9	1,5	1,3
	12,5	2,2	1,9	1,5	1,3
	15,5	2,2	1,9	1,5	1,3
20 (2,5)	-20,0	1,6	1,5	1,5	1,4
	-15,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-10,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	-5,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	0,0	2,4	2,4	2,0	1,8
	2,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	6,0	2,7	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,8	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,9	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	2,0	2,0	1,9	1,9
	-15,0	2,3	2,3	2,2	2,1
	-10,0	2,6	2,6	2,4	2,3
	-5,0	2,9	2,9	2,5	2,3
	0,0	3,1	3,1	2,5	2,3
	2,5	3,3	3,2	2,5	2,3
	6,0	3,4	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,5	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,7	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3
32 (4,0)	-20,0	2,5	2,4	2,4	2,3
	-15,0	2,9	2,8	2,7	2,6
	-10,0	3,3	3,2	3,1	2,8
	-5,0	3,7	3,6	3,2	2,8
	0,0	3,9	3,8	3,2	2,8
	2,5	4,1	4,0	3,2	2,8
	6,0	4,3	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,4	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,6	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
40 (5,0)	-20,0	3,1	3,1	3,0	2,9
	-15,0	3,6	3,5	3,4	3,3
	-10,0	4,1	4,0	3,8	3,5
	-5,0	4,6	4,5	4,0	3,5
	0,0	4,9	4,8	4,0	3,5
	2,5	5,1	5,0	4,0	3,5
	6,0	5,3	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,5	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,8	5,0	4,0	3,5
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,5
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,5
50 (6,3)	-20,0	3,9	3,8	3,7	3,7
	-15,0	4,5	4,4	4,3	4,2
	-10,0	5,1	5,1	4,8	4,5
	-5,0	5,8	5,7	5,0	4,5
	0,0	6,1	6,0	5,0	4,5
	2,5	6,5	6,3	5,0	4,5
	6,0	6,7	6,3	5,0	4,5
	7,5	7,0	6,3	5,0	4,5
	10,0	7,3	6,3	5,0	4,5
	12,5	7,3	6,3	5,0	4,5
	15,5	7,3	6,3	5,0	4,5
63 (8,0)	-20,0	5,0	4,9	4,7	4,6
	-15,0	5,8	5,6	5,4	5,3
	-10,0	6,5	6,4	6,1	5,7
	-5,0	7,3	7,2	6,3	5,7
	0,0	7,8	7,6	6,3	5,7
	2,5	8,2	8,0	6,3	5,7
	6,0	8,5	8,0	6,3	5,7
	7,5	8,8	8,0	6,3	5,7
	10,0	9,2	8,0	6,3	5,7
	12,5	9,3	8,0	6,3	5,7
	15,5	9,3	8,0	6,3	5,7

Heizleistung bei Verwendung mit PQHY-P200–P900, PQRY-P200–P600Y(S)HM-A

Qsens = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Wasser-temperatur [°C]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		Qsens [kW]	Qsens [kW]	Qsens [kW]	Qsens [kW]
15 (1,8)	10	1,6	1,6	1,4	1,2
	20	1,9	1,9	1,6	1,4
	30	1,9	1,9	1,6	1,4
	40	1,9	1,9	1,6	1,4
	45	1,9	1,9	1,6	1,4
20 (2,5)	10	2,2	2,2	1,8	1,6
	20	2,5	2,5	2,1	1,9
	30	2,5	2,5	2,1	1,9
	40	2,5	2,5	2,1	1,9
	45	2,5	2,5	2,1	1,9
25 (3,2)	10	2,8	2,8	2,8	2,3
	20	3,2	3,2	3,2	2,6
	30	3,2	3,2	3,2	2,6
	40	3,2	3,2	3,2	2,6
	45	3,2	3,2	3,2	2,6
32 (4,0)	10	2,8	2,8	2,3	2,1
	20	3,2	3,2	2,6	2,4
	30	3,2	3,2	2,6	2,4
	40	3,2	3,2	2,6	2,4
	45	3,2	3,2	2,6	2,4

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Wasser-temperatur [°C]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		Qsens [kW]	Qsens [kW]	Qsens [kW]	Qsens [kW]
40 (5,0)	10	3,5	3,5	2,8	2,6
	20	4,0	4,0	3,3	3,0
	30	4,0	4,0	3,3	3,0
	40	4,0	4,0	3,3	3,0
	45	4,0	4,0	3,3	3,0
50 (6,3)	10	5,4	5,4	4,5	4,1
	20	6,3	6,3	5,2	4,7
	30	6,3	6,3	5,2	4,7
	40	6,3	6,3	5,2	4,7
	45	6,3	6,3	5,2	4,7
63 (8,0)	10	6,9	6,9	5,7	5,2
	20	8,0	8,0	6,6	6,0
	30	8,0	8,0	6,6	6,0
	40	8,0	8,0	6,6	6,0
	45	8,0	8,0	6,6	6,0