Kanalgeräte PEFY-P•VMS-E

Gültigkeit

Ausführung / Bauform	Geräte-bezeichnung	Geräteleistung – Kapazitätscode												
		20	25	32	40	50	63	71	80	100	125	140	200	250
Kanaleinbaugeräte	PEFY-P•VMR-E-L/R	●	●	●	●	●	●							

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PUY, PURY-P200/P250YGM (1)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennlei-stung [kW])	Außen-tempe-ratur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,0	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,4	1,9	2,6	1,9	2,8	1,9
	22,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,4	1,9	2,6	1,9	2,8	1,9
	25,0	2,0	1,7	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	30,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	32,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8
	35,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,7	2,2	1,9	2,2	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8
	37,5	1,8	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,9	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8
	40,0	1,8	1,6	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8
	43,0	1,8	1,6	1,8	1,7	2,0	1,7	2,0	1,8	2,0	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8
25 (2,8)	20,0	2,5	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,2
	22,5	2,5	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,2
	25,0	2,5	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,1
	27,5	2,5	2,0	2,6	2,1	2,8	2,0	3,0	2,2	3,0	2,2	3,2	2,1	3,4	2,1
	30,0	2,5	1,9	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,2	3,0	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	32,5	2,4	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	35,0	2,4	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,0
	37,5	2,4	1,9	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,0
	40,0	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	2,1	2,7	2,1	2,9	2,0	3,1	2,0
	43,0	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	2,0	2,6	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0
32 (3,6)	20,0	3,2	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,6	2,7
	22,5	3,2	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,6	2,7
	25,0	3,2	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	27,5	3,2	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,8	2,8	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,7
	30,0	3,2	2,5	3,3	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,7	4,3	2,6
	32,5	3,1	2,4	3,3	2,5	3,5	2,5	3,7	2,7	3,7	2,7	4,0	2,6	4,2	2,6
	35,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,6	2,7	3,7	2,6	3,9	2,6	4,1	2,6
	37,5	3,0	2,4	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,8	2,6	4,0	2,5
	40,0	3,0	2,4	3,1	2,5	3,3	2,4	3,5	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	4,0	2,5
	43,0	2,9	2,3	3,0	2,4	3,2	2,4	3,3	2,6	3,3	2,5	3,6	2,5	3,9	2,5
40 (4,5)	20,0	4,0	3,0	4,3	3,2	4,6	3,2	4,9	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	22,5	4,0	3,0	4,3	3,2	4,6	3,2	4,9	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	25,0	4,0	3,0	4,3	3,2	4,6	3,2	4,9	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	27,5	4,0	3,0	4,3	3,2	4,5	3,1	4,8	3,4	4,8	3,3	5,2	3,3	5,5	3,2
	30,0	4,0	3,0	4,2	3,1	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,0	3,2	5,4	3,2
	32,5	3,9	2,9	4,1	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,2	5,0	3,2	5,3	3,2
	35,0	3,8	2,9	4,0	3,1	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	37,5	3,8	2,9	4,0	3,0	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,8	3,1	5,0	3,1
	40,0	3,7	2,9	3,9	3,0	4,1	3,0	4,3	3,2	4,4	3,1	4,7	3,1	5,0	3,0
	43,0	3,6	2,8	3,8	2,9	4,0	2,9	4,2	3,1	4,2	3,0	4,5	3,0	4,8	3,0

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PUY, PURY-P200/P250YGM (2)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{TK}]	Innentemperatur													
		21,5 °C_{TK} 15 °C_{FK}		23 °C_{TK} 16 °C_{FK}		25 °C_{TK} 18 °C_{FK}		27 °C_{TK} 19 °C_{FK}		28 °C_{TK} 20 °C_{FK}		30 °C_{TK} 22 °C_{FK}		32 °C_{TK} 24 °C_{FK}	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
50 (5,6)	20,0	5,0	3,7	5,3	3,9	5,8	3,9	6,0	4,2	6,2	4,1	6,6	4,1	7,1	4,0
	22,5	5,0	3,7	5,3	3,9	5,8	3,9	6,0	4,2	6,2	4,1	6,6	4,1	7,1	4,0
	25,0	5,0	3,7	5,3	3,9	5,8	3,9	6,0	4,2	6,2	4,1	6,6	4,1	6,9	4,0
	27,5	5,0	3,7	5,3	3,9	5,7	3,8	5,9	4,1	6,0	4,0	6,4	4,0	6,8	4,0
	30,0	4,9	3,7	5,2	3,8	5,5	3,8	5,8	4,1	5,9	4,0	6,3	3,9	6,7	3,9
	32,5	4,8	3,6	5,1	3,8	5,4	3,7	5,7	4,0	5,8	4,0	6,2	3,9	6,6	3,9
	35,0	4,8	3,6	5,0	3,7	5,3	3,7	5,6	4,0	5,7	3,9	6,0	3,9	6,4	3,8
	37,5	4,7	3,5	4,9	3,7	5,2	3,6	5,5	3,9	5,5	3,8	5,9	3,8	6,3	3,7
	40,0	4,6	3,5	4,8	3,6	5,1	3,6	5,4	3,9	5,5	3,8	5,8	3,8	6,2	3,7
	43,0	4,5	3,5	4,7	3,6	5,0	3,5	5,2	3,8	5,2	3,7	5,7	3,7	6,0	3,7
63 (7,1)	20,0	6,4	4,7	6,8	4,9	7,3	4,9	7,7	5,3	7,8	5,2	8,4	5,2	9,0	5,1
	22,5	6,4	4,7	6,8	4,9	7,3	4,9	7,7	5,3	7,8	5,2	8,4	5,2	9,0	5,1
	25,0	6,4	4,7	6,8	4,9	7,3	4,9	7,7	5,3	7,8	5,2	8,3	5,1	8,8	5,0
	27,5	6,3	4,7	6,7	4,9	7,2	4,9	7,5	5,2	7,6	5,1	8,1	5,1	8,7	5,0
	30,0	6,2	4,6	6,6	4,8	7,0	4,8	7,4	5,1	7,5	5,1	8,0	5,0	8,5	4,9
	32,5	6,1	4,6	6,5	4,8	6,9	4,7	7,2	5,1	7,3	5,0	7,8	4,9	8,3	4,9
	35,0	6,0	4,5	6,4	4,7	6,7	4,7	7,1	5,0	7,2	4,9	7,7	4,9	8,1	4,8
	37,5	6,0	4,5	6,2	4,7	6,6	4,6	6,9	4,9	7,0	4,9	7,5	4,8	8,0	4,7
	40,0	5,9	4,4	6,1	4,6	6,5	4,6	6,8	4,9	6,9	4,8	7,3	4,7	7,8	4,7
	43,0	5,8	4,4	6,0	4,5	6,3	4,5	6,6	4,8	6,6	4,7	7,2	4,7	7,6	4,6

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-P200/P250YGM

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,3
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,8	1,7
	-5,0	2,1	2,1	2,0	1,8
	0,0	2,4	2,4	2,0	1,8
	2,5	2,5	2,5	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,9	2,5	2,0	1,8
	12,5	3,0	2,5	2,0	1,8
	15,5	3,2	2,5	2,0	1,8
25 (2,8)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	2,0	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,3	2,2	2,2
	-5,0	2,7	2,7	2,6	2,2
	0,0	3,0	3,0	2,6	2,2
	2,5	3,2	3,2	2,6	2,2
	6,0	3,3	3,2	2,6	2,2
	7,5	3,4	3,2	2,6	2,2
	10,0	3,6	3,2	2,6	2,2
	12,5	3,9	3,2	2,6	2,2
	15,5	4,1	3,2	2,6	2,2
32 (3,6)	-20,0	2,1	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,5	2,4	2,4	2,4
	-10,0	2,9	2,9	2,8	2,7
	-5,0	3,4	3,3	3,2	2,8
	0,0	3,8	3,8	3,2	2,8
	2,5	4,0	4,0	3,2	2,8
	6,0	4,2	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,3	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,6	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,8	4,0	3,2	2,8
	15,5	5,1	4,0	3,2	2,8

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
40 (5,0)	-20,0	2,6	2,5	2,5	2,5
	-15,0	3,1	3,1	3,0	3,0
	-10,0	3,7	3,6	3,5	3,4
	-5,0	4,2	4,2	4,0	3,5
	0,0	4,7	4,7	4,0	3,5
	2,5	5,0	5,0	4,0	3,5
	6,0	5,2	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,4	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,7	5,0	4,0	3,5
	12,5	6,0	5,0	4,0	3,5
	15,5	6,4	5,0	4,0	3,5
50 (6,3)	-20,0	3,2	3,2	3,2	3,2
	-15,0	3,9	3,8	3,8	3,7
	-10,0	4,6	4,5	4,4	4,3
	-5,0	5,3	5,2	5,0	4,4
	0,0	6,0	5,9	5,0	4,4
	2,5	6,3	6,2	5,0	4,4
	6,0	6,6	6,3	5,0	4,4
	7,5	6,8	6,3	5,0	4,4
	10,0	7,2	6,3	5,0	4,4
	12,5	7,6	6,3	5,0	4,4
	15,5	8,1	6,3	5,0	4,4
63 (8,0)	-20,0	4,1	4,0	4,0	4,0
	-15,0	5,0	4,9	4,8	4,7
	-10,0	5,8	5,8	5,6	5,5
	-5,0	6,7	6,6	6,4	5,6
	0,0	7,6	7,5	6,4	5,6
	2,5	8,0	7,9	6,4	5,6
	6,0	8,3	8,0	6,4	5,6
	7,5	8,6	8,0	6,4	5,6
	10,0	9,1	8,0	6,4	5,6
	12,5	9,6	8,0	6,4	5,6
	15,5	10,2	8,0	6,4	5,6

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PUY, PURY-P300/350YGM / PUHY, PURY-P400YGM (1)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0	2,9	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,8	2,4	2,0	2,5	2,0	2,6	1,9	2,8	1,9
	25,0	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,4	1,9	2,6	1,9	2,8	1,9
	27,5	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	32,5	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,7	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8
	37,5	1,9	1,7	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,9	2,2	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,8	2,4	1,9	2,3	1,8	2,4	1,8
	43,0	1,8	1,7	1,8	1,7	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	1,8
25 (2,8)	20,0	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2	3,6	2,2
	22,5	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,2	3,6	2,2
	25,0	2,7	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,1
	27,5	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,2	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,1
	30,0	2,6	2,0	2,6	2,1	2,8	2,0	2,9	2,2	3,0	2,2	3,2	2,1	3,4	2,1
	32,5	2,5	2,0	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,2	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	35,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,1	3,2	2,1
	37,5	2,5	1,9	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,0
	40,0	2,4	1,9	2,4	2,0	2,6	1,9	2,7	2,1	3,0	2,2	2,9	2,0	3,1	2,0
	43,0	2,4	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0
32 (3,6)	20,0	3,5	2,6	3,6	2,7	3,9	2,7	4,0	2,9	4,2	2,9	4,4	2,8	4,7	2,8
	22,5	3,5	2,6	3,6	2,7	3,8	2,7	4,0	2,8	4,1	2,8	4,3	2,8	4,6	2,7
	25,0	3,4	2,6	3,5	2,7	3,8	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,5	2,7
	27,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	3,9	2,8	4,2	2,7	4,4	2,7
	30,0	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,3	2,7
	32,5	3,3	2,5	3,3	2,6	3,5	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,7	4,2	2,6
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,7	3,9	2,6	4,2	2,6
	37,5	3,2	2,5	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,9	2,6	4,1	2,6
	40,0	3,1	2,4	3,1	2,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,9	2,8	3,8	2,6	4,0	2,5
	43,0	3,0	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,3	2,6	3,4	2,6	3,7	2,5	3,9	2,5
40 (4,5)	20,0	4,4	3,2	4,5	3,3	4,9	3,3	5,0	3,5	5,2	3,5	5,5	3,4	5,9	3,4
	22,5	4,3	3,2	4,5	3,3	4,8	3,3	5,0	3,4	5,1	3,4	5,4	3,4	5,7	3,3
	25,0	4,3	3,2	4,4	3,2	4,7	3,2	4,9	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	27,5	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	4,9	3,3	5,2	3,3	5,5	3,2
	30,0	4,1	3,1	4,2	3,2	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,4	3,2
	32,5	4,1	3,0	4,2	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2	5,3	3,2
	35,0	4,0	3,0	4,1	3,1	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	37,5	4,0	3,0	4,0	3,0	4,3	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,8	3,1	5,1	3,1
	40,0	3,9	3,0	3,9	3,0	4,2	3,0	4,3	3,2	4,9	3,3	4,7	3,1	5,0	3,1
	43,0	3,8	2,9	3,8	2,9	4,1	2,9	4,2	3,1	4,3	3,1	4,6	3,1	4,8	3,0
50 (5,6)	20,0	5,4	3,9	5,6	4,0	6,0	4,0	6,3	4,3	6,5	4,2	6,9	4,2	7,3	4,1
	22,5	5,4	3,9	5,6	4,0	6,0	4,0	6,2	4,2	6,4	4,2	6,7	4,1	7,1	4,1
	25,0	5,3	3,9	5,5	4,0	5,9	3,9	6,0	4,2	6,2	4,1	6,6	4,1	7,0	4,0
	27,5	5,2	3,8	5,4	3,9	5,7	3,9	5,9	4,1	6,1	4,1	6,5	4,0	6,9	4,0
	30,0	5,2	3,8	5,3	3,9	5,6	3,8	5,8	4,1	6,0	4,0	6,4	4,0	6,7	3,9
	32,5	5,1	3,7	5,2	3,8	5,5	3,8	5,7	4,0	5,9	4,0	6,2	3,9	6,6	3,9
	35,0	5,0	3,7	5,1	3,8	5,4	3,7	5,6	4,0	5,8	3,9	6,1	3,9	6,5	3,8
	37,5	4,9	3,7	5,0	3,7	5,3	3,7	5,5	3,9	5,7	3,9	6,0	3,8	6,3	3,8
	40,0	4,8	3,6	4,8	3,7	5,2	3,6	5,3	3,9	6,1	4,1	5,9	3,8	6,2	3,7
	43,0	4,7	3,5	4,7	3,6	5,0	3,6	5,2	3,8	5,3	3,8	5,7	3,7	6,0	3,7

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PUY, PURY-P300/350YGM / PUHY, PURY-P400YGM (2)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
63 (7,1)	20,0	6,9	4,9	7,1	5,1	7,7	5,1	8,0	5,4	8,2	5,4	8,7	5,3	9,2	5,2
	22,5	6,9	4,9	7,1	5,1	7,6	5,0	7,8	5,3	8,1	5,3	8,5	5,2	9,1	5,1
	25,0	6,8	4,9	7,0	5,0	7,4	5,0	7,7	5,3	7,9	5,2	8,4	5,2	8,9	5,1
	27,5	6,6	4,8	6,8	4,9	7,3	4,9	7,5	5,2	7,8	5,2	8,2	5,1	8,7	5,0
	30,0	6,5	4,8	6,7	4,9	7,1	4,8	7,4	5,1	7,6	5,1	8,1	5,0	8,5	4,9
	32,5	6,4	4,7	6,6	4,8	7,0	4,8	7,2	5,1	7,5	5,0	7,9	5,0	8,4	4,9
	35,0	6,3	4,7	6,4	4,7	6,8	4,7	7,1	5,0	7,3	5,0	7,7	4,9	8,2	4,8
	37,5	6,2	4,6	6,3	4,7	6,7	4,7	6,9	4,9	7,2	4,9	7,6	4,8	8,0	4,8
	40,0	6,1	4,6	6,1	4,6	6,6	4,6	6,8	4,9	7,7	5,1	7,4	4,8	7,8	4,7
	43,0	6,0	4,5	6,0	4,5	6,4	4,5	6,6	4,8	6,8	4,8	7,2	4,7	7,6	4,6

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-P300/350YGM / PUHY, PURY-P400YGM

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,6
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,6
	0,0	2,3	2,3	1,9	1,6
	2,5	2,4	2,4	1,9	1,6
	6,0	2,6	2,5	1,9	1,6
	7,5	2,7	2,5	1,9	1,6
	10,0	2,8	2,5	1,9	1,6
	12,5	2,9	2,5	1,9	1,6
	15,5	2,9	2,5	1,9	1,6
25 (2,8)	-20,0	1,7	1,6	1,6	1,5
	-15,0	1,9	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,2	2,2	2,2	2,0
	-5,0	2,6	2,6	2,4	2,0
	0,0	2,9	2,9	2,4	2,0
	2,5	3,1	3,0	2,4	2,0
	6,0	3,3	3,2	2,4	2,0
	7,5	3,4	3,2	2,4	2,0
	10,0	3,5	3,2	2,4	2,0
	12,5	3,7	3,2	2,4	2,0
	15,5	3,7	3,2	2,4	2,0
32 (3,6)	-20,0	2,1	2,0	2,0	1,9
	-15,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,8	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,2	3,2	3,0	2,6
	0,0	3,6	3,6	3,0	2,6
	2,5	3,8	3,8	3,0	2,6
	6,0	4,1	4,0	3,0	2,6
	7,5	4,2	4,0	3,0	2,6
	10,0	4,4	4,0	3,0	2,6
	12,5	4,6	4,0	3,0	2,6
	15,5	4,6	4,0	3,0	2,6

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
40 (5,0)	-20,0	2,6	2,5	2,5	2,4
	-15,0	3,0	3,0	3,0	2,9
	-10,0	3,5	3,5	3,4	3,2
	-5,0	4,0	4,0	3,8	3,2
	0,0	4,5	4,5	3,8	3,2
	2,5	4,8	4,7	3,8	3,2
	6,0	5,1	5,0	3,8	3,2
	7,5	5,3	5,0	3,8	3,2
	10,0	5,5	5,0	3,8	3,2
	12,5	5,8	5,0	3,8	3,2
	15,5	5,8	5,0	3,8	3,2
50 (6,3)	-20,0	3,3	3,2	3,2	3,0
	-15,0	3,8	3,8	3,8	3,7
	-10,0	4,4	4,4	4,3	4,0
	-5,0	5,0	5,0	4,7	4,0
	0,0	5,7	5,7	4,7	4,0
	2,5	6,0	6,0	4,7	4,0
	6,0	6,5	6,3	4,7	4,0
	7,5	6,7	6,3	4,7	4,0
	10,0	7,0	6,3	4,7	4,0
	12,5	7,2	6,3	4,7	4,0
	15,5	7,2	6,3	4,7	4,0
63 (8,0)	-20,0	4,2	4,0	4,0	3,8
	-15,0	4,8	4,8	4,8	4,6
	-10,0	5,6	5,6	5,5	5,1
	-5,0	6,4	6,4	6,0	5,1
	0,0	7,2	7,2	6,0	5,1
	2,5	7,6	7,6	6,0	5,1
	6,0	8,2	8,0	6,0	5,1
	7,5	8,5	8,0	6,0	5,1
	10,0	8,8	8,0	6,0	5,1
	12,5	9,2	8,0	6,0	5,1
	15,5	9,2	8,0	6,0	5,1

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-P450/500/600/650YGM (1)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9	2,8	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	25,0	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	30,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	32,5	2,0	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,8
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,7	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8
	43,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,2	1,9	2,4	1,8	2,6	1,8
25 (2,8)	20,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,2
	22,5	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,1
	25,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	2,9	2,2	3,1	2,2	3,2	2,2	3,5	2,1
	27,5	2,6	2,0	2,6	2,1	2,8	2,0	2,9	2,2	3,0	2,2	3,2	2,1	3,4	2,1
	30,0	2,5	2,0	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,2	3,0	2,2	3,2	2,1	3,4	2,1
	32,5	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1	3,4	2,1
	35,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	37,5	2,5	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	40,0	2,4	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	43,0	2,4	1,9	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1
32 (3,6)	20,0	3,4	2,6	3,5	2,7	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,5	2,7
	22,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,5	2,7
	25,0	3,3	2,6	3,4	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	3,9	2,8	4,2	2,7	4,4	2,7
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,3	2,7
	30,0	3,3	2,5	3,3	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,7
	32,5	3,2	2,5	3,3	2,6	3,5	2,5	3,6	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,3	2,7
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,7	4,0	2,7	4,3	2,6
	37,5	3,2	2,5	3,2	2,5	3,5	2,5	3,5	2,7	3,7	2,7	4,0	2,7	4,2	2,6
	40,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,7	2,7	4,0	2,6	4,2	2,6
	43,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,9	2,6	4,2	2,6
40 (4,5)	20,0	4,3	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	22,5	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	25,0	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,3	4,9	3,3	5,2	3,3	5,6	3,3
	27,5	4,1	3,1	4,2	3,2	4,5	3,1	4,7	3,3	4,9	3,3	5,2	3,3	5,4	3,2
	30,0	4,1	3,1	4,2	3,1	4,5	3,1	4,6	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,4	3,2
	32,5	4,1	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,5	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,4	3,2
	35,0	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,5	3,2	4,7	3,2	5,0	3,2	5,4	3,2
	37,5	4,0	3,0	4,0	3,1	4,3	3,0	4,4	3,2	4,7	3,2	5,0	3,2	5,3	3,2
	40,0	3,9	3,0	4,0	3,0	4,3	3,0	4,4	3,2	4,6	3,2	5,0	3,2	5,3	3,2
	43,0	3,9	2,9	3,9	3,0	4,2	3,0	4,3	3,2	4,5	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
50 (5,6)	20,0	5,3	3,8	5,5	4,0	5,8	3,9	6,0	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1	7,1	4,0
	22,5	5,3	3,8	5,4	3,9	5,8	3,9	5,9	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1	7,0	4,0
	25,0	5,2	3,8	5,3	3,9	5,7	3,9	5,9	4,1	6,1	4,1	6,5	4,0	6,9	4,0
	27,5	5,2	3,8	5,3	3,9	5,7	3,8	5,8	4,1	6,0	4,1	6,4	4,0	6,7	3,9
	30,0	5,1	3,7	5,2	3,8	5,6	3,8	5,8	4,0	6,0	4,0	6,4	4,0	6,8	3,9
	32,5	5,0	3,7	5,2	3,8	5,5	3,8	5,7	4,0	5,9	4,0	6,3	4,0	6,7	3,9
	35,0	5,0	3,7	5,1	3,8	5,5	3,8	5,6	4,0	5,8	4,0	6,3	3,9	6,7	3,9
	37,5	4,9	3,7	5,0	3,7	5,4	3,7	5,5	3,9	5,8	4,0	6,2	3,9	6,6	3,9
	40,0	4,8	3,6	5,0	3,7	5,3	3,7	5,4	3,9	5,7	3,9	6,2	3,9	6,6	3,9
	43,0	4,8	3,6	4,9	3,7	5,3	3,7	5,4	3,9	5,7	3,9	6,0	3,9	6,5	3,8

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-P450/500/600/650YGM (2)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
63 (7,1)	20,0	6,7	4,9	6,9	5,0	7,4	5,0	7,6	5,2	7,9	5,2	8,4	5,2	8,9	5,1
	22,5	6,7	4,8	6,9	5,0	7,3	4,9	7,5	5,2	7,8	5,2	8,3	5,1	8,8	5,1
	25,0	6,6	4,8	6,8	4,9	7,2	4,9	7,5	5,2	7,7	5,2	8,2	5,1	8,8	5,0
	27,5	6,5	4,8	6,7	4,9	7,2	4,9	7,4	5,1	7,7	5,1	8,2	5,1	8,5	4,9
	30,0	6,5	4,7	6,6	4,8	7,1	4,8	7,3	5,1	7,6	5,1	8,1	5,0	8,6	5,0
	32,5	6,4	4,7	6,5	4,8	7,0	4,8	7,2	5,0	7,5	5,1	8,0	5,0	8,5	4,9
	35,0	6,3	4,7	6,4	4,7	6,9	4,7	7,1	5,0	7,4	5,0	8,0	5,0	8,4	4,9
	37,5	6,2	4,6	6,4	4,7	6,8	4,7	7,0	5,0	7,3	5,0	7,8	4,9	8,4	4,9
	40,0	6,1	4,6	6,3	4,7	6,8	4,7	6,9	4,9	7,2	4,9	7,8	4,9	8,3	4,9
	43,0	6,1	4,6	6,2	4,6	6,7	4,6	6,8	4,9	7,2	4,9	7,7	4,9	8,2	4,8

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-P450/500/550/600/650YGM

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,3
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,1	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,3	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (2,8)	-20,0	1,7	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,2	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,6	2,5	2,3
	0,0	2,9	2,9	2,5	2,3
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,3
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,6	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3
32 (3,6)	-20,0	2,1	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,5	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,9	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,3	3,2	3,1	2,8
	0,0	3,7	3,6	3,2	2,8
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
40 (5,0)	-20,0	2,7	2,6	2,6	2,5
	-15,0	3,1	3,0	3,0	2,9
	-10,0	3,6	3,5	3,4	3,3
	-5,0	4,1	4,0	3,9	3,5
	0,0	4,6	4,5	4,0	3,5
	2,5	4,8	4,8	4,0	3,5
	6,0	5,2	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,3	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,6	5,0	4,0	3,5
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,5
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,5
50 (6,3)	-20,0	3,3	3,2	3,2	3,2
	-15,0	3,9	3,8	3,8	3,7
	-10,0	4,5	4,4	4,3	4,2
	-5,0	5,2	5,0	4,9	4,4
	0,0	5,8	5,7	5,0	4,4
	2,5	6,0	6,0	5,0	4,4
	6,0	6,5	6,3	5,0	4,4
	7,5	6,7	6,3	5,0	4,4
	10,0	7,0	6,3	5,0	4,4
	12,5	7,3	6,3	5,0	4,4
	15,5	7,3	6,3	5,0	4,4
63 (8,0)	-20,0	4,2	4,1	4,1	4,0
	-15,0	5,0	4,8	4,8	4,6
	-10,0	5,8	5,6	5,4	5,3
	-5,0	6,6	6,4	6,2	5,6
	0,0	7,4	7,2	6,4	5,6
	2,5	7,7	7,6	6,4	5,6
	6,0	8,2	8,0	6,4	5,6
	7,5	8,5	8,0	6,4	5,6
	10,0	8,9	8,0	6,4	5,6
	12,5	9,3	8,0	6,4	5,6
	15,5	9,3	8,0	6,4	5,6

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-P750–1250YGM (1)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennlei-stung [kW])	Außen-tempe-ratur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,2	1,9	2,4	1,8	2,4	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0	2,9	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	2,0	2,5	2,0	2,7	1,9	2,8	1,9
	25,0	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,8	1,9
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	32,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	35,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,7	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,9	2,2	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8
	40,0	1,8	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,5	1,8
	43,0	1,8	1,6	1,8	1,7	2,0	1,7	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8
25 (2,8)	20,0	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2	3,7	2,2
	22,5	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,2	3,6	2,2
	25,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,2
	27,5	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,1
	30,0	2,5	2,0	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,2	3,0	2,2	3,2	2,1	3,4	2,1
	32,5	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	35,0	2,4	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	37,5	2,4	1,9	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,0
	40,0	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,0
	43,0	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	2,1	2,7	2,0	2,9	2,0	3,1	2,0
32 (3,6)	20,0	3,5	2,6	3,6	2,7	3,9	2,7	4,0	2,9	4,1	2,9	4,4	2,8	4,7	2,8
	22,5	3,4	2,6	3,5	2,7	3,8	2,7	3,9	2,8	4,1	2,8	4,4	2,8	4,6	2,8
	25,0	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,5	2,7
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	3,9	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	30,0	3,2	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,7
	32,5	3,2	2,5	3,3	2,6	3,5	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,7	4,3	2,6
	35,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,7	4,0	2,6	4,2	2,6
	37,5	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,7	3,7	2,6	3,9	2,6	4,1	2,6
	40,0	3,0	2,4	3,1	2,5	3,3	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,8	2,6	4,1	2,6
	43,0	3,0	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	4,0	2,5
40 (4,5)	20,0	4,3	3,2	4,5	3,3	4,8	3,3	5,0	3,5	5,2	3,5	5,5	3,4	5,9	3,4
	22,5	4,3	3,1	4,4	3,3	4,7	3,2	4,9	3,4	5,1	3,4	5,4	3,4	5,8	3,3
	25,0	4,2	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	27,5	4,1	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,4	4,9	3,3	5,2	3,3	5,6	3,3
	30,0	4,1	3,0	4,2	3,1	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,5	3,2
	32,5	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2	5,4	3,2
	35,0	3,9	3,0	4,1	3,1	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	5,0	3,2	5,3	3,2
	37,5	3,8	2,9	4,0	3,0	4,3	3,0	4,4	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	40,0	3,8	2,9	3,9	3,0	4,2	3,0	4,3	3,2	4,5	3,2	4,8	3,1	5,1	3,1
	43,0	3,7	2,9	3,8	2,9	4,1	2,9	4,2	3,1	4,4	3,1	4,7	3,1	5,0	3,0
50 (5,6)	20,0	5,4	3,9	5,6	4,0	6,0	4,0	6,2	4,2	6,4	4,2	6,9	4,2	7,3	4,1
	22,5	5,3	3,9	5,5	4,0	5,9	4,0	6,1	4,2	6,3	4,2	6,8	4,2	7,2	4,1
	25,0	5,3	3,8	5,4	3,9	5,8	3,9	6,0	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1	7,1	4,0
	27,5	5,2	3,8	5,3	3,9	5,7	3,9	5,9	4,1	6,1	4,1	6,5	4,0	6,9	4,0
	30,0	5,0	3,7	5,2	3,8	5,6	3,8	5,8	4,0	6,0	4,0	6,4	4,0	6,8	4,0
	32,5	5,0	3,7	5,1	3,8	5,5	3,8	5,7	4,0	5,9	4,0	6,3	3,9	6,7	3,9
	35,0	4,9	3,6	5,0	3,7	5,4	3,7	5,6	4,0	5,8	3,9	6,2	3,9	6,6	3,9
	37,5	4,8	3,6	5,0	3,7	5,3	3,7	5,5	3,9	5,7	3,9	6,0	3,9	6,4	3,8
	40,0	4,7	3,5	4,8	3,6	5,2	3,6	5,4	3,9	5,6	3,9	5,9	3,8	6,3	3,8
	43,0	4,6	3,5	4,7	3,6	5,0	3,6	5,2	3,8	5,4	3,8	5,8	3,8	6,2	3,7

Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-P750–1250YGM (2)

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
63 (7,1)	20,0	6,9	4,9	7,1	5,1	7,6	5,1	7,9	5,4	8,2	5,3	8,7	5,3	9,3	5,2
	22,5	6,7	4,9	7,0	5,0	7,5	5,0	7,8	5,3	8,0	5,3	8,6	5,2	9,1	5,2
	25,0	6,7	4,8	6,9	5,0	7,4	5,0	7,6	5,2	7,9	5,2	8,4	5,2	8,9	5,1
	27,5	6,5	4,8	6,7	4,9	7,2	4,9	7,5	5,2	7,7	5,2	8,3	5,1	8,8	5,0
	30,0	6,4	4,7	6,6	4,9	7,1	4,8	7,3	5,1	7,6	5,1	8,1	5,0	8,7	5,0
	32,5	6,3	4,6	6,5	4,8	7,0	4,8	7,2	5,1	7,5	5,0	8,0	5,0	8,5	4,9
	35,0	6,2	4,6	6,4	4,7	6,8	4,7	7,1	5,0	7,3	5,0	7,8	4,9	8,3	4,9
	37,5	6,1	4,5	6,3	4,7	6,7	4,7	7,0	4,9	7,2	4,9	7,7	4,9	8,2	4,8
	40,0	6,0	4,5	6,1	4,6	6,6	4,6	6,8	4,9	7,1	4,9	7,5	4,8	8,0	4,7
	43,0	5,8	4,4	6,0	4,5	6,4	4,5	6,6	4,8	6,9	4,8	7,3	4,7	7,8	4,7

Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-P750–1250YGM

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (2,8)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,2	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,6	2,5	2,4
	0,0	2,9	2,9	2,5	2,4
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,4
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,4
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,4
	10,0	3,6	3,2	2,5	2,4
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,4
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,4
32 (3,6)	-20,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,8	2,8	2,7	2,7
	-5,0	3,2	3,2	3,1	2,9
	0,0	3,6	3,6	3,2	2,9
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,9
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,9
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,9
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,9
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,9
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,9

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
40 (5,0)	-20,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	-15,0	3,1	3,0	3,0	2,9
	-10,0	3,6	3,5	3,4	3,4
	-5,0	4,1	4,0	3,9	3,7
	0,0	4,6	4,5	4,0	3,7
	2,5	4,8	4,7	4,0	3,7
	6,0	5,2	5,0	4,0	3,7
	7,5	5,3	5,0	4,0	3,7
	10,0	5,6	5,0	4,0	3,7
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,7
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,7
50 (6,3)	-20,0	3,2	3,2	3,2	3,1
	-15,0	3,8	3,8	3,7	3,7
	-10,0	4,5	4,4	4,3	4,2
	-5,0	5,1	5,0	4,9	4,6
	0,0	5,7	5,6	5,0	4,6
	2,5	6,0	5,9	5,0	4,6
	6,0	6,5	6,3	5,0	4,6
	7,5	6,7	6,3	5,0	4,6
	10,0	7,0	6,3	5,0	4,6
	12,5	7,3	6,3	5,0	4,6
	15,5	7,3	6,3	5,0	4,6
63 (8,0)	-20,0	4,0	4,0	4,0	3,9
	-15,0	4,9	4,8	4,8	4,6
	-10,0	5,7	5,6	5,4	5,4
	-5,0	6,5	6,4	6,2	5,9
	0,0	7,3	7,2	6,4	5,9
	2,5	7,7	7,5	6,4	5,9
	6,0	8,2	8,0	6,4	5,9
	7,5	8,5	8,0	6,4	5,9
	10,0	8,9	8,0	6,4	5,9
	12,5	9,3	8,0	6,4	5,9
	15,5	9,3	8,0	6,4	5,9

Kühlleistung bei Verwendung mit PQHY und PQRY

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Wassertemperatur [°C]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 22 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	10,0	2,2	1,8	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	1,9
	20,0	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	30,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,7	2,2	1,9	2,2	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8
	40,0	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	1,7	2,0	1,8	2,0	1,8	2,2	1,8	2,3	1,7
	45,0	1,6	1,6	1,7	1,6	1,8	1,6	1,9	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7
25 (2,8)	10,0	2,8	2,1	2,9	2,2	3,0	2,1	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,2	3,6	2,2
	20,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2	3,4	2,1
	30,0	2,4	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,0
	40,0	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,9	1,9
	45,0	2,1	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
32 (3,6)	10,0	3,6	2,7	3,7	2,7	3,9	2,7	4,0	2,9	4,2	2,9	4,4	2,8	4,7	2,8
	20,0	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,4	2,7
	30,0	3,1	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,7	3,9	2,6	4,1	2,6
	40,0	2,8	2,3	2,9	2,4	3,1	2,4	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,7	2,4
	45,0	2,7	2,2	2,8	2,3	2,9	2,3	3,0	2,5	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4
40 (4,5)	10,0	4,4	3,2	4,6	3,3	4,9	3,3	5,0	3,5	5,2	3,5	5,5	3,4	5,8	3,4
	20,0	4,2	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,8	3,4	4,9	3,4	5,2	3,3	5,5	3,3
	30,0	3,9	3,0	4,1	3,1	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	40,0	3,6	2,8	3,7	2,9	3,9	2,9	4,0	3,1	4,2	3,0	4,4	3,0	4,7	2,9
	45,0	3,3	2,7	3,5	2,8	3,7	2,8	3,8	3,0	3,9	2,9	4,1	2,9	4,4	2,9
50 (5,6)	10,0	5,5	4,0	5,7	4,1	6,1	4,0	6,3	4,3	6,5	4,2	6,9	4,2	7,3	4,1
	20,0	5,3	3,8	5,4	3,9	5,8	3,9	6,0	4,1	6,1	4,1	6,5	4,0	6,9	4,0
	30,0	4,9	3,6	5,1	3,8	5,4	3,7	5,6	3,9	5,7	3,9	6,1	3,9	6,4	3,8
	40,0	4,4	3,4	4,6	3,5	4,9	3,5	5,0	3,7	5,2	3,7	5,5	3,6	5,8	3,6
	45,0	4,2	3,3	4,3	3,4	4,6	3,4	4,7	3,6	4,9	3,6	5,2	3,5	5,5	3,5
63 (7,1)	10,0	7,0	5,0	7,2	5,2	7,7	5,1	8,0	5,4	8,2	5,4	8,7	5,3	9,2	5,2
	20,0	6,7	4,8	6,9	5,0	7,3	4,9	7,6	5,2	7,8	5,2	8,3	5,1	8,7	5,0
	30,0	6,2	4,6	6,4	4,7	6,8	4,7	7,1	5,0	7,3	4,9	7,7	4,9	8,1	4,8
	40,0	5,6	4,3	5,8	4,4	6,2	4,4	6,4	4,7	6,6	4,7	7,0	4,6	7,4	4,5
	45,0	5,3	4,1	5,4	4,3	5,8	4,2	6,0	4,5	6,2	4,5	6,5	4,4	6,9	4,4

Heizleistung bei Verwendung mit PQHY und PQRY

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Wassertemperatur [°C]	Innentemperatur				
		15 °CTK	19 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	10,0	2,0	2,0	2,0	1,7	1,5
	20,0	2,5	2,5	2,5	2,1	1,9
	30,0	2,5	2,5	2,5	2,1	1,9
	40,0	2,5	2,5	2,5	2,1	1,9
	45,0	2,5	2,5	2,5	2,1	1,9
25 (2,8)	10,0	2,5	2,5	2,5	2,1	2,0
	20,0	3,2	3,2	3,2	2,7	2,5
	30,0	3,2	3,2	3,2	2,7	2,5
	40,0	3,2	3,2	3,2	2,7	2,5
	45,0	3,2	3,2	3,2	2,7	2,5
32 (3,6)	10,0	3,2	3,2	3,2	2,7	2,4
	20,0	4,0	4,0	4,0	3,4	3,1
	30,0	4,0	4,0	4,0	3,4	3,1
	40,0	4,0	4,0	4,0	3,4	3,1
	45,0	4,0	4,0	4,0	3,4	3,1

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Wassertemperatur [°C]	Innentemperatur				
		15 °CTK	19 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
40 (5,0)	10,0	4,0	4,0	4,0	3,4	3,1
	20,0	5,0	5,0	5,0	4,2	3,9
	30,0	5,0	5,0	5,0	4,2	3,9
	40,0	5,0	5,0	5,0	4,2	3,9
	45,0	5,0	5,0	5,0	4,2	3,9
50 (6,3)	10,0	5,0	5,0	5,0	4,2	3,9
	20,0	6,3	6,3	6,3	5,3	4,9
	30,0	6,3	6,3	6,3	5,3	4,9
	40,0	6,3	6,3	6,3	5,3	4,9
	45,0	6,3	6,3	6,3	5,3	4,9
63 (8,0)	10,0	6,3	6,3	6,3	5,4	4,9
	20,0	8,0	8,0	8,0	6,8	6,2
	30,0	8,0	8,0	8,0	6,8	6,2
	40,0	8,0	8,0	8,0	6,8	6,2
	45,0	8,0	8,0	8,0	6,8	6,2

Kühlleistung bei Verwendung mit PUMY-P100/P125/P140YHM

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	22,5	2,0	1,8	2,1	1,8	2,3	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9	2,7	1,9
	25,0	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	1,8
	30,0	2,0	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,8
	32,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,8
	35,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,8
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,7	2,2	1,9	2,2	1,9	2,4	1,8	2,5	1,8
	40,0	1,8	1,7	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,9	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8
	43,0	1,8	1,6	1,9	1,7	2,1	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	1,8	2,4	1,8
25 (2,8)	20,0	2,6	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,0	2,2	3,1	2,2	3,3	2,2	3,4	2,1
	22,5	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,2	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,1
	25,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	2,9	2,2	3,0	2,2	3,2	2,1	3,4	2,1
	27,5	2,5	2,0	2,7	2,1	2,8	2,0	2,9	2,2	3,0	2,2	3,2	2,1	3,3	2,1
	30,0	2,5	2,0	2,6	2,1	2,8	2,0	2,9	2,2	3,0	2,1	3,2	2,1	3,3	2,1
	32,5	2,5	2,0	2,6	2,0	2,8	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	35,0	2,4	1,9	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,1	3,2	2,1
	37,5	2,4	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,0
	40,0	2,3	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,0
	43,0	2,3	1,9	2,4	2,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,7	2,1	3,0	2,1	3,1	2,0
32 (3,6)	20,0	3,4	2,6	3,6	2,7	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,4	2,7
	22,5	3,3	2,6	3,5	2,7	3,7	2,6	3,8	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,4	2,7
	25,0	3,3	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	3,9	2,8	4,1	2,7	4,3	2,7
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,8	3,9	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	30,0	3,2	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,2	2,6
	32,5	3,2	2,5	3,3	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,7	4,2	2,6
	35,0	3,1	2,4	3,3	2,6	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,7	4,0	2,6	4,2	2,6
	37,5	3,1	2,4	3,2	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,6	3,9	2,6	4,1	2,6
	40,0	3,0	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,9	2,6	4,1	2,6
	43,0	2,9	2,4	3,1	2,5	3,4	2,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,8	2,6	4,0	2,5
40 (4,5)	20,0	4,2	3,1	4,4	3,3	4,7	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,5	3,3
	22,5	4,2	3,1	4,4	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	4,9	3,4	5,2	3,3	5,5	3,2
	25,0	4,1	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,4	4,9	3,3	5,2	3,3	5,4	3,2
	27,5	4,1	3,1	4,3	3,2	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,4	3,2
	30,0	4,0	3,0	4,2	3,2	4,5	3,1	4,6	3,3	4,8	3,3	5,1	3,2	5,3	3,2
	32,5	4,0	3,0	4,2	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2	5,3	3,2
	35,0	3,9	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,5	3,3	4,6	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	37,5	3,8	2,9	4,0	3,1	4,3	3,1	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,1	3,1
	40,0	3,8	2,9	4,0	3,0	4,3	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,8	3,2	5,1	3,1
	43,0	3,7	2,8	3,9	3,0	4,2	3,0	4,3	3,2	4,4	3,1	4,8	3,1	5,0	3,1
50 (5,6)	20,0	5,3	3,8	5,5	4,0	5,8	3,9	6,0	4,1	6,2	4,1	6,6	4,1	6,9	4,0
	22,5	5,2	3,8	5,5	4,0	5,8	3,9	6,0	4,1	6,1	4,1	6,5	4,0	6,8	3,9
	25,0	5,2	3,8	5,4	3,9	5,7	3,9	5,9	4,1	6,1	4,1	6,4	4,0	6,7	3,9
	27,5	5,1	3,7	5,3	3,9	5,7	3,8	5,8	4,1	6,0	4,0	6,4	4,0	6,7	3,9
	30,0	5,0	3,7	5,3	3,9	5,6	3,8	5,8	4,0	5,9	4,0	6,3	4,0	6,6	3,9
	32,5	4,9	3,7	5,2	3,8	5,5	3,8	5,7	4,0	5,9	4,0	6,2	3,9	6,5	3,8
	35,0	4,9	3,6	5,1	3,8	5,5	3,8	5,6	4,0	5,8	3,9	6,2	3,9	6,5	3,8
	37,5	4,8	3,6	5,0	3,7	5,4	3,7	5,5	3,9	5,7	3,9	6,1	3,9	6,4	3,8
	40,0	4,7	3,5	4,9	3,7	5,3	3,7	5,5	3,9	5,6	3,9	6,0	3,8	6,3	3,8
	43,0	4,6	3,5	4,8	3,6	5,2	3,7	5,4	3,9	5,5	3,8	5,9	3,8	6,2	3,7
63 (7,1)	20,0	6,7	4,8	7,0	5,0	7,4	5,0	7,6	5,2	7,9	5,2	8,3	5,1	8,7	5,0
	22,5	6,6	4,8	6,9	5,0	7,3	4,9	7,6	5,2	7,8	5,2	8,2	5,1	8,6	5,0
	25,0	6,5	4,8	6,9	5,0	7,2	4,9	7,5	5,2	7,7	5,1	8,2	5,1	8,5	5,0
	27,5	6,5	4,7	6,8	4,9	7,2	4,9	7,4	5,1	7,6	5,1	8,1	5,0	8,5	4,9
	30,0	6,4	4,7	6,7	4,9	7,1	4,8	7,3	5,1	7,5	5,1	8,0	5,0	8,4	4,9
	32,5	6,3	4,6	6,6	4,8	7,0	4,8	7,2	5,1	7,4	5,0	7,9	5,0	8,3	4,9
	35,0	6,2	4,6	6,5	4,8	6,9	4,8	7,1	5,0	7,3	5,0	7,8	4,9	8,2	4,8
	37,5	6,1	4,5	6,4	4,7	6,8	4,7	7,0	5,0	7,2	4,9	7,7	4,9	8,1	4,8
	40,0	5,9	4,5	6,3	4,7	6,8	4,7	6,9	4,9	7,1	4,9	7,6	4,9	8,0	4,8
	43,0	5,8	4,4	6,1	4,6	6,6	4,6	6,8	4,9	6,9	4,8	7,5	4,8	7,9	4,7

Heizleistung bei Verwendung mit PUMY-P100/P125/P140YHM

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	-20,0	1,6	1,6	1,5	1,5
	-15,0	1,8	1,7	1,6	1,6
	-10,0	1,9	1,8	1,8	1,8
	-5,0	2,1	2,1	2,0	2,0
	0,0	2,4	2,3	2,2	2,2
	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3
	6,0	2,6	2,5	2,5	2,4
	7,5	2,7	2,7	2,5	2,4
	10,0	2,8	2,8	2,5	2,4
	12,5	3,0	2,9	2,5	2,4
	15,5	3,0	2,9	2,5	2,4
25 (2,8)	-20,0	2,1	2,0	1,9	1,9
	-15,0	2,2	2,1	2,1	2,0
	-10,0	2,4	2,3	2,3	2,2
	-5,0	2,7	2,7	2,5	2,5
	0,0	3,0	2,9	2,8	2,8
	2,5	3,2	3,1	3,0	2,9
	6,0	3,3	3,2	3,2	3,1
	7,5	3,5	3,4	3,2	3,1
	10,0	3,6	3,5	3,2	3,1
	12,5	3,8	3,7	3,2	3,1
	15,5	3,9	3,7	3,2	3,1
32 (3,6)	-20,0	2,6	2,5	2,4	2,4
	-15,0	2,8	2,7	2,6	2,6
	-10,0	3,0	2,9	2,8	2,8
	-5,0	3,4	3,3	3,2	3,1
	0,0	3,8	3,7	3,5	3,5
	2,5	4,0	3,8	3,7	3,7
	6,0	4,1	4,0	4,0	3,9
	7,5	4,3	4,2	4,0	3,9
	10,0	4,5	4,4	4,0	3,9
	12,5	4,7	4,6	4,0	3,9
	15,5	4,8	4,6	4,0	3,9

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
40 (5,0)	-20,0	3,3	3,2	3,0	3,0
	-15,0	3,5	3,4	3,3	3,2
	-10,0	3,8	3,7	3,6	3,5
	-5,0	4,3	4,2	4,0	3,9
	0,0	4,7	4,6	4,4	4,4
	2,5	5,0	4,8	4,7	4,6
	6,0	5,1	5,0	5,0	4,9
	7,5	5,4	5,3	5,0	4,9
	10,0	5,7	5,5	5,0	4,9
	12,5	5,9	5,8	5,0	4,9
	15,5	6,1	5,8	5,0	4,9
50 (6,3)	-20,0	4,1	4,0	3,8	3,7
	-15,0	4,4	4,2	4,1	4,0
	-10,0	4,7	4,6	4,5	4,4
	-5,0	5,4	5,2	5,0	4,9
	0,0	5,9	5,8	5,5	5,5
	2,5	6,2	6,0	5,9	5,8
	6,0	6,4	6,3	6,2	6,1
	7,5	6,8	6,7	6,2	6,1
	10,0	7,1	6,9	6,2	6,1
	12,5	7,4	7,2	6,2	6,1
	15,5	7,6	7,2	6,2	6,1
63 (8,0)	-20,0	5,2	5,0	4,8	4,7
	-15,0	5,6	5,4	5,2	5,1
	-10,0	6,0	5,8	5,7	5,6
	-5,0	6,8	6,6	6,3	6,2
	0,0	7,5	7,4	7,0	7,0
	2,5	7,9	7,7	7,4	7,4
	6,0	8,2	8,0	7,9	7,8
	7,5	8,6	8,5	7,9	7,8
	10,0	9,0	8,8	7,9	7,8
	12,5	9,4	9,2	7,9	7,8
	15,5	9,7	9,2	7,9	7,8

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
AIR CONDITIONING DIVISION, GOTHAER STR. 8, D-40880 RATINGEN