MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

CITY MULTI

CE

Revision A:
1. Version bitte vernichten

1-Weg-Deckenkassetten PMFY-P•VBM-E

Tabellen sensibler und latenter Wärmeleistungen

Kombiniert mit City Multi VRF Außengeräten Y(S)JM-A und Wärmetauschereinheiten Y(S)HM-A

PMFY-P20VBM-E
PMFY-P25VBM-E
PMFY-P32VBM-E
PMFY-P40VBM-E

Inhalt

Gültigkeit 2
Kühlleistung 2
Heizleistung 15

1-Weg-Deckenkassetten PMFY-P•VBM-E mit Außengeräten:

- PUMY-P100–P140YHMB, VHMB (MULTI S)
- PUHY, PURY-(E)P200–(E)P1250Y(S)JM-A
- PUHY-HP200–HP500Y(S)HM-A (ZUBADAN)
- PUHY, PURY-RP200–RP900Y(S)JM-B (REPLACE MULTI) Neu!
- PQHY-P200–P900, PQRY-P200–P600Y(S)HM-A

1-Weg-Deckenkassetten PMFY-P•VBM-E

A Gültigkeit

Ausführung / Bauform	Geräte-bezeichnung	Geräteleistung – Kapazitätscode													
		15	20	25	32	40	50	63	71	80	100	125	140	200	250
1-Weg-Deckenkassetten	PMFY-P•VBM-E		●	●	●	●									

B Kühlleistung

B.1 Kühlleistung bei Verwendung mit PUMY-P100–P140YHMB, VHMB

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{TK}]	Innentemperatur													
		21,5 °C_{TK} 15 °C_{FK}		23 °C_{TK} 16 °C_{FK}		25 °C_{TK} 18 °C_{FK}		27 °C_{TK} 19 °C_{FK}		28 °C_{TK} 20 °C_{FK}		30 °C_{TK} 22 °C_{FK}		32 °C_{TK} 24 °C_{FK}	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	2,0	2,7	1,9
	22,5	2,0	1,8	2,1	1,9	2,3	1,9	2,3	2,0	2,4	2,0	2,6	2,0	2,7	1,9
	25,0	2,0	1,8	2,1	1,9	2,2	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	1,9	2,6	1,9
	27,5	2,0	1,8	2,1	1,9	2,2	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	1,9	2,6	1,9
	30,0	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	2,0	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	32,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9
	35,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9
	40,0	1,8	1,7	1,9	1,8	2,1	1,8	2,1	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9
	43,0	1,8	1,7	1,9	1,8	2,1	1,8	2,1	1,9	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,8
25 (2,8)	20,0	2,6	2,2	2,8	2,3	2,9	2,3	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,4	2,3
	22,5	2,6	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	3,0	2,4	3,1	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3
	25,0	2,6	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3
	27,5	2,5	2,2	2,7	2,3	2,8	2,2	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,3	2,3
	30,0	2,5	2,2	2,6	2,3	2,8	2,2	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,3	3,3	2,3
	32,5	2,5	2,1	2,6	2,2	2,8	2,2	2,8	2,4	2,9	2,4	3,1	2,3	3,3	2,3
	35,0	2,4	2,1	2,6	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,9	2,3	3,1	2,3	3,2	2,3
	37,5	2,4	2,1	2,5	2,2	2,7	2,2	2,8	2,3	2,8	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3
	40,0	2,3	2,1	2,5	2,2	2,7	2,2	2,7	2,3	2,8	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3
	43,0	2,3	2,1	2,4	2,2	2,6	2,2	2,7	2,3	2,7	2,3	3,0	2,3	3,1	2,2
32 (3,6)	20,0	3,4	2,5	3,6	2,7	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,4	2,7
	22,5	3,3	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	4,0	2,7	4,2	2,7	4,4	2,6
	25,0	3,3	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	30,0	3,2	2,5	3,4	2,6	3,6	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,2	2,6
	32,5	3,2	2,4	3,3	2,6	3,6	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,6	4,2	2,6
	35,0	3,1	2,4	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6
	37,5	3,1	2,4	3,2	2,5	3,5	2,5	3,6	2,6	3,7	2,6	3,9	2,6	4,1	2,5
	40,0	3,0	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,9	2,6	4,1	2,5
	43,0	2,9	2,3	3,1	2,4	3,4	2,4	3,4	2,6	3,5	2,6	3,8	2,6	4,0	2,5
40 (4,5)	20,0	4,2	3,1	4,4	3,3	4,7	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,5	3,2
	22,5	4,2	3,1	4,4	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	4,9	3,4	5,2	3,3	5,5	3,2
	25,0	4,1	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,3	4,9	3,3	5,2	3,3	5,4	3,2
	27,5	4,1	3,1	4,3	3,2	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,4	3,2
	30,0	4,0	3,0	4,2	3,2	4,5	3,1	4,6	3,3	4,8	3,3	5,1	3,2	5,3	3,2
	32,5	4,0	3,0	4,2	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2	5,3	3,1
	35,0	3,9	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	37,5	3,8	2,9	4,0	3,1	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,1	3,1
	40,0	3,8	2,9	4,0	3,0	4,3	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,8	3,1	5,1	3,1
	43,0	3,7	2,8	3,9	3,0	4,2	3,0	4,3	3,2	4,4	3,1	4,8	3,1	5,0	3,1

B.2 Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/(E)P250YJM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{TK}]	Innentemperatur													
		21,5 °C_{TK} 15 °C_{FK}		23 °C_{TK} 16 °C_{FK}		25 °C_{TK} 18 °C_{FK}		27 °C_{TK} 19 °C_{FK}		28 °C_{TK} 20 °C_{FK}		30 °C_{TK} 22 °C_{FK}		32 °C_{TK} 24 °C_{FK}	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	2,0	2,5	2,0	2,6	2,0	2,8	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	2,0	2,5	2,0	2,6	2,0	2,8	1,9
	25,0	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	2,0	2,7	1,9
	27,5	2,1	1,8	2,1	1,9	2,3	1,9	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,8	2,1	1,9	2,2	1,8	2,3	2,0	2,3	2,0	2,5	1,9	2,6	1,9
	32,5	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,2	2,0	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9
	35,0	2,0	1,8	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,8
	40,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,1	1,9	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,8
	43,0	1,8	1,7	1,9	1,8	2,0	1,7	2,1	1,9	2,1	1,9	2,2	1,8	2,3	1,8
	46,0	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,9	1,7
25 (2,8)	20,0	2,7	2,2	2,8	2,3	2,9	2,3	3,0	2,5	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4
	22,5	2,7	2,2	2,8	2,3	2,9	2,3	3,0	2,5	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4
	25,0	2,7	2,2	2,8	2,3	2,9	2,3	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4
	27,5	2,7	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	3,0	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3
	30,0	2,6	2,2	2,7	2,3	2,8	2,2	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,3	3,3	2,3
	32,5	2,6	2,2	2,6	2,3	2,8	2,2	2,9	2,4	2,9	2,4	3,1	2,3	3,3	2,3
	35,0	2,5	2,2	2,6	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3
	37,5	2,5	2,1	2,5	2,2	2,7	2,2	2,8	2,3	2,8	2,3	3,0	2,3	3,1	2,2
	40,0	2,4	2,1	2,5	2,2	2,6	2,2	2,7	2,3	2,8	2,3	2,9	2,3	3,1	2,2
	43,0	2,4	2,1	2,4	2,2	2,6	2,1	2,6	2,3	2,7	2,3	2,8	2,2	3,0	2,2
	46,0	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	1,9	2,1	2,1	2,2	2,1	2,3	2,1	2,5	2,0
32 (3,6)	20,0	3,4	2,6	3,5	2,6	3,8	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,3	2,7	4,6	2,7
	22,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,8	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,3	2,7	4,6	2,7
	25,0	3,4	2,6	3,5	2,6	3,8	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	27,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,6
	30,0	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	32,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,6	4,2	2,6
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,6	3,9	2,6	4,1	2,6
	37,5	3,2	2,4	3,3	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,8	2,6	4,0	2,5
	40,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,7	2,5	3,9	2,5
	43,0	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,4	2,6	3,5	2,5	3,6	2,5	3,8	2,5
	46,0	2,3	2,1	2,4	2,1	2,6	2,1	2,7	2,3	2,8	2,3	2,9	2,2	3,2	2,2
40 (4,5)	20,0	4,3	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,9	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	22,5	4,3	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,9	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	25,0	4,3	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,9	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	27,5	4,3	3,1	4,4	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	4,9	3,3	5,2	3,3	5,5	3,2
	30,0	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,1	3,2	5,4	3,2
	32,5	4,1	3,1	4,2	3,1	4,5	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2	5,3	3,2
	35,0	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	37,5	4,0	3,0	4,1	3,1	4,3	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,8	3,1	5,0	3,1
	40,0	3,9	2,9	4,0	3,0	4,2	3,0	4,3	3,2	4,4	3,1	4,7	3,1	4,9	3,0
	43,0	3,8	2,9	3,9	3,0	4,1	2,9	4,2	3,1	4,3	3,1	4,5	3,0	4,8	3,0
	46,0	2,9	2,5	3,0	2,6	3,3	2,6	3,4	2,8	3,5	2,8	3,7	2,7	4,0	2,7

B.3 Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P300–(E)P400Y(S)JM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{TK}]	Innentemperatur													
		21,5 °C_{TK} 15 °C_{FK}		23 °C_{TK} 16 °C_{FK}		25 °C_{TK} 18 °C_{FK}		27 °C_{TK} 19 °C_{FK}		28 °C_{TK} 20 °C_{FK}		30 °C_{TK} 22 °C_{FK}		32 °C_{TK} 24 °C_{FK}	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0
	22,5	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	2,0	2,5	2,0	2,6	2,0	2,8	2,0
	25,0	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	2,0	2,8	1,9
	27,5	2,1	1,8	2,1	1,9	2,3	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	1,9	2,6	1,9
	32,5	2,0	1,8	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9
	35,0	2,0	1,8	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,1	1,9	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,8	2,0	1,8	2,1	1,9	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,8
	43,0	1,9	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7	2,0	1,9	2,1	1,9	2,2	1,8	2,4	1,8
	46,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	2,0	1,7
25 (2,8)	20,0	2,7	2,2	2,8	2,3	3,0	2,3	3,1	2,5	3,2	2,5	3,4	2,4	3,6	2,4
	22,5	2,7	2,2	2,8	2,3	3,0	2,3	3,1	2,5	3,2	2,5	3,4	2,4	3,6	2,4
	25,0	2,7	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4
	27,5	2,6	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	3,0	2,4	3,1	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3
	30,0	2,6	2,2	2,6	2,3	2,8	2,2	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3
	32,5	2,5	2,2	2,6	2,2	2,8	2,2	2,8	2,4	2,9	2,4	3,1	2,3	3,3	2,3
	35,0	2,5	2,1	2,5	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3
	37,5	2,5	2,1	2,5	2,2	2,6	2,2	2,7	2,3	2,8	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3
	40,0	2,4	2,1	2,4	2,2	2,6	2,1	2,7	2,3	2,8	2,3	2,9	2,3	3,1	2,2
	43,0	2,4	2,1	2,4	2,1	2,5	2,1	2,6	2,3	2,7	2,3	2,8	2,2	3,0	2,2
	46,0	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	1,9	2,1	2,1	2,2	2,1	2,3	2,1	2,5	2,0
32 (3,6)	20,0	3,5	2,6	3,6	2,7	3,9	2,7	4,0	2,8	4,2	2,8	4,4	2,8	4,7	2,8
	22,5	3,5	2,6	3,6	2,7	3,8	2,7	4,0	2,8	4,1	2,8	4,3	2,8	4,6	2,7
	25,0	3,4	2,6	3,5	2,6	3,8	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	27,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,7	3,9	2,7	4,2	2,7	4,4	2,7
	30,0	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	32,5	3,3	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,6	4,2	2,6
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,6	3,9	2,6	4,2	2,6
	37,5	3,2	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,8	2,6	4,1	2,5
	40,0	3,1	2,4	3,1	2,5	3,3	2,4	3,4	2,6	3,5	2,6	3,8	2,5	4,0	2,5
	43,0	3,0	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,3	2,5	3,4	2,5	3,7	2,5	3,9	2,5
	46,0	2,4	2,1	2,4	2,1	2,6	2,1	2,7	2,3	2,8	2,3	3,0	2,3	3,2	2,2
40 (4,5)	20,0	4,4	3,2	4,5	3,3	4,9	3,3	5,0	3,5	5,2	3,5	5,5	3,4	5,8	3,4
	22,5	4,4	3,2	4,5	3,3	4,8	3,3	4,9	3,4	5,1	3,4	5,4	3,4	5,7	3,3
	25,0	4,3	3,2	4,4	3,2	4,7	3,2	4,9	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	27,5	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	4,9	3,3	5,2	3,3	5,5	3,2
	30,0	4,1	3,1	4,2	3,2	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,4	3,2
	32,5	4,1	3,0	4,2	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2	5,3	3,2
	35,0	4,0	3,0	4,1	3,1	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	37,5	3,9	3,0	4,0	3,0	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,8	3,1	5,1	3,1
	40,0	3,9	2,9	3,9	3,0	4,2	3,0	4,3	3,2	4,4	3,1	4,7	3,1	5,0	3,0
	43,0	3,8	2,9	3,8	2,9	4,0	2,9	4,2	3,1	4,3	3,1	4,6	3,0	4,8	3,0
	46,0	2,9	2,5	3,0	2,6	3,2	2,6	3,3	2,8	3,5	2,8	3,7	2,7	4,0	2,7

B.4 Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P450–(E)P650Y(S)JM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,1	1,9	2,3	1,9	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	2,0	2,8	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,1	1,9	2,3	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,6	2,0	2,7	1,9
	25,0	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	1,9	2,7	1,9
	27,5	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,8	2,0	1,8	2,2	1,8	2,3	2,0	2,3	2,0	2,5	1,9	2,7	1,9
	32,5	2,0	1,8	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9
	43,0	1,9	1,7	1,9	1,8	2,1	1,8	2,1	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9
	46,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7
25 (2,8)	20,0	2,6	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4
	22,5	2,6	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4
	25,0	2,6	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,5	2,4
	27,5	2,6	2,2	2,6	2,3	2,8	2,2	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3
	30,0	2,5	2,2	2,6	2,2	2,8	2,2	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3
	32,5	2,5	2,2	2,6	2,2	2,8	2,2	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,3	3,4	2,3
	35,0	2,5	2,1	2,5	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,9	2,4	3,1	2,3	3,3	2,3
	37,5	2,5	2,1	2,5	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,9	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3
	40,0	2,4	2,1	2,5	2,2	2,7	2,2	2,8	2,3	2,9	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3
	43,0	2,4	2,1	2,4	2,2	2,6	2,2	2,7	2,3	2,8	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3
	46,0	1,9	1,9	1,9	1,9	2,1	1,9	2,2	2,1	2,3	2,1	2,5	2,1	2,7	2,1
32 (3,6)	20,0	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,3	2,7	4,5	2,7
	22,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	4,0	2,7	4,2	2,7	4,5	2,7
	25,0	3,3	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,8	2,7	3,9	2,7	4,2	2,7	4,4	2,7
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,8	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,7
	30,0	3,3	2,5	3,3	2,6	3,6	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,4	2,6
	32,5	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,8	2,7	4,0	2,6	4,3	2,6
	37,5	3,2	2,4	3,2	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6
	40,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,9	2,6	4,2	2,6
	43,0	3,1	2,4	3,1	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,9	2,6	4,2	2,6
	46,0	2,4	2,1	2,4	2,1	2,7	2,2	2,8	2,3	2,9	2,3	3,2	2,3	3,5	2,3
40 (4,5)	20,0	4,3	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	22,5	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	4,9	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	25,0	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,3	4,9	3,3	5,2	3,3	5,6	3,3
	27,5	4,1	3,1	4,2	3,1	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,2	3,3	5,5	3,2
	30,0	4,1	3,0	4,2	3,1	4,5	3,1	4,6	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,5	3,2
	32,5	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,1	3,2	5,4	3,2
	35,0	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,5	3,2	4,7	3,2	5,0	3,2	5,4	3,2
	37,5	4,0	3,0	4,0	3,0	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	5,0	3,2	5,3	3,2
	40,0	3,9	3,0	4,0	3,0	4,3	3,0	4,4	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,3	3,2
	43,0	3,9	2,9	3,9	3,0	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	46,0	3,0	2,5	3,1	2,6	3,4	2,6	3,5	2,8	3,7	2,8	4,0	2,8	4,4	2,8

B.5 Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P700–(E)P800YSJM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{TK}]	Innentemperatur													
		21,5 °C_{TK} 15 °C_{FK}		23 °C_{TK} 16 °C_{FK}		25 °C_{TK} 18 °C_{FK}		27 °C_{TK} 19 °C_{FK}		28 °C_{TK} 20 °C_{FK}		30 °C_{TK} 22 °C_{FK}		32 °C_{TK} 24 °C_{FK}	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,2	1,9	2,4	1,9	2,4	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0	2,9	2,0
	22,5	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	2,0	2,5	2,0	2,6	2,0	2,8	2,0
	25,0	2,1	1,8	2,1	1,9	2,3	1,9	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	2,0	2,8	1,9
	27,5	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,6	2,0	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,8	2,0	1,8	2,2	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	1,9	2,7	1,9
	32,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	35,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9
	37,5	1,9	1,7	1,9	1,8	2,1	1,8	2,1	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9
	40,0	1,8	1,7	1,9	1,8	2,0	1,8	2,1	1,9	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,8
	43,0	1,8	1,7	1,8	1,7	2,0	1,7	2,1	1,9	2,1	1,9	2,3	1,9	2,4	1,8
	46,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,9	1,7	2,0	1,7
25 (2,8)	20,0	2,7	2,2	2,8	2,3	3,0	2,3	3,1	2,5	3,2	2,5	3,4	2,4	3,7	2,4
	22,5	2,7	2,2	2,8	2,3	3,0	2,3	3,1	2,5	3,2	2,5	3,4	2,4	3,6	2,4
	25,0	2,6	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4
	27,5	2,6	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4
	30,0	2,5	2,2	2,6	2,2	2,8	2,2	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3
	32,5	2,5	2,1	2,6	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,9	2,4	3,1	2,3	3,3	2,3
	35,0	2,4	2,1	2,5	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,9	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3
	37,5	2,4	2,1	2,5	2,2	2,6	2,2	2,7	2,3	2,8	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3
	40,0	2,3	2,1	2,4	2,2	2,6	2,1	2,7	2,3	2,8	2,3	3,0	2,3	3,1	2,3
	43,0	2,3	2,1	2,4	2,1	2,5	2,1	2,6	2,3	2,7	2,3	2,9	2,3	3,1	2,2
	46,0	1,8	1,8	1,8	1,8	2,0	1,9	2,1	2,1	2,2	2,1	2,4	2,1	2,5	2,1
32 (3,6)	20,0	3,5	2,6	3,6	2,7	3,9	2,7	4,0	2,8	4,1	2,8	4,4	2,8	4,7	2,8
	22,5	3,4	2,6	3,5	2,6	3,8	2,6	3,9	2,8	4,1	2,8	4,3	2,8	4,6	2,7
	25,0	3,4	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,3	2,7	4,5	2,7
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,8	2,7	3,9	2,7	4,2	2,7	4,5	2,7
	30,0	3,2	2,5	3,4	2,6	3,6	2,5	3,7	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,6
	32,5	3,2	2,4	3,3	2,5	3,5	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,6	4,3	2,6
	35,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6
	37,5	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,9	2,6	4,1	2,6
	40,0	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,4	2,6	3,6	2,6	3,8	2,6	4,0	2,5
	43,0	2,9	2,3	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,6	3,5	2,5	3,7	2,5	3,9	2,5
	46,0	2,3	2,0	2,3	2,1	2,6	2,1	2,7	2,3	2,8	2,3	3,0	2,3	3,3	2,3
40 (4,5)	20,0	4,3	3,2	4,5	3,3	4,8	3,3	5,0	3,5	5,2	3,5	5,5	3,4	5,9	3,4
	22,5	4,3	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,9	3,4	5,1	3,4	5,4	3,4	5,8	3,3
	25,0	4,2	3,1	4,3	3,2	4,7	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	27,5	4,1	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,3	4,9	3,3	5,2	3,3	5,6	3,3
	30,0	4,1	3,0	4,2	3,1	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,5	3,2
	32,5	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2	5,4	3,2
	35,0	3,9	3,0	4,0	3,1	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,3	3,1
	37,5	3,8	2,9	4,0	3,0	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,8	3,2	5,2	3,1
	40,0	3,8	2,9	3,9	3,0	4,2	3,0	4,3	3,2	4,5	3,1	4,8	3,1	5,1	3,1
	43,0	3,7	2,8	3,8	2,9	4,1	2,9	4,2	3,1	4,3	3,1	4,6	3,1	4,9	3,0
	46,0	2,8	2,4	2,9	2,5	3,2	2,6	3,4	2,8	3,5	2,8	3,8	2,8	4,1	2,7

B.6 Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P850–P1250YSJM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C_{TK}]	Innentemperatur													
		21,5 °C_{TK} 15 °C_{FK}		23 °C_{TK} 16 °C_{FK}		25 °C_{TK} 18 °C_{FK}		27 °C_{TK} 19 °C_{FK}		28 °C_{TK} 20 °C_{FK}		30 °C_{TK} 22 °C_{FK}		32 °C_{TK} 24 °C_{FK}	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,1	1,9	2,3	1,9	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	2,0	2,8	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,1	1,9	2,3	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,6	2,0	2,7	1,9
	25,0	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	1,9	2,7	1,9
	27,5	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,8	2,0	1,8	2,2	1,8	2,3	2,0	2,3	2,0	2,5	1,9	2,7	1,9
	32,5	2,0	1,8	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	35,0	2,0	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9
	43,0	1,9	1,7	1,9	1,8	2,1	1,8	2,1	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9
	46,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	2,0	1,7	2,1	1,7
25 (2,8)	20,0	2,6	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4
	22,5	2,6	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4
	25,0	2,6	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,5	2,4
	27,5	2,6	2,2	2,6	2,3	2,8	2,2	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3
	30,0	2,5	2,2	2,6	2,2	2,8	2,2	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3
	32,5	2,5	2,2	2,6	2,2	2,8	2,2	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,3	3,4	2,3
	35,0	2,5	2,1	2,5	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,9	2,4	3,1	2,3	3,3	2,3
	37,5	2,5	2,1	2,5	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,9	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3
	40,0	2,4	2,1	2,5	2,2	2,7	2,2	2,8	2,3	2,9	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3
	43,0	2,4	2,1	2,4	2,2	2,6	2,2	2,7	2,3	2,8	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3
	46,0	1,9	1,9	1,9	1,9	2,1	1,9	2,2	2,1	2,3	2,1	2,5	2,1	2,7	2,1
32 (3,6)	20,0	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,3	2,7	4,5	2,7
	22,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	4,0	2,7	4,2	2,7	4,5	2,7
	25,0	3,3	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,8	2,7	3,9	2,7	4,2	2,7	4,4	2,7
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,8	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,7
	30,0	3,3	2,5	3,3	2,6	3,6	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,4	2,6
	32,5	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,8	2,7	4,0	2,6	4,3	2,6
	37,5	3,2	2,4	3,2	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,7	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6
	40,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,9	2,6	4,2	2,6
	43,0	3,1	2,4	3,1	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,9	2,6	4,2	2,6
	46,0	2,4	2,1	2,4	2,1	2,7	2,2	2,8	2,3	2,9	2,3	3,2	2,3	3,5	2,3
40 (4,5)	20,0	4,3	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,7	3,3
	22,5	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	4,9	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	25,0	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,3	4,9	3,3	5,2	3,3	5,6	3,3
	27,5	4,1	3,1	4,2	3,1	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,2	3,3	5,5	3,2
	30,0	4,1	3,0	4,2	3,1	4,5	3,1	4,6	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,5	3,2
	32,5	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,1	3,2	5,4	3,2
	35,0	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,5	3,2	4,7	3,2	5,0	3,2	5,4	3,2
	37,5	4,0	3,0	4,0	3,0	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	5,0	3,2	5,3	3,2
	40,0	3,9	3,0	4,0	3,0	4,3	3,0	4,4	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,3	3,2
	43,0	3,9	2,9	3,9	3,0	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	46,0	3,0	2,5	3,1	2,6	3,4	2,6	3,5	2,8	3,7	2,8	4,0	2,8	4,4	2,8

B.7 Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-HP200–HP500Y(S)HM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	1,9	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	2,0	2,7	1,9
	22,5	1,9	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	2,0	2,7	1,9
	25,0	1,9	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	2,0	2,7	1,9
	27,5	1,9	1,7	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	1,9	2,6	1,9
	30,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,2	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	1,9	2,6	1,9
	32,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9
	35,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,8
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,8	2,0	1,8	2,1	1,9	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,8
	43,0	1,9	1,7	1,9	1,8	2,0	1,7	2,1	1,9	2,1	1,9	2,2	1,8	2,3	1,8
25 (2,8)	20,0	2,5	2,1	2,7	2,3	2,8	2,2	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4
	22,5	2,5	2,1	2,7	2,3	2,8	2,2	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4
	25,0	2,5	2,1	2,7	2,3	2,8	2,2	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,4	2,3
	27,5	2,5	2,1	2,6	2,3	2,8	2,2	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3
	30,0	2,4	2,1	2,6	2,2	2,8	2,2	2,9	2,4	3,0	2,4	3,1	2,3	3,3	2,3
	32,5	2,4	2,1	2,6	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,9	2,4	3,1	2,3	3,2	2,3
	35,0	2,4	2,1	2,5	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,9	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3
	37,5	2,4	2,1	2,5	2,2	2,6	2,2	2,8	2,3	2,8	2,3	3,0	2,3	3,1	2,2
	40,0	2,4	2,1	2,5	2,2	2,6	2,2	2,7	2,3	2,8	2,3	2,9	2,3	3,0	2,2
	43,0	2,4	2,1	2,4	2,2	2,6	2,1	2,7	2,3	2,7	2,3	2,8	2,2	2,9	2,2
32 (3,6)	20,0	3,2	2,4	3,4	2,6	3,6	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	22,5	3,2	2,4	3,4	2,6	3,6	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	25,0	3,2	2,4	3,4	2,6	3,6	2,6	3,8	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,4	2,7
	27,5	3,2	2,4	3,4	2,6	3,6	2,5	3,8	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	30,0	3,1	2,4	3,3	2,6	3,5	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,7	4,2	2,6
	32,5	3,1	2,4	3,3	2,5	3,5	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,0	2,6	4,1	2,6
	35,0	3,1	2,4	3,3	2,5	3,4	2,5	3,6	2,7	3,7	2,6	3,9	2,6	4,1	2,5
	37,5	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,6	2,6	3,8	2,6	4,0	2,5
	40,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,3	2,4	3,5	2,6	3,6	2,6	3,7	2,5	3,9	2,5
	43,0	3,0	2,4	3,1	2,5	3,3	2,4	3,4	2,6	3,5	2,6	3,6	2,5	3,8	2,4
40 (4,5)	20,0	4,0	3,0	4,3	3,2	4,5	3,1	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	22,5	4,0	3,0	4,3	3,2	4,5	3,1	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	25,0	4,0	3,0	4,3	3,2	4,5	3,1	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,5	3,2
	27,5	4,0	3,0	4,2	3,1	4,5	3,1	4,7	3,3	4,9	3,3	5,1	3,3	5,4	3,2
	30,0	3,9	3,0	4,2	3,1	4,4	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,1	3,2	5,3	3,2
	32,5	3,9	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,0	3,2	5,2	3,1
	35,0	3,9	3,0	4,1	3,1	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,1	3,1
	37,5	3,9	2,9	4,0	3,1	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,8	3,1	5,0	3,0
	40,0	3,8	2,9	4,0	3,0	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,7	3,1	4,9	3,0
	43,0	3,8	2,9	3,9	3,0	4,1	2,9	4,3	3,1	4,4	3,1	4,5	3,0	4,7	3,0

B.8 Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-P200/P250YJM-B

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C$_{TK}$]	Innentemperatur													
		21,5 °C$_{TK}$ 15 °C$_{FK}$		23 °C$_{TK}$ 16 °C$_{FK}$		25 °C$_{TK}$ 18 °C$_{FK}$		27 °C$_{TK}$ 19 °C$_{FK}$		28 °C$_{TK}$ 20 °C$_{FK}$		30 °C$_{TK}$ 22 °C$_{FK}$		32 °C$_{TK}$ 24 °C$_{FK}$	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7	2,4	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8	2,8	1,8
	22,5	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7	2,4	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8	2,8	1,8
	25,0	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7	2,4	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8	2,7	1,8
	27,5	2,1	1,7	2,1	1,7	2,3	1,7	2,3	1,7	2,4	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	30,0	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,7
	32,5	2,0	1,6	2,1	1,7	2,2	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,7	2,6	1,7
	35,0	2,0	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,7	2,5	1,7
	37,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,6	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7	2,5	1,7
	40,0	1,9	1,6	1,9	1,6	2,1	1,6	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7	2,4	1,7
	43,0	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,0	1,6	2,1	1,7	2,2	1,7	2,4	1,7
25 (2,8)	20,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,2
	22,5	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,2
	25,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,1
	27,5	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,1	3,4	2,1
	30,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,8	2,1	2,9	2,1	3,0	2,2	3,1	2,1	3,3	2,1
	32,5	2,5	2,0	2,6	2,1	2,8	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	35,0	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1
	37,5	2,5	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,0
	40,0	2,4	1,9	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,0	3,1	2,0
	43,0	2,4	1,9	2,4	2,0	2,6	1,9	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0
32 (3,6)	20,0	3,4	2,4	3,5	2,5	3,8	2,5	3,9	2,5	4,0	2,6	4,2	2,6	4,6	2,6
	22,5	3,4	2,4	3,5	2,5	3,8	2,5	3,9	2,5	4,0	2,6	4,2	2,6	4,6	2,6
	25,0	3,4	2,4	3,5	2,5	3,8	2,5	3,9	2,5	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	27,5	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,8	2,5	3,9	2,6	4,1	2,5	4,4	2,5
	30,0	3,3	2,4	3,4	2,5	3,6	2,4	3,7	2,5	3,8	2,5	4,0	2,5	4,3	2,5
	32,5	3,3	2,4	3,4	2,4	3,6	2,4	3,7	2,4	3,8	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	35,0	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,6	2,4	3,7	2,5	3,9	2,4	4,1	2,4
	37,5	3,2	2,3	3,2	2,4	3,4	2,3	3,5	2,4	3,6	2,4	3,8	2,4	4,0	2,4
	40,0	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,3	3,6	2,4	3,7	2,4	4,0	2,3
	43,0	3,0	2,2	3,1	2,3	3,3	2,3	3,3	2,3	3,5	2,4	3,6	2,3	3,9	2,3
40 (4,5)	20,0	4,3	3,0	4,4	3,1	4,7	3,0	4,9	3,1	5,0	3,2	5,3	3,1	5,7	3,1
	22,5	4,3	3,0	4,4	3,1	4,7	3,0	4,9	3,1	5,0	3,2	5,3	3,1	5,7	3,1
	25,0	4,3	3,0	4,4	3,1	4,7	3,0	4,9	3,1	5,0	3,2	5,3	3,1	5,6	3,1
	27,5	4,3	3,0	4,4	3,0	4,6	3,0	4,8	3,0	4,9	3,1	5,2	3,1	5,5	3,0
	30,0	4,2	2,9	4,3	3,0	4,6	3,0	4,7	3,0	4,8	3,1	5,0	3,0	5,4	3,0
	32,5	4,1	2,9	4,2	3,0	4,5	2,9	4,6	2,9	4,7	3,0	5,0	3,0	5,3	2,9
	35,0	4,0	2,8	4,1	2,9	4,4	2,9	4,5	2,9	4,6	3,0	4,9	2,9	5,2	2,9
	37,5	3,9	2,8	4,1	2,9	4,3	2,8	4,4	2,8	4,5	3,0	4,8	2,9	5,0	2,8
	40,0	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,8	4,3	2,8	4,5	2,9	4,7	2,9	5,0	2,8
	43,0	3,8	2,7	3,9	2,8	4,1	2,8	4,2	2,8	4,3	2,9	4,5	2,8	4,8	2,8

B.9 Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-P300–P400Y(S)JM-B, PURY-P300YJM-B

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C$_{TK}$]	Innentemperatur													
		21,5 °C$_{TK}$ 15 °C$_{FK}$		23 °C$_{TK}$ 16 °C$_{FK}$		25 °C$_{TK}$ 18 °C$_{FK}$		27 °C$_{TK}$ 19 °C$_{FK}$		28 °C$_{TK}$ 20 °C$_{FK}$		30 °C$_{TK}$ 22 °C$_{FK}$		32 °C$_{TK}$ 24 °C$_{FK}$	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,7	2,2	1,8	2,4	1,8	2,5	1,8	2,5	1,9	2,7	1,8	2,9	1,8
	22,5	2,1	1,7	2,2	1,8	2,3	1,7	2,4	1,8	2,5	1,9	2,6	1,8	2,8	1,8
	25,0	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7	2,4	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8	2,8	1,8
	27,5	2,1	1,7	2,1	1,7	2,3	1,7	2,3	1,7	2,4	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	30,0	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7	2,4	1,8	2,5	1,8	2,6	1,7
	32,5	2,0	1,6	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,8	2,6	1,7
	35,0	2,0	1,6	2,0	1,7	2,1	1,6	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,7	2,5	1,7
	37,5	1,9	1,6	1,9	1,6	2,1	1,6	2,1	1,7	2,2	1,7	2,4	1,7	2,5	1,7
	40,0	1,9	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,7	2,4	1,8	2,3	1,7	2,4	1,7
	43,0	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,0	1,6	2,1	1,7	2,2	1,7	2,4	1,7
25 (2,8)	20,0	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,3	3,4	2,2	3,6	2,2
	22,5	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,2	3,6	2,2
	25,0	2,7	2,1	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,2
	27,5	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,2	3,4	2,1
	30,0	2,6	2,0	2,6	2,1	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,2	3,2	2,1	3,4	2,1
	32,5	2,5	2,0	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	35,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,1	2,1	3,2	2,1
	37,5	2,5	2,0	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,0
	40,0	2,4	1,9	2,4	2,0	2,6	2,0	2,7	2,0	3,0	2,2	2,9	2,0	3,1	2,0
	43,0	2,4	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	3,0	2,0
32 (3,6)	20,0	3,5	2,5	3,6	2,5	3,9	2,5	4,0	2,6	4,2	2,7	4,4	2,6	4,7	2,6
	22,5	3,5	2,5	3,6	2,5	3,8	2,5	4,0	2,6	4,1	2,6	4,3	2,6	4,6	2,6
	25,0	3,4	2,4	3,5	2,5	3,8	2,5	3,9	2,5	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	27,5	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,8	2,5	3,9	2,6	4,2	2,5	4,4	2,5
	30,0	3,3	2,4	3,4	2,4	3,6	2,4	3,7	2,5	3,9	2,5	4,1	2,5	4,3	2,5
	32,5	3,3	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4	3,7	2,4	3,8	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	35,0	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,3	3,6	2,4	3,7	2,5	3,9	2,4	4,2	2,4
	37,5	3,2	2,3	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,4	3,6	2,4	3,9	2,4	4,1	2,4
	40,0	3,1	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3	3,4	2,3	3,9	2,6	3,8	2,4	4,0	2,3
	43,0	3,0	2,2	3,0	2,3	3,2	2,2	3,3	2,3	3,4	2,4	3,7	2,3	3,9	2,3
40 (4,5)	20,0	4,4	3,0	4,5	3,1	4,9	3,1	5,0	3,1	5,2	3,3	5,5	3,2	5,9	3,2
	22,5	4,3	3,0	4,5	3,1	4,8	3,1	5,0	3,1	5,1	3,2	5,4	3,2	5,7	3,1
	25,0	4,3	3,0	4,4	3,1	4,7	3,0	4,9	3,1	5,0	3,2	5,3	3,1	5,6	3,1
	27,5	4,2	2,9	4,3	3,0	4,6	3,0	4,8	3,0	4,9	3,1	5,2	3,1	5,5	3,0
	30,0	4,1	2,9	4,2	3,0	4,5	2,9	4,7	3,0	4,8	3,1	5,1	3,1	5,4	3,0
	32,5	4,1	2,9	4,2	2,9	4,4	2,9	4,6	2,9	4,7	3,0	5,0	3,0	5,3	2,9
	35,0	4,0	2,8	4,1	2,9	4,3	2,8	4,5	2,9	4,6	3,0	4,9	3,0	5,2	2,9
	37,5	4,0	2,8	4,0	2,8	4,3	2,8	4,4	2,8	4,5	3,0	4,8	2,9	5,1	2,9
	40,0	3,9	2,8	3,9	2,8	4,2	2,8	4,3	2,8	4,9	3,1	4,7	2,9	5,0	2,8
	43,0	3,8	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,2	2,8	4,3	2,9	4,6	2,8	4,8	2,8

B.10 Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-P450–P650YSJM-B

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,7	2,1	1,7	2,3	1,7	2,4	1,8	2,5	1,8	2,6	1,8	2,8	1,8
	22,5	2,1	1,7	2,1	1,7	2,3	1,7	2,3	1,7	2,4	1,8	2,6	1,8	2,7	1,8
	25,0	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7	2,4	1,8	2,6	1,8	2,7	1,8
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7	2,4	1,8	2,5	1,8	2,6	1,7
	30,0	2,0	1,6	2,0	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7	2,4	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	32,5	2,0	1,6	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,7
	35,0	2,0	1,6	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,7
	37,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,6	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,8	2,6	1,7
	40,0	1,9	1,6	1,9	1,6	2,1	1,6	2,1	1,7	2,2	1,8	2,4	1,7	2,6	1,7
	43,0	1,9	1,6	1,9	1,6	2,1	1,6	2,1	1,7	2,2	1,7	2,4	1,7	2,6	1,7
25 (2,8)	20,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,2
	22,5	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,1
	25,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	2,9	2,1	3,1	2,2	3,2	2,2	3,5	2,1
	27,5	2,6	2,0	2,6	2,1	2,8	2,1	2,9	2,1	3,0	2,2	3,2	2,2	3,4	2,1
	30,0	2,5	2,0	2,6	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,2	3,2	2,1	3,4	2,1
	32,5	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,2	3,2	2,1	3,4	2,1
	35,0	2,5	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	37,5	2,5	2,0	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	40,0	2,4	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,7	2,0	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	43,0	2,4	1,9	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1
32 (3,6)	20,0	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,9	2,5	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	22,5	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,8	2,5	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	25,0	3,3	2,4	3,4	2,5	3,7	2,4	3,8	2,5	3,9	2,6	4,2	2,5	4,4	2,5
	27,5	3,3	2,4	3,4	2,4	3,6	2,4	3,7	2,5	3,9	2,6	4,1	2,5	4,3	2,5
	30,0	3,3	2,4	3,3	2,4	3,6	2,4	3,7	2,4	3,9	2,5	4,1	2,5	4,4	2,5
	32,5	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,6	2,4	3,8	2,5	4,1	2,5	4,3	2,5
	35,0	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,6	2,4	3,7	2,5	4,0	2,5	4,3	2,5
	37,5	3,2	2,3	3,2	2,4	3,5	2,3	3,5	2,4	3,7	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	40,0	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,3	3,7	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	43,0	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,3	3,6	2,4	3,9	2,4	4,2	2,4
40 (4,5)	20,0	4,3	3,0	4,4	3,0	4,7	3,0	4,8	3,0	5,0	3,2	5,3	3,1	5,7	3,1
	22,5	4,2	3,0	4,3	3,0	4,6	3,0	4,8	3,0	5,0	3,1	5,3	3,1	5,6	3,1
	25,0	4,2	2,9	4,3	3,0	4,6	3,0	4,7	3,0	4,9	3,1	5,2	3,1	5,6	3,0
	27,5	4,1	2,9	4,2	3,0	4,5	3,0	4,7	3,0	4,9	3,1	5,2	3,1	5,4	3,0
	30,0	4,1	2,9	4,2	2,9	4,5	2,9	4,6	3,0	4,8	3,1	5,1	3,1	5,4	3,0
	32,5	4,1	2,9	4,1	2,9	4,4	2,9	4,5	2,9	4,8	3,1	5,1	3,0	5,4	3,0
	35,0	4,0	2,8	4,1	2,9	4,4	2,9	4,5	2,9	4,7	3,0	5,0	3,0	5,4	3,0
	37,5	4,0	2,8	4,0	2,9	4,3	2,8	4,4	2,9	4,7	3,0	5,0	3,0	5,3	3,0
	40,0	3,9	2,8	4,0	2,8	4,3	2,8	4,4	2,8	4,6	3,0	5,0	3,0	5,3	2,9
	43,0	3,9	2,8	3,9	2,8	4,2	2,8	4,3	2,8	4,5	3,0	4,9	2,9	5,2	2,9

B.11 Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-P700–P800YSJM-B

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C$_{TK}$]	Innentemperatur													
		21,5 °C$_{TK}$ 15 °C$_{FK}$		23 °C$_{TK}$ 16 °C$_{FK}$		25 °C$_{TK}$ 18 °C$_{FK}$		27 °C$_{TK}$ 19 °C$_{FK}$		28 °C$_{TK}$ 20 °C$_{FK}$		30 °C$_{TK}$ 22 °C$_{FK}$		32 °C$_{TK}$ 24 °C$_{FK}$	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,7	2,2	1,8	2,4	1,8	2,4	1,8	2,5	1,9	2,7	1,9	2,9	1,8
	22,5	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7	2,4	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8	2,8	1,8
	25,0	2,1	1,7	2,1	1,7	2,3	1,7	2,4	1,8	2,4	1,8	2,6	1,8	2,8	1,8
	27,5	2,0	1,7	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7	2,4	1,8	2,6	1,8	2,7	1,8
	30,0	2,0	1,6	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7	2,4	1,8	2,5	1,8	2,7	1,8
	32,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,2	1,7	2,2	1,7	2,3	1,8	2,5	1,8	2,6	1,7
	35,0	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,6	2,2	1,7	2,3	1,8	2,4	1,7	2,6	1,7
	37,5	1,9	1,6	2,0	1,7	2,1	1,6	2,2	1,7	2,2	1,8	2,4	1,7	2,5	1,7
	40,0	1,8	1,6	1,9	1,6	2,0	1,6	2,1	1,7	2,2	1,7	2,3	1,7	2,5	1,7
	43,0	1,8	1,6	1,8	1,6	2,0	1,6	2,1	1,6	2,1	1,7	2,3	1,7	2,4	1,7
25 (2,8)	20,0	2,7	2,1	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,2	2,3	3,4	2,2	3,7	2,2
	22,5	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,1	2,1	3,2	2,2	3,4	2,2	3,6	2,2
	25,0	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,2
	27,5	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,1	3,0	2,1	3,1	2,2	3,3	2,2	3,5	2,1
	30,0	2,5	2,0	2,6	2,1	2,8	2,0	2,9	2,1	3,0	2,2	3,2	2,1	3,4	2,1
	32,5	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	35,0	2,4	1,9	2,5	2,0	2,7	2,0	2,8	2,0	2,9	2,1	3,1	2,1	3,3	2,1
	37,5	2,4	1,9	2,5	2,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,1
	40,0	2,4	1,9	2,4	2,0	2,6	2,0	2,7	2,0	2,8	2,1	3,0	2,1	3,2	2,0
	43,0	2,3	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9	2,6	2,0	2,7	2,1	2,9	2,0	3,1	2,0
32 (3,6)	20,0	3,5	2,5	3,6	2,5	3,9	2,5	4,0	2,6	4,1	2,7	4,4	2,6	4,7	2,6
	22,5	3,4	2,4	3,5	2,5	3,8	2,5	3,9	2,5	4,1	2,6	4,4	2,6	4,6	2,6
	25,0	3,4	2,4	3,5	2,5	3,7	2,5	3,9	2,5	4,0	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	27,5	3,3	2,4	3,4	2,4	3,7	2,4	3,8	2,5	3,9	2,6	4,2	2,6	4,5	2,5
	30,0	3,2	2,3	3,4	2,4	3,6	2,4	3,7	2,4	3,9	2,5	4,1	2,5	4,4	2,5
	32,5	3,2	2,3	3,3	2,4	3,5	2,4	3,7	2,4	3,8	2,5	4,0	2,5	4,3	2,5
	35,0	3,1	2,3	3,2	2,4	3,5	2,3	3,6	2,4	3,7	2,5	4,0	2,5	4,2	2,4
	37,5	3,1	2,3	3,2	2,3	3,4	2,3	3,5	2,4	3,7	2,5	3,9	2,4	4,1	2,4
	40,0	3,0	2,2	3,1	2,3	3,3	2,3	3,5	2,3	3,6	2,4	3,8	2,4	4,1	2,4
	43,0	3,0	2,2	3,0	2,3	3,2	2,2	3,4	2,3	3,5	2,4	3,7	2,4	4,0	2,3
40 (4,5)	20,0	4,3	3,0	4,5	3,1	4,8	3,1	5,0	3,1	5,2	3,2	5,5	3,2	5,9	3,2
	22,5	4,3	3,0	4,4	3,1	4,7	3,1	4,9	3,1	5,1	3,2	5,4	3,2	5,8	3,1
	25,0	4,2	3,0	4,4	3,0	4,7	3,0	4,8	3,1	5,0	3,2	5,3	3,1	5,7	3,1
	27,5	4,1	2,9	4,3	3,0	4,6	3,0	4,7	3,0	4,9	3,1	5,2	3,1	5,6	3,1
	30,0	4,1	2,9	4,2	2,9	4,5	2,9	4,7	3,0	4,8	3,1	5,1	3,1	5,5	3,0
	32,5	4,0	2,8	4,1	2,9	4,4	2,9	4,6	2,9	4,7	3,0	5,0	3,0	5,4	3,0
	35,0	3,9	2,8	4,1	2,9	4,3	2,8	4,5	2,9	4,6	3,0	5,0	3,0	5,3	2,9
	37,5	3,8	2,8	4,0	2,8	4,3	2,8	4,4	2,9	4,6	3,0	4,9	2,9	5,2	2,9
	40,0	3,8	2,7	3,9	2,8	4,2	2,8	4,3	2,8	4,5	2,9	4,8	2,9	5,1	2,9
	43,0	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,2	2,8	4,4	2,9	4,7	2,9	5,0	2,8

B.12 Kühlleistung bei Verwendung mit PUHY-P850–P900YSJM-B

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°C$_{TK}$]	Innentemperatur													
		21,5 °C$_{TK}$ 15 °C$_{FK}$		23 °C$_{TK}$ 16 °C$_{FK}$		25 °C$_{TK}$ 18 °C$_{FK}$		27 °C$_{TK}$ 19 °C$_{FK}$		28 °C$_{TK}$ 20 °C$_{FK}$		30 °C$_{TK}$ 22 °C$_{FK}$		32 °C$_{TK}$ 24 °C$_{FK}$	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	20,0	2,1	1,8	2,1	1,9	2,3	1,9	2,4	2,0	2,4	2,0	2,6	2,0	2,8	1,9
	22,5	2,1	1,8	2,1	1,9	2,3	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,6	2,0	2,7	1,9
	25,0	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,6	2,0	2,7	1,9
	27,5	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,8	2,3	2,0	2,4	2,0	2,5	1,9	2,7	1,9
	30,0	2,0	1,8	2,0	1,8	2,2	1,8	2,3	2,0	2,3	1,9	2,5	1,9	2,7	1,9
	32,5	2,0	1,8	2,0	1,8	2,2	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	35,0	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,5	1,9	2,6	1,9
	37,5	1,9	1,7	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,3	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9
	40,0	1,9	1,7	1,9	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,6	1,9
	43,0	1,9	1,7	1,9	1,8	2,1	1,8	2,1	1,9	2,2	1,9	2,4	1,9	2,5	1,9
25 (2,8)	20,0	2,6	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4
	22,5	2,6	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	3,0	2,4	3,1	2,4	3,3	2,4	3,5	2,4
	25,0	2,6	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,4
	27,5	2,6	2,2	2,6	2,2	2,8	2,2	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3
	30,0	2,5	2,2	2,6	2,2	2,8	2,2	2,9	2,4	3,0	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3
	32,5	2,5	2,2	2,6	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,9	2,4	3,2	2,4	3,4	2,3
	35,0	2,5	2,1	2,5	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,9	2,4	3,1	2,3	3,3	2,3
	37,5	2,5	2,1	2,5	2,2	2,7	2,2	2,8	2,3	2,9	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3
	40,0	2,4	2,1	2,5	2,2	2,6	2,2	2,7	2,3	2,9	2,3	3,1	2,3	3,3	2,3
	43,0	2,4	2,1	2,4	2,2	2,6	2,2	2,7	2,3	2,8	2,3	3,0	2,3	3,2	2,3
32 (3,6)	20,0	3,4	2,6	3,5	2,6	3,7	2,6	3,9	2,8	4,0	2,8	4,2	2,7	4,5	2,7
	22,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,8	2,8	4,0	2,7	4,2	2,7	4,5	2,7
	25,0	3,3	2,5	3,4	2,6	3,7	2,6	3,8	2,7	3,9	2,7	4,2	2,7	4,4	2,7
	27,5	3,3	2,5	3,4	2,6	3,6	2,6	3,7	2,7	3,9	2,7	4,1	2,7	4,4	2,6
	30,0	3,3	2,5	3,3	2,5	3,6	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	32,5	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,7	2,7	3,8	2,7	4,1	2,7	4,3	2,6
	35,0	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,8	2,7	4,0	2,6	4,3	2,6
	37,5	3,2	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,6	2,6	3,7	2,6	4,0	2,6	4,2	2,6
	40,0	3,1	2,4	3,2	2,5	3,4	2,5	3,5	2,6	3,7	2,6	3,9	2,6	4,2	2,6
	43,0	3,1	2,4	3,1	2,5	3,4	2,4	3,5	2,6	3,6	2,6	3,9	2,6	4,2	2,6
40 (4,5)	20,0	4,3	3,1	4,4	3,2	4,7	3,2	4,8	3,4	5,0	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	22,5	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,8	3,4	4,9	3,4	5,3	3,3	5,6	3,3
	25,0	4,2	3,1	4,3	3,2	4,6	3,2	4,7	3,3	4,9	3,3	5,2	3,3	5,5	3,3
	27,5	4,1	3,1	4,2	3,1	4,5	3,1	4,7	3,3	4,8	3,3	5,2	3,3	5,5	3,2
	30,0	4,1	3,0	4,2	3,1	4,5	3,1	4,6	3,3	4,8	3,3	5,1	3,3	5,4	3,2
	32,5	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,6	3,3	4,7	3,3	5,1	3,2	5,4	3,2
	35,0	4,0	3,0	4,1	3,1	4,4	3,1	4,5	3,3	4,7	3,2	5,0	3,2	5,3	3,2
	37,5	3,9	3,0	4,0	3,0	4,3	3,0	4,5	3,2	4,6	3,2	5,0	3,2	5,3	3,2
	40,0	3,9	3,0	4,0	3,0	4,3	3,0	4,4	3,2	4,6	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1
	43,0	3,8	2,9	3,9	3,0	4,2	3,0	4,4	3,2	4,5	3,2	4,9	3,2	5,2	3,1

B.13 Kühlleistung bei Verwendung mit PQHY-P200–P900, PQRY-P200–P600Y(S)HM-A

Q_0 = Kühlleistung, Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitätscode (Nennleistung [kW])	Außentemperatur [°CTK]	Innentemperatur													
		21,5 °CTK 15 °CFK		23 °CTK 16 °CFK		25 °CTK 18 °CFK		27 °CTK 19 °CFK		28 °CTK 20 °CFK		30 °CTK 22 °CFK		32 °CTK 24 °CFK	
		Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_0 [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,2)	10	2,0	1,8	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,2	1,9	2,2	1,8	2,2	1,8
	20	2,0	1,8	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,2	1,9	2,2	1,8	2,2	1,8
	30	2,0	1,8	2,0	1,8	2,1	1,8	2,2	1,9	2,2	1,9	2,2	1,8	2,2	1,8
	40	1,8	1,7	1,8	1,7	1,9	1,7	2,0	1,8	2,0	1,8	2,0	1,7	2,0	1,7
	45	1,7	1,6	1,7	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7
25 (2,8)	10	2,5	2,2	2,6	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,8	2,3	2,8	2,2	2,8	2,1
	20	2,5	2,2	2,6	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,8	2,3	2,8	2,2	2,8	2,1
	30	2,5	2,2	2,6	2,2	2,7	2,2	2,8	2,4	2,8	2,3	2,8	2,2	2,8	2,1
	40	2,2	2,0	2,3	2,1	2,4	2,1	2,5	2,2	2,5	2,2	2,5	2,1	2,5	2,0
	45	2,1	2,0	2,2	2,0	2,3	2,0	2,3	2,2	2,3	2,1	2,3	2,1	2,3	2,0
32 (4,1)	10	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,6	2,6	3,6	2,5	3,6	2,4
	20	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,6	2,6	3,6	2,5	3,6	2,4
	30	3,2	2,5	3,3	2,5	3,5	2,5	3,6	2,7	3,6	2,6	3,6	2,5	3,6	2,4
	40	2,9	2,3	3,0	2,4	3,1	2,3	3,2	2,5	3,2	2,4	3,2	2,3	3,2	2,2
	45	2,7	2,2	2,8	2,3	2,9	2,3	3,0	2,4	3,0	2,4	3,0	2,3	3,0	2,2
40 (4,5)	10	4,1	3,0	4,2	3,1	4,4	3,1	4,5	3,2	4,5	3,2	4,5	3,0	4,5	2,9
	20	4,1	3,0	4,2	3,1	4,4	3,1	4,5	3,2	4,5	3,2	4,5	3,0	4,5	2,9
	30	4,1	3,0	4,2	3,1	4,4	3,1	4,5	3,2	4,5	3,2	4,5	3,0	4,5	2,9
	40	3,6	2,8	3,7	2,9	3,9	2,9	4,0	3,0	4,0	3,0	4,0	2,8	4,0	2,7
	45	3,4	2,7	3,5	2,8	3,7	2,8	3,8	2,9	3,8	2,9	3,8	2,7	3,8	2,6

C Heizleistung

C.1 Heizleistung bei Verwendung mit PUMY-P100–P140YHMB, VHMB

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,5)	-15,0	1,8	1,7	1,6	1,6
	-10,0	1,9	1,8	1,8	1,8
	-5,0	2,1	2,1	2,0	2,0
	0,0	2,4	2,3	2,2	2,2
	2,5	2,5	2,4	2,3	2,3
	6,0	2,6	2,5	2,5	2,4
	7,5	2,7	2,7	2,5	2,4
	10,0	2,8	2,8	2,5	2,4
	12,5	3,0	2,9	2,5	2,4
	15,5	3,0	2,9	2,5	2,4
25 (3,2)	-15,0	2,2	2,1	2,1	2,0
	-10,0	2,4	2,3	2,3	2,2
	-5,0	2,7	2,7	2,5	2,5
	0,0	3,0	2,9	2,8	2,8
	2,5	3,2	3,1	3,0	2,9
	6,0	3,3	3,2	3,2	3,1
	7,5	3,5	3,4	3,2	3,1
	10,0	3,6	3,5	3,2	3,1
	12,5	3,8	3,7	3,2	3,1
	15,5	3,9	3,7	3,2	3,1

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
32 (4,0)	-15,0	2,8	2,7	2,6	2,6
	-10,0	3,0	2,9	2,8	2,8
	-5,0	3,4	3,3	3,2	3,1
	0,0	3,8	3,7	3,5	3,5
	2,5	4,0	3,8	3,7	3,7
	6,0	4,1	4,0	4,0	3,9
	7,5	4,3	4,2	4,0	3,9
	10,0	4,5	4,4	4,0	3,9
	12,5	4,7	4,6	4,0	3,9
	15,5	4,8	4,6	4,0	3,9
40 (5,0)	-15,0	3,5	3,4	3,3	3,2
	-10,0	3,8	3,7	3,6	3,5
	-5,0	4,3	4,2	4,0	3,9
	0,0	4,7	4,6	4,4	4,4
	2,5	5,0	4,8	4,7	4,6
	6,0	5,1	5,0	5,0	4,9
	7,5	5,4	5,3	5,0	4,9
	10,0	5,7	5,5	5,0	4,9
	12,5	5,9	5,8	5,0	4,9
	15,5	6,1	5,8	5,0	4,9

C.2 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/(E)P250YJM-A – Standardbetrieb

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,7	1,7	1,7	1,7
	-15,0	1,9	1,9	1,8	1,7
	-10,0	2,1	2,0	2,0	1,8
	-5,0	2,3	2,3	2,0	1,8
	0,0	2,5	2,5	2,0	1,8
	2,5	2,5	2,5	2,0	1,8
	6,0	2,5	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,7	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	3,1	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	2,2	2,2	2,2	2,1
	-15,0	2,4	2,4	2,3	2,2
	-10,0	2,6	2,6	2,5	2,2
	-5,0	3,0	3,0	2,6	2,2
	0,0	3,2	3,2	2,6	2,2
	2,5	3,2	3,2	2,6	2,2
	6,0	3,2	3,2	2,6	2,2
	7,5	3,3	3,2	2,6	2,2
	10,0	3,5	3,2	2,6	2,2
	12,5	3,7	3,2	2,6	2,2
	15,5	4,0	3,2	2,6	2,2

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,8	2,7	2,7	2,7
	-15,0	3,0	3,0	2,9	2,8
	-10,0	3,3	3,3	3,2	2,8
	-5,0	3,7	3,7	3,2	2,8
	0,0	4,0	4,0	3,2	2,8
	2,5	4,0	4,0	3,2	2,8
	6,0	4,0	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,1	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	5,0	4,0	3,2	2,8
40 (5,0)	-20,0	3,5	3,4	3,4	3,3
	-15,0	3,7	3,7	3,6	3,5
	-10,0	4,1	4,1	3,9	3,5
	-5,0	4,7	4,6	4,0	3,5
	0,0	5,1	5,0	4,0	3,5
	2,5	5,1	5,0	4,0	3,5
	6,0	5,1	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,2	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,5	5,0	4,0	3,5
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,5
	15,5	6,3	5,0	4,0	3,5

C.3 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P300–(E)P400Y(S)JM-A – Standardbetrieb

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	1,7	1,7	1,7	1,6
	-10,0	1,9	1,9	1,9	1,6
	-5,0	2,2	2,2	1,9	1,6
	0,0	2,4	2,4	1,9	1,6
	2,5	2,5	2,5	1,9	1,6
	6,0	2,6	2,5	1,9	1,6
	7,5	2,6	2,5	1,9	1,6
	10,0	2,8	2,5	1,9	1,6
	12,5	2,9	2,5	1,9	1,6
	15,5	2,9	2,5	1,9	1,6
25 (3,2)	-20,0	2,1	2,1	2,1	2,0
	-15,0	2,2	2,2	2,2	2,0
	-10,0	2,5	2,5	2,4	2,0
	-5,0	2,8	2,8	2,4	2,0
	0,0	3,1	3,1	2,4	2,0
	2,5	3,2	3,2	2,4	2,0
	6,0	3,3	3,2	2,4	2,0
	7,5	3,4	3,2	2,4	2,0
	10,0	3,5	3,2	2,4	2,0
	12,5	3,7	3,2	2,4	2,0
	15,5	3,7	3,2	2,4	2,0

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,6	2,6	2,6	2,5
	-15,0	2,8	2,8	2,8	2,6
	-10,0	3,1	3,1	3,0	2,6
	-5,0	3,5	3,5	3,0	2,6
	0,0	3,9	3,9	3,0	2,6
	2,5	4,0	4,0	3,0	2,6
	6,0	4,1	4,0	3,0	2,6
	7,5	4,2	4,0	3,0	2,6
	10,0	4,4	4,0	3,0	2,6
	12,5	4,6	4,0	3,0	2,6
	15,5	4,6	4,0	3,0	2,6
40 (5,0)	-20,0	3,2	3,2	3,2	3,1
	-15,0	3,5	3,5	3,5	3,2
	-10,0	3,8	3,8	3,7	3,2
	-5,0	4,3	4,3	3,7	3,2
	0,0	4,9	4,9	3,7	3,2
	2,5	5,0	5,0	3,7	3,2
	6,0	5,1	5,0	3,7	3,2
	7,5	5,3	5,0	3,7	3,2
	10,0	5,5	5,0	3,7	3,2
	12,5	5,7	5,0	3,7	3,2
	15,5	5,7	5,0	3,7	3,2

C.4 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P450–(E)P650Y(S)JM-A – Standardbetrieb

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-15,0	1,7	1,7	1,6	1,6
	-10,0	1,9	1,8	1,8	1,7
	-5,0	2,1	2,1	2,0	1,8
	0,0	2,3	2,3	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,7	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	2,0	1,9	1,9	1,9
	-15,0	2,2	2,1	2,1	2,0
	-10,0	2,4	2,3	2,3	2,2
	-5,0	2,7	2,6	2,5	2,3
	0,0	3,0	3,0	2,5	2,3
	2,5	3,1	3,1	2,5	2,3
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,5	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,5	2,4	2,4	2,4
	-15,0	2,7	2,7	2,6	2,5
	-10,0	3,0	2,9	2,8	2,8
	-5,0	3,3	3,3	3,2	2,8
	0,0	3,7	3,7	3,2	2,8
	2,5	3,9	3,9	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8
40 (5,0)	-20,0	3,1	3,0	3,0	2,9
	-15,0	3,4	3,3	3,2	3,1
	-10,0	3,8	3,6	3,6	3,5
	-5,0	4,2	4,1	4,0	3,5
	0,0	4,6	4,6	4,0	3,5
	2,5	4,9	4,9	4,0	3,5
	6,0	5,1	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,3	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,5	5,0	4,0	3,5
	12,5	5,7	5,0	4,0	3,5
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,5

C.5 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P700–(E)P800YSJM-A – Standardbetrieb

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,7	1,7	1,7	1,7
	-15,0	1,9	1,9	1,8	1,7
	-10,0	2,1	2,1	2,0	1,8
	-5,0	2,4	2,3	2,0	1,8
	0,0	2,5	2,5	2,0	1,8
	2,5	2,5	2,5	2,0	1,8
	6,0	2,5	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,7	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	3,1	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	2,2	2,2	2,2	2,1
	-15,0	2,4	2,4	2,3	2,2
	-10,0	2,7	2,6	2,6	2,2
	-5,0	3,0	3,0	2,6	2,2
	0,0	3,2	3,2	2,6	2,2
	2,5	3,2	3,2	2,6	2,2
	6,0	3,2	3,2	2,6	2,2
	7,5	3,3	3,2	2,6	2,2
	10,0	3,5	3,2	2,6	2,2
	12,5	3,7	3,2	2,6	2,2
	15,5	4,0	3,2	2,6	2,2

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,8	2,7	2,7	2,7
	-15,0	3,0	3,0	2,9	2,8
	-10,0	3,3	3,3	3,2	2,8
	-5,0	3,8	3,7	3,2	2,8
	0,0	4,0	4,0	3,2	2,8
	2,5	4,0	4,0	3,2	2,8
	6,0	4,0	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,1	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	5,0	4,0	3,2	2,8
40 (5,0)	-20,0	3,5	3,4	3,4	3,3
	-15,0	3,8	3,8	3,6	3,5
	-10,0	4,2	4,1	4,0	3,5
	-5,0	4,7	4,7	4,0	3,5
	0,0	5,1	5,0	4,0	3,5
	2,5	5,1	5,0	4,0	3,5
	6,0	5,1	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,2	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,5	5,0	4,0	3,5
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,5
	15,5	6,3	5,0	4,0	3,5

C.6 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P850–P1250YSJM-A – Standardbetrieb

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	1,7	1,7	1,7	1,6
	-10,0	1,9	1,9	1,9	1,6
	-5,0	2,2	2,2	1,9	1,6
	0,0	2,4	2,4	1,9	1,6
	2,5	2,5	2,5	1,9	1,6
	6,0	2,6	2,5	1,9	1,6
	7,5	2,6	2,5	1,9	1,6
	10,0	2,8	2,5	1,9	1,6
	12,5	2,9	2,5	1,9	1,6
	15,5	2,9	2,5	1,9	1,6
25 (3,2)	-20,0	2,1	2,1	2,1	2,0
	-15,0	2,2	2,2	2,2	2,0
	-10,0	2,5	2,5	2,4	2,0
	-5,0	2,8	2,8	2,4	2,0
	0,0	3,1	3,1	2,4	2,0
	2,5	3,2	3,2	2,4	2,0
	6,0	3,3	3,2	2,4	2,0
	7,5	3,4	3,2	2,4	2,0
	10,0	3,5	3,2	2,4	2,0
	12,5	3,7	3,2	2,4	2,0
	15,5	3,7	3,2	2,4	2,0

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,6	2,6	2,6	2,5
	-15,0	2,8	2,8	2,8	2,6
	-10,0	3,1	3,1	3,0	2,6
	-5,0	3,5	3,5	3,0	2,6
	0,0	3,9	3,9	3,0	2,6
	2,5	4,0	4,0	3,0	2,6
	6,0	4,1	4,0	3,0	2,6
	7,5	4,2	4,0	3,0	2,6
	10,0	4,4	4,0	3,0	2,6
	12,5	4,6	4,0	3,0	2,6
	15,5	4,6	4,0	3,0	2,6
40 (5,0)	-20,0	3,2	3,2	3,2	3,1
	-15,0	3,5	3,5	3,5	3,2
	-10,0	3,8	3,8	3,7	3,2
	-5,0	4,3	4,3	3,7	3,2
	0,0	4,9	4,9	3,7	3,2
	2,5	5,0	5,0	3,7	3,2
	6,0	5,1	5,0	3,7	3,2
	7,5	5,3	5,0	3,7	3,2
	10,0	5,5	5,0	3,7	3,2
	12,5	5,7	5,0	3,7	3,2
	15,5	5,7	5,0	3,7	3,2

C.7 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P200/(E)P250YJM-A – Hocheffizienter Betrieb

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,1	2,1	2,0	1,8
	0,0	2,4	2,3	2,0	1,8
	2,5	2,5	2,5	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	3,0	2,5	2,0	1,8
	15,5	3,2	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	2,0	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,3	2,2	2,2
	-5,0	2,7	2,6	2,6	2,2
	0,0	3,0	3,0	2,6	2,2
	2,5	3,2	3,2	2,6	2,2
	6,0	3,3	3,2	2,6	2,2
	7,5	3,4	3,2	2,6	2,2
	10,0	3,6	3,2	2,6	2,2
	12,5	3,9	3,2	2,6	2,2
	15,5	4,1	3,2	2,6	2,2

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,5	2,4	2,4	2,4
	-10,0	2,9	2,9	2,8	2,7
	-5,0	3,3	3,3	3,2	2,8
	0,0	3,8	3,7	3,2	2,8
	2,5	4,0	4,0	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,3	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,6	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,8	4,0	3,2	2,8
	15,5	5,1	4,0	3,2	2,8
40 (5,0)	-20,0	2,6	2,5	2,5	2,5
	-15,0	3,1	3,1	3,0	3,0
	-10,0	3,6	3,6	3,5	3,4
	-5,0	4,2	4,1	4,0	3,5
	0,0	4,7	4,7	4,0	3,5
	2,5	5,0	4,9	4,0	3,5
	6,0	5,2	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,4	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,7	5,0	4,0	3,5
	12,5	6,0	5,0	4,0	3,5
	15,5	6,4	5,0	4,0	3,5

C.8 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P300–(E)P400Y(S)JM-A – Hocheffizienter Betrieb

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,2	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,7	1,7	1,6
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,6
	0,0	2,3	2,2	1,9	1,6
	2,5	2,4	2,3	1,9	1,6
	6,0	2,6	2,5	1,9	1,6
	7,5	2,6	2,5	1,9	1,6
	10,0	2,8	2,5	1,9	1,6
	12,5	2,9	2,5	1,9	1,6
	15,5	2,9	2,5	1,9	1,6
25 (3,2)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	1,9	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,2	2,2	2,2	2,0
	-5,0	2,6	2,5	2,4	2,0
	0,0	2,9	2,8	2,4	2,0
	2,5	3,1	3,0	2,4	2,0
	6,0	3,3	3,2	2,4	2,0
	7,5	3,4	3,2	2,4	2,0
	10,0	3,5	3,2	2,4	2,0
	12,5	3,7	3,2	2,4	2,0
	15,5	3,7	3,2	2,4	2,0

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,8	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,2	3,2	3,0	2,6
	0,0	3,6	3,5	3,0	2,6
	2,5	3,8	3,7	3,0	2,6
	6,0	4,1	4,0	3,0	2,6
	7,5	4,2	4,0	3,0	2,6
	10,0	4,4	4,0	3,0	2,6
	12,5	4,6	4,0	3,0	2,6
	15,5	4,6	4,0	3,0	2,6
40 (5,0)	-20,0	2,5	2,5	2,6	2,4
	-15,0	3,0	3,0	3,0	2,9
	-10,0	3,5	3,5	3,4	3,2
	-5,0	4,0	3,9	3,7	3,2
	0,0	4,5	4,4	3,7	3,2
	2,5	4,8	4,7	3,7	3,2
	6,0	5,1	5,0	3,7	3,2
	7,5	5,3	5,0	3,7	3,2
	10,0	5,5	5,0	3,7	3,2
	12,5	5,7	5,0	3,7	3,2
	15,5	5,7	5,0	3,7	3,2

C.9 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P450–(E)P650Y(S)JM-A – Hocheffizienter Betrieb

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,7	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	2,0	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,3	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,6	2,4	2,3
	0,0	2,9	2,9	2,5	2,3
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,3
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,5	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,1	2,1	2,0	2,0
	-15,0	2,5	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,9	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,3	3,2	3,1	2,8
	0,0	3,7	3,6	3,2	2,8
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8
40 (5,0)	-20,0	2,6	2,6	2,5	2,5
	-15,0	3,1	3,1	3,0	2,9
	-10,0	3,6	3,5	3,4	3,3
	-5,0	4,1	4,0	3,8	3,5
	0,0	4,6	4,5	4,0	3,5
	2,5	4,8	4,7	4,0	3,5
	6,0	5,1	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,3	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,5	5,0	4,0	3,5
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,5
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,5

C.10 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P700–(E)P800YSJM-A – Hocheffizienter Betrieb

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,7	1,7	1,7
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,3	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	1,9	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,2	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,5	2,5	2,4
	0,0	2,9	2,8	2,5	2,4
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,4
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,5	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,8	2,8	2,7	2,7
	-5,0	3,2	3,2	3,1	2,9
	0,0	3,6	3,6	3,2	2,9
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,9
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,9
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,9
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,9
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,9
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,9
40 (5,0)	-20,0	2,6	2,5	2,5	2,5
	-15,0	3,0	3,0	3,0	2,9
	-10,0	3,5	3,5	3,4	3,3
	-5,0	4,0	4,0	3,8	3,7
	0,0	4,5	4,5	4,0	3,7
	2,5	4,8	4,7	4,0	3,7
	6,0	5,1	5,0	4,0	3,7
	7,5	5,3	5,0	4,0	3,7
	10,0	5,5	5,0	4,0	3,7
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,7
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,7

C.11 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY, PURY-(E)P850–P1250YSJM-A – Hocheffizienter Betrieb

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,7	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	2,0	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,3	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,6	2,4	2,3
	0,0	2,9	2,9	2,5	2,3
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,3
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,5	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,1	2,1	2,0	2,0
	-15,0	2,5	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,9	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,3	3,2	3,1	2,8
	0,0	3,7	3,6	3,2	2,8
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8
40 (5,0)	-20,0	2,6	2,6	2,5	2,5
	-15,0	3,1	3,1	3,0	2,9
	-10,0	3,6	3,5	3,4	3,3
	-5,0	4,1	4,0	3,8	3,5
	0,0	4,6	4,5	4,0	3,5
	2,5	4,8	4,7	4,0	3,5
	6,0	5,1	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,3	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,5	5,0	4,0	3,5
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,5
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,5

C.12 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-HP200–HP500Y(S)HM-A

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-25	1,9	1,9	1,9	1,8
	-20	2,2	2,2	2,1	1,8
	-15	2,5	2,5	2,1	1,8
	-10	2,8	2,5	2,1	1,8
	-5	2,9	2,5	2,1	1,8
	0	3,0	2,5	2,1	1,8
	2,5	3,1	2,5	2,1	1,8
	6,0	2,7	2,5	2,1	1,8
	7,5	2,8	2,5	2,1	1,8
	10,0	2,9	2,5	2,1	1,8
	12,5	3,0	2,5	2,1	1,8
	15,5	3,2	2,5	2,1	1,8
25 (3,2)	-25	2,4	2,4	2,4	2,3
	-20	2,8	2,8	2,7	2,3
	-15	3,2	3,2	2,7	2,3
	-10	3,5	3,2	2,7	2,3
	-5	3,7	3,2	2,7	2,3
	0	3,9	3,2	2,7	2,3
	2,5	3,9	3,2	2,7	2,3
	6,0	3,4	3,2	2,7	2,3
	7,5	3,5	3,2	2,7	2,3
	10,0	3,7	3,2	2,7	2,3
	12,5	3,9	3,2	2,7	2,3
	15,5	4,1	3,2	2,7	2,3

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-25	3,0	3,0	3,0	2,9
	-20	3,5	3,5	3,4	2,9
	-15	4,0	4,0	3,4	2,9
	-10	4,4	4,0	3,4	2,9
	-5	4,6	4,0	3,4	2,9
	0	4,8	4,0	3,4	2,9
	2,5	4,9	4,0	3,4	2,9
	6	4,3	4,0	3,4	2,9
	7,5	4,4	4,0	3,4	2,9
	10	4,6	4,0	3,4	2,9
	12,5	4,9	4,0	3,4	2,9
	15,5	5,1	4,0	3,4	2,9
40 (5,0)	-25	3,8	3,8	3,8	3,6
	-20	4,4	4,4	4,2	3,6
	-15	5,0	5,0	4,2	3,6
	-10	5,5	5,0	4,2	3,6
	-5	5,8	5,0	4,2	3,6
	0	6,0	5,0	4,2	3,6
	2,5	6,1	5,0	4,2	3,6
	6,0	5,3	5,0	4,2	3,6
	7,5	5,5	5,0	4,2	3,6
	10,0	5,8	5,0	4,2	3,6
	12,5	6,1	5,0	4,2	3,6
	15,5	6,4	5,0	4,2	3,6

C.13 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP200/RP250YJM-B, PURY-RP200/RP250YJM-B

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	-15,0	1,2	1,1	1,1	1,1
	-10,0	1,4	1,4	1,4	1,3
	-5,0	1,6	1,6	1,5	1,4
	0,0	1,8	1,8	1,5	1,4
	2,5	1,9	1,9	1,5	1,4
	6,0	2,0	1,9	1,5	1,4
	7,5	2,1	1,9	1,5	1,4
	10,0	2,2	1,9	1,5	1,4
	12,5	2,3	1,9	1,5	1,4
	15,5	2,4	1,9	1,5	1,4
25 (3,2)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,3
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,8	1,7
	-5,0	2,1	2,1	2,0	1,8
	0,0	2,4	2,4	2,0	1,8
	2,5	2,5	2,5	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,9	2,5	2,0	1,8
	12,5	3,0	2,5	2,0	1,8
	15,5	3,2	2,5	2,0	1,8

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	2,0	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,3	2,2	2,2
	-5,0	2,7	2,7	2,6	2,2
	0,0	3,0	3,0	2,6	2,2
	2,5	3,2	3,2	2,6	2,2
	6,0	3,3	3,2	2,6	2,2
	7,5	3,4	3,2	2,6	2,2
	10,0	3,6	3,2	2,6	2,2
	12,5	3,9	3,2	2,6	2,2
	15,5	4,1	3,2	2,6	2,2
40 (5,0)	-20,0	2,6	2,5	2,5	2,5
	-15,0	3,1	3,1	3,0	3,0
	-10,0	3,7	3,6	3,5	3,4
	-5,0	4,2	4,2	4,0	3,5
	0,0	4,7	4,7	4,0	3,5
	2,5	5,0	5,0	4,0	3,5
	6,0	5,2	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,4	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,7	5,0	4,0	3,5
	12,5	6,0	5,0	4,0	3,5
	15,5	6,4	5,0	4,0	3,5

C.14 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP300–RP400Y(S)JM-B, PURY-RP300YJM-B

QSENS = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,6
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,6
	0,0	2,3	2,3	1,9	1,6
	2,5	2,4	2,4	1,9	1,6
	6,0	2,6	2,5	1,9	1,6
	7,5	2,7	2,5	1,9	1,6
	10,0	2,8	2,5	1,9	1,6
	12,5	2,9	2,5	1,9	1,6
	15,5	2,9	2,5	1,9	1,6
25 (3,2)	-20,0	1,7	1,6	1,6	1,5
	-15,0	1,9	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,2	2,2	2,2	2,0
	-5,0	2,6	2,6	2,4	2,0
	0,0	2,9	2,9	2,4	2,0
	2,5	3,1	3,0	2,4	2,0
	6,0	3,3	3,2	2,4	2,0
	7,5	3,4	3,2	2,4	2,0
	10,0	3,5	3,2	2,4	2,0
	12,5	3,7	3,2	2,4	2,0
	15,5	3,7	3,2	2,4	2,0

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,1	2,0	2,0	1,9
	-15,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,8	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,2	3,2	3,0	2,6
	0,0	3,6	3,6	3,0	2,6
	2,5	3,8	3,8	3,0	2,6
	6,0	4,1	4,0	3,0	2,6
	7,5	4,2	4,0	3,0	2,6
	10,0	4,4	4,0	3,0	2,6
	12,5	4,6	4,0	3,0	2,6
	15,5	4,6	4,0	3,0	2,6
40 (5,0)	-20,0	2,6	2,5	2,5	2,4
	-15,0	3,0	3,0	3,0	2,9
	-10,0	3,5	3,5	3,4	3,2
	-5,0	4,0	4,0	3,8	3,2
	0,0	4,5	4,5	3,8	3,2
	2,5	4,8	4,7	3,8	3,2
	6,0	5,1	5,0	3,8	3,2
	7,5	5,3	5,0	3,8	3,2
	10,0	5,5	5,0	3,8	3,2
	12,5	5,8	5,0	3,8	3,2
	15,5	5,8	5,0	3,8	3,2

C.15 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP450–RP650YSJM-B

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,3
	-15,0	1,6	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,1	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,3	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,7	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,2	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,6	2,5	2,3
	0,0	2,9	2,9	2,5	2,3
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,3
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,6	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,1	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,5	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,9	2,8	2,7	2,6
	-5,0	3,3	3,2	3,1	2,8
	0,0	3,7	3,6	3,2	2,8
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,8
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8
40 (5,0)	-20,0	2,7	2,6	2,6	2,5
	-15,0	3,1	3,0	3,0	2,9
	-10,0	3,6	3,5	3,4	3,3
	-5,0	4,1	4,0	3,9	3,5
	0,0	4,6	4,5	4,0	3,5
	2,5	4,8	4,8	4,0	3,5
	6,0	5,2	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,3	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,6	5,0	4,0	3,5
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,5
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,5

C.16 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP700–RP800YSJM-B

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,3	1,3	1,3	1,2
	-15,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	-10,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-5,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	0,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	2,5	2,4	2,4	2,0	1,8
	6,0	2,6	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,7	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,8	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	1,6	1,6	1,6	1,6
	-15,0	2,0	1,9	1,9	1,9
	-10,0	2,3	2,2	2,2	2,1
	-5,0	2,6	2,6	2,5	2,4
	0,0	2,9	2,9	2,5	2,4
	2,5	3,1	3,0	2,5	2,4
	6,0	3,3	3,2	2,5	2,4
	7,5	3,4	3,2	2,5	2,4
	10,0	3,6	3,2	2,5	2,4
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,4
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,4

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°CFK]	Innentemperatur			
		15 °CTK	20 °CTK	25 °CTK	27 °CTK
		QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]	QSENS [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	-15,0	2,4	2,4	2,4	2,3
	-10,0	2,8	2,8	2,7	2,7
	-5,0	3,2	3,2	3,1	2,9
	0,0	3,6	3,6	3,2	2,9
	2,5	3,8	3,8	3,2	2,9
	6,0	4,1	4,0	3,2	2,9
	7,5	4,2	4,0	3,2	2,9
	10,0	4,4	4,0	3,2	2,9
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,9
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,9
40 (5,0)	-20,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	-15,0	3,1	3,0	3,0	2,9
	-10,0	3,6	3,5	3,4	3,4
	-5,0	4,1	4,0	3,9	3,7
	0,0	4,6	4,5	4,0	3,7
	2,5	4,8	4,7	4,0	3,7
	6,0	5,2	5,0	4,0	3,7
	7,5	5,3	5,0	4,0	3,7
	10,0	5,6	5,0	4,0	3,7
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,7
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,7

C.17 Heizleistung bei Verwendung mit PUHY-RP850, RP900YSJM-B

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,5)	-20,0	1,6	1,5	1,5	1,4
	-15,0	1,8	1,8	1,7	1,7
	-10,0	2,0	2,0	1,9	1,8
	-5,0	2,3	2,2	2,0	1,8
	0,0	2,4	2,4	2,0	1,8
	2,5	2,6	2,5	2,0	1,8
	6,0	2,7	2,5	2,0	1,8
	7,5	2,8	2,5	2,0	1,8
	10,0	2,9	2,5	2,0	1,8
	12,5	2,9	2,5	2,0	1,8
	15,5	2,9	2,5	2,0	1,8
25 (3,2)	-20,0	2,0	2,0	1,9	1,9
	-15,0	2,3	2,3	2,2	2,1
	-10,0	2,6	2,6	2,4	2,3
	-5,0	2,9	2,9	2,5	2,3
	0,0	3,1	3,1	2,5	2,3
	2,5	3,3	3,2	2,5	2,3
	6,0	3,4	3,2	2,5	2,3
	7,5	3,5	3,2	2,5	2,3
	10,0	3,7	3,2	2,5	2,3
	12,5	3,7	3,2	2,5	2,3
	15,5	3,7	3,2	2,5	2,3

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Außentem-peratur [°C_{FK}]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
32 (4,0)	-20,0	2,5	2,4	2,4	2,3
	-15,0	2,9	2,8	2,7	2,6
	-10,0	3,3	3,2	3,1	2,8
	-5,0	3,7	3,6	3,2	2,8
	0,0	3,9	3,8	3,2	2,8
	2,5	4,1	4,0	3,2	2,8
	6,0	4,3	4,0	3,2	2,8
	7,5	4,4	4,0	3,2	2,8
	10,0	4,6	4,0	3,2	2,8
	12,5	4,6	4,0	3,2	2,8
	15,5	4,6	4,0	3,2	2,8
40 (5,0)	-20,0	3,1	3,1	3,0	2,9
	-15,0	3,6	3,5	3,4	3,3
	-10,0	4,1	4,0	3,8	3,5
	-5,0	4,6	4,5	4,0	3,5
	0,0	4,9	4,8	4,0	3,5
	2,5	5,1	5,0	4,0	3,5
	6,0	5,3	5,0	4,0	3,5
	7,5	5,5	5,0	4,0	3,5
	10,0	5,8	5,0	4,0	3,5
	12,5	5,8	5,0	4,0	3,5
	15,5	5,8	5,0	4,0	3,5

C.18 Heizleistung bei Verwendung mit PQHY-P200–P900, PQRY-P200–P600Y(S)HM-A

Q_{SENS} = Sensibler Wärmeanteil

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Wasser-temperatur [°C]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
20 (2,5)	10	2,2	2,2	1,8	1,6
	20	2,5	2,5	2,1	1,9
	30	2,5	2,5	2,1	1,9
	40	2,5	2,5	2,1	1,9
	45	2,5	2,5	2,1	1,9
25 (3,2)	10	2,8	2,8	2,8	2,3
	20	3,2	3,2	3,2	2,6
	30	3,2	3,2	3,2	2,6
	40	3,2	3,2	3,2	2,6
	45	3,2	3,2	3,2	2,6

Modell: Kapazitäts-code (Nennleis-tung [kW])	Wasser-temperatur [°C]	Innentemperatur			
		15 °C_{TK}	20 °C_{TK}	25 °C_{TK}	27 °C_{TK}
		Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]	Q_{SENS} [kW]
32 (4,0)	10	2,8	2,8	2,3	2,1
	20	3,2	3,2	2,6	2,4
	30	3,2	3,2	2,6	2,4
	40	3,2	3,2	2,6	2,4
	45	3,2	3,2	2,6	2,4
40 (5,0)	10	3,5	3,5	2,8	2,6
	20	4,0	4,0	3,3	3,0
	30	4,0	4,0	3,3	3,0
	40	4,0	4,0	3,3	3,0
	45	4,0	4,0	3,3	3,0

MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS
GOTHAER STR. 8
D-40880 RATINGEN
www.mitsubishi-les.de

Technische Änderungen vorbehalten
Ref.: „*1-Weg-Deckenkassetten PMFY-P•VBM-E*“ / tab157-A 2. Version
Printed in Germany 08/2011
Quelle: Databook G8 MEE10K006
Databook Replace Multi MEE09K044